

[Kommentarer]

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
ens@ens.dk

kopi til Evelyn Kozak
eko@ens.dk

Dok. ansvarlig: MSC
Sekretær:
Sagsnr: s2015-671
Doknr: d2018-12250-1.1
06-08-2018

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive kommentarer til bekendtgørelsen, der fastsætter bestemmelser om styrkede rammer for overvågning af elforsyningssikkerhed og for fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed.

Dansk Energi støtter i udgangspunktet forslaget og ser frem til at der skabes en klarere roll- og ansvarsfordeling i opretholdelsen af den høje danske forsyningssikkerhed. Dansk Energi har gentagne gange rettet kritik af Energinets kasketforvirring i varetagelsen af dette ansvar og hilser renere linjer velkomne.

Vi har følgende forslag til ændringer i bekendtgørelsen:

Indhold i vurderingen af den fremtidige forsyningssikkerhed

Energinet skal i henhold til bekendtgørelsen udarbejde en prognose for effekttilstrækkelighed for hvert år og mindst ti år frem. Ifølge § 30, stk. 2. nr. 2. kan Energinet dog undlade at udarbejde den årlige vurdering med begrundelse i at effekttilstrækkeligheden ikke ventes at ændre sig væsentligt. Vi mener ikke, at Energinet skal på denne måde skal gives fripas til kun at analysere på udvalgte år, særligt fordi Energinets begrundelse er svær at efterprøve for andre interessenter og fordi det kan bidrage til sløre forventninger til udviklingen i forsyningssikkerheden. Energistyrelsen bør derfor udelade denne mulighed i den endelige bekendtgørelse.

Til belysning af usikkerheder skal Energinet, ifølge § 30, stk. 3, udarbejde et antal følsomhedsanalyser, som viser konsekvenserne af usikre antagelser for forudsætninger, der ligger til grund for prognosen. Dansk Energi mener, at arbejdet med fastsættelse af disse forudsætninger og følsomhedsanalyser bør ske med konsistent interessentinddragelse, eksempelvis gennem en formel høring, således at Energinets antagelser valideres. Det er af afgørende betydning for vurderingens troværdighed, at der er sektorkonsensus om antagelser og følsomheder. Derfor bør bekendtgørelsens bestemmelser eksplicit forpligte Energinet til interessentinddragelse tidligt i analyseprocessen. Den i bekendtgørelsens § 35

fastlagte høring af den endelige rapport giver - på grund af den sene placering - ikke tilstrækkelig mulighed for at ændre på grundlæggende forudsætninger og følsomheder i analysen.

EksPLICIT reference til effektminutter

Ministerens fastlægger forsyningssikkerhedsniveauet som et samlet antal *afbrudsminutter*, jf. § 34, stk. 4. Det er i bekendtgørelsens definitioner uklart hvorvidt fejl i transmissions- og distributionsnettet potentielt kan indgå i dette tal. Det bør i definitionen af afbrudsminutter derfor fremgå eksplicit, at der alene menes afbrudsminutter opstået på grund af effektmangel – altså fordi produktionskapaciteten til rådighed i et område samt muligheden for import er mindre end elforbruget i området. Alternativt vil vi foreslå, at ministeren opstiller et særskilt mål for effektminutter, der afspejler, hvorvidt der er tilstrækkelig produktions- og importkapacitet til at opfylde forbruget. Dette mål vil være konsistent med den fremadrettede forsyningssikkerhedsvurdering fra Energinet, som alene går på effektminutter, EUE og LOLE, og vil sætte rammerne for hvilke virkemidler, der foreslås anvendt, jf § 27, stk 2. nr. 3.

Levering af tal til elforsyningssikkerhedsredegørelsen

Dansk Energi indsamler og validerer tal fra danske netselskaber til brug i Energinets elforsyningsredegørelse. I dag foregår der en intens og tidskrævende databehandling i starten af året med henblik på at levere tal Forsyningstilsynets benchmarking af netselskaber 31. marts. Det vil af ressourcemæssige årsager ikke være muligt at imødekomme Energinets databehov på samme tid.

Tal til brug for Energinets elforsyningsredegørelse vil derfor på nuværende tidspunkt ikke kunne leveres tidligere end midten af april, hvilket ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelse i § 34 om at redegørelsen sendes i høring senest 1. april. Mulige løsninger kunne være at Energinet anvender foreløbige og ufuldstændige tal fra netselskaberne i høringsperioden eller at høringsperioden og offentliggørelsen af elforsyningssikkerhedsredegørelse ændres.

Vi vil gerne indgå i en konstruktiv dialog med Energistyrelsen om ovennævnte muligheder og står i øvrigt til rådighed for uddybning af vores kommentarer.

Med venlig hilsen
Dansk Energi



Martin Schrøder