

Udkast af 23. februar 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser¹

I medfør af § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. [nr.] af [dato], samt efter bemyndigelse, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato] om gasser, fastsættes:

§ 1. Hermed offentliggøres tekniske forskrifter for gasser som angivet i bilag 1.

§ 2. Tekniske specifikationer, som der henvises til i de tekniske forskrifter, jf. bilag 1, indføres i henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato] om gasser ikke i Lovtidende.

Stk. 2. Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 1, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 3. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne, jf. bilag 1, straffes i henhold til § 28 i bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato] om gasser med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor,
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder besparelser, for den pågældende selv eller andre,

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den [dato].

Stk. 2. Tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for F-gas ophæves.

§ 5. Eksisterende virksomheder, anlæg og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser og afgørelser er lovlige, er kun omfattet af forskrifterne, jf. bilag 1, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne, jf. dog stk. 2-14.

Stk. 2. Eksisterende lagerafsnit med oplag af over 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde de særlige ordensregler i punkterne 2.10.24 - 2.10.26 i

¹ Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/94 EF (Informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF

forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 3. Eksisterende lagerafsnit med oplag af over 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 2 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde de særlige ordensregler i punkt 2.10.23 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 4. Eksisterende anlæg med en lagerkapacitet på over 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde de særlige ordensregler i punkterne 3.8.21 og 4.13.19 – 4.13.20 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 5. Eksisterende anlæg med en lagerkapacitet på over 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 2 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde de særlige ordensregler i punkterne 3.8.20 og 4.13.18 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 6. Eksisterende oplag i butikkers salgslokaler på højst 40 kg F-gas i beholdere, som opfylder punkt 2.2.1 a eller b i de hidtil gældende tekniske forskrifter for F-gas, skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 2.1.2 b eller kapitel 2 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 7. Eksisterende overrislingsanlæg for oplag i tanke og anlæg med tanke, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 2.9.1, 2.9.3, 4.12.1 og 4.12.3 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 8. Eksisterende overrislingsanlæg for oplag i beholdere og anlæg med beholdere, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 2.9.2, 2.9.3, 4.12.2 og 4.12.3 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 9. Eksisterende lagerafsnit med oplag i tanke og beholdere, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde bestemmelserne om påkørselssikring i punkterne 2.4.18 og 2.4.26 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 10. Eksisterende anlæg med tanke og beholdere, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde bestemmelserne om påkørselssikring i punkterne 4.3.7, 4.3.15 og 4.7.3 i forskrifterne, jf. bilag 1.

Stk. 11. Eksisterende anlæg med overjordiske tanke med F-gas, som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt er opstillet efter reglerne i de hidtil gældende bestemmelser om F-gas, skal senest den 1. januar 2011 opfylde punkt 4.4.2 i forskrifterne, jf. bilag 1, med hensyn til anlægstilpassede rørbruds- eller magnetventiler, dog senest den 1. januar 2010, hvis tankene er opstillet, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.

Stk. 12. Eksisterende anlæg med tanke med brandfarlige og brandnærende gasser, bortset fra tanke omfattet af stk. 11 og tanke med kølede fordråbede gasser, som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt er opstillet, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 4.4.2 og 4.5.4 i forskrifterne, jf. bilag 1, med hensyn til anlægstilpassede rørbruds- eller magnetventiler.

Stk. 13. Eksisterende tanke med F-gas, som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt er opstillet efter reglerne i de hidtil gældende tekniske forskrifter for F-gas, skal senest den 1. januar 2011 opfylde bestemmelserne om påkørselssikring i punkterne 4.4.4 b og 4.4.4 c i forskrifterne, jf.

bilag 1, dog senest den 1. januar 2010, hvis tankene er opstillet, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.

Stk. 14. Eksisterende tanke med brandfarlige og brandnærende gasser, bortset fra tanke omfattet af stk. 13 og tanke med kølede fordråbede gasser, som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt er opstillet, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde bestemmelserne om påkørselssikring i punkterne 4.4.4 b og 4.4.4 c i forskrifterne, jf. bilag 1.

Beredskabsstyrelsen, den

Frederik Chr. Schydt

/Elsebeth Grinvalds