

# Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

## § 1

I bekendtgørelse af 1. juli 2001, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer, foretages følgende ændringer:

### 1. Kapitel 61, punkt 61.1.4 affattes således:

»**61.1.4** For en væsentlig udvidelse eller ændring på en eksisterende installation, skal det verificeres, at udvidelsen eller ændringen overholder nærværende installationsbestemmelser. Udvidelser og ændringer må ikke forringe sikkerheden i den eksisterende installation.

Udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20, samt installation og ændring af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner betragtes ikke som en væsentlig udvidelse eller ændring af en eksisterende installation.«

### 2. Kapitel 80, punkt 801.53 affattes således:

#### »801.53 Antal stikkontakter

Antallet af 250 V stikkontakter i den faste installation skal mindst være som følger:

| Lokalitet  | Antal stikkontakter   |
|--|---|
| Beboelsesrum samt entreer, gange, grovkøkkener, bryggerser og hobbyrum | 1 for hver påbegyndt 4m <sup>2</sup> gulvareal.<br>Der kræves dog ikke mere end 8 pr. rum.  |
| Køkkener   | 3   |
| Kogenicher   | 1   |
| Badeværelser   | 1 ud over eventuelle shaverstikkontakter<br>(medmindre badeværelset er så lille, at bestemmelserne i kapitel 701 udelukker anbringelse af stikkontakter). |

Note Til beboelsesrum henregnes opholdsrum, soverum, spiserum og lignende rum, herunder gildestuer. Vedrørende beregning af antal stikkontakter i boliger, hvor køkkenet er en del af et større rum, se bilag A til kapitel 801.

De angivne 250 V stikkontakter i køkkenet skal fordeles på mindst 2 lysgrupper. I eksisterende installationer kan der installeres 2 nye stikkontakter, uden at stikkontakterne fordeles på 2 lysgrupper.

Stikkontakter, der er placeret højere end 2 m over gulv, samt stikkontakter, der er beregnet for tilslutning af stationære brugsgenstande, er ikke inkluderet i kravene i ovennævnte tabel.

Stikkontakter skal anbringes med så stor indbyrdes afstand, som det er praktisk muligt.«

## § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.