

NOTAT

Til de høringsberettigede

2. september 2010
J.nr. 644-11-00030
PM / ANH

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6

Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Elektriske installationer med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Det nye kapitel forventes at træde i kraft 15. oktober 2010.

Formålet med ændringen er at fritage elinstallatører fra kravet fra om verifikation ved udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20, samt ved installation og ændring af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Der er også indført undtagelse fra kravet om fordeling på 2 lysgrupper i køkkener ved udvidelse af installationen med 2 nye stikkontakter.

Fristen for bemærkninger er **fredag d. 24. september 2010.**

Bemærkningerne bedes fremsendt med e-mail til adressen sik@sik.dk med kopi til pm@sik.dk eller med almindelig post til adressen:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Høringsliste er vedhæftet.

Samtidig med iværksættelsen af høringen er udkastet til ændringsbekendtgørelsen til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 gjort tilgængelig på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk eller via link fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Med venlig hilsen

Poul Mikkelsen
Ingeniør

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET**