

Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. § 57 a, foretages en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf, inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål:		
Findes der i bygninger:	Ja	Nej
<ul style="list-style-type: none"> Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningsselementer, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Maling, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Gulvmasse, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om) 		
Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 57 c foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.		
Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald.		
Findes der i anlæg (f.eks. broer, vejanlæg):		

<ul style="list-style-type: none"> Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Maling, der kan være fra perioden 1950-1977? 		
<ul style="list-style-type: none"> Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om) 		
Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 57 c foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.		