

Til parterne på høringslisten

Den 9. maj 2016

### **Høring vedr. revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for gasser**

Hermed sendes følgende i høring:

- Revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Udkastet blev i sin første version sendt i høring den 9. oktober 2015 og med høringsfrist den 6. november 2015.

Beredskabsstyrelsen er i gang med at gennemgå høringssvarene, men er i mellemtiden blevet opmærksom på, at udkastet i sin første version gav mulighed for lempelser, som var mere vidtgående end tilsigtet. Dette har givet anledning til ændringerne, som er markeret i det medsendte udkast.

Ændringerne i udkastet til ændringsbekendtgørelsen omhandler det indbyrdes afstandskrav mellem kryotanke med inaktive gasser eller brandnærende gasser.

Med ændringen vil op til to tanke, der har en indbyrdes afstand af mindst 1 m, og hvor begge tanke indeholder inaktiv gas eller den ene indeholder inaktiv gas og den anden indeholder brandnærende gas kunne betragtes som to selvstændige lagerafsnit. Dette kan have betydning for afstandskravene til naboskel og andre objekter på samme grund.

### **Høringsfrist**

Beredskabsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at høringen i denne omgang alene omhandler ændringerne som markeret i udkastet.

Eventuelle bemærkninger til ændringerne i udkastet til ændringsbekendtgørelsen bedes sendt til Beredskabsstyrelsen senest **den 23. maj 2016** pr. e-mail til [cfo@brs.dk](mailto:cfo@brs.dk). Skriftlige spørgsmål kan rettes til samme adresse, mens telefoniske spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Allan Thomsen, tlf. 45 90 62 08, eller civilingeniør Pernille Jensen, tlf. 45 90 62 18.

**Beredskabsstyrelsen**  
Center for Forebyggelse

Datavej 16  
3460 Birkerød  
Tlf. 45 90 60 00  
[brs@brs.dk](mailto:brs@brs.dk)  
[www.brs.dk](http://www.brs.dk)

Sagsnr.: 2014/034912  
Sagsbehandler: AT/PEJ

Med venlig hilsen

Allan Thomsen