

Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Kapitel 5

**Udkast af
10.07.2019**

UDKAST

Indholdsfortegnelse

5	Lagerafsnit i det fri
5.1	Generelle bestemmelser	3
5.2	Afstandsforhold	3
5.3	Indsatsforhold.....	4
5.4	Brandslukningsmateriel	4
5.5	Ordensregler	5

5 Lagerafsnit i det fri

5.1 Generelle bestemmelser

- 5.1.1 Lagerafsnit i det fri må kun etableres med kommunalbestyrelsens (det kommunale redningsberedskabs) godkendelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.
- 5.1.2 Lagerafsnit i det fri med oplag, hvor der er særlig risiko for flyveild i tilfælde af brand, må ikke være større end 5.000 m³.

To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som et lagerafsnit, medmindre de er fritliggende i overensstemmelse med punkt 1.1.8.

Indretning af lagerafsnit

- 5.1.3 Lagerafsnit skal indrettes, så der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- 5.1.4 Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der skal udarbejdes en belægningsplan for lagerafsnittet.
- 5.1.5 Indgår der transportanlæg i lagerafsnittet, skal dette udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2.2 om transportanlæg.

Supplerende bestemmelser for oplag med risiko for selvantændelse

- 5.1.6 Lagerafsnittet skal indrettes og drives på en sådan måde, at kritisk varmeudvikling minimeres.
- 5.1.7 Der skal føres egenkontrol med de forebyggende foranstaltninger. Planen for egenkontrol skal godkendes af kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab).
- 5.1.8 Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares på virksomheden og forevises på forlangende ved brandsyn for at synliggøre egenkontrollen.

5.2 Afstandsforhold

- 5.2.1 Lagerafsnit skal placeres, så risikoen for brandspredning til og fra andre grunde i tilfælde af brand mindskes mest muligt.
- Oplag, hvor der i tilfælde af brand er særlig risiko for flyveild, skal dette faremoment indgå i vurderingen af den nødvendige afstand til naboskel samt vej- og stier.

- 5.2.2 Lagerafsnit skal placeres, så risikoen for brandspredning til og fra andre bygninger og andre oplag på samme grund i tilfælde af brand mindskes mest muligt.

Dog kan lagerafsnit i bygning og lagerafsnit i det fri placeres uden indbyrdes afstand, når det samlede afsnit ikke overstiger 2.000 m². Dette gælder dog ikke for lagerafsnit med oplag med særlig risiko for flyveild.

- 5.2.3 Lagerafsnit skal placeres i forsvarlig afstand fra letantændelig vegetation.

5.3 Indsatsforhold

- 5.3.1 Der skal etableres adgang og brandveje, så redningsberedskabet har mulighed for uhindret at komme frem til produktionsafsnittet således, at redningsberedskabet kan foretage en forsvarlig rednings- og slukningsindsats.

- 5.3.2 Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der udarbejdes en plan for redningsberedskabets indsats i tilfælde af brand. Planen skal godkendes af redningsberedskabet.

5.4 Brandslukningsmateriel

Håndildslukkere

- 5.4.1 Hvis der i lagerafsnittet er aktiviteter, hvor der er risiko for, at en brand opstår og spreder sig til lagerafsnittet, skal der anbringes håndildslukkere.

- 5.4.2 Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder.

- 5.4.3 Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om indretning af trykbærende udstyr.

- 5.4.4 Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:

- a. CO₂-slukkere mindst skal være af type 70 B.
- b. Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
- c. Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A.

- 5.4.5 Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, dog således at

- a. CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- b. CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.
- c. Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- d. Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- 5.4.6 Før ibrugtagning af et produktionsafsnit skal håndildslukkere tilses, således at de fungerer efter hensigten.

Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person.

Efter tilsynet skal håndildslukkere være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

5.5 Ordensregler

Generelt

- 5.5.1 Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) er godkendt til dette formål.
- 5.5.2 Aktiviteter, der øger risikoen for antændelse af oplaget, skal foregå i en forsvarlig afstand til oplaget.
- 5.5.3 Friarealer i lagerafsnittet skal holdes frie og ryddelige, herunder skal letantændelig vegetation fjernes.
- 5.5.4 Indgår der transportanlæg i lagerafsnittet skal disse rengøres, kontrolleres og vedligeholdes i fornødent omfang.
- 5.5.5 Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der føres egenkontrol med visse parametre for et oplag.
- 5.5.6 Adgang og brandveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, herunder være ryddet for sne og is.

Skiltning

- 5.5.7 Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at tiltag, som har betydning for redningsberedskabets indsatsmuligheder, skal udføres med tydelig markering til redningsberedskabets orientering.
- 5.5.8 Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild ved lagerafsnittet.

Brandslukningsmateriel

- 5.5.9 Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes således, at de er funktionsdygtige. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person.

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.