

Til høringsparterne

**Kontor/afdeling**  
Center for vedvarende  
energi

**Dato**  
23-06-2021

**J nr.** 2021 - 6866

/MNRK

**Høring om udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker**

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker i høring.

Bekendtgørelsen viderefører i vid udstrækning de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 743 af 30. maj 2020 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker.

Af materielle ændringer indføres en ny § 4, hvorefter net- og transmissionsvirksomheder er forpligtede til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau. Bestemmelsen vil være gældende for alle nettilslutningsaftaler, der indgås efter den 31. december 2021. For nettilslutningsaftaler indgået før den 1. januar 2022 finder reglerne i bekendtgørelse nr. 743 af 30. maj 2020 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker fortsat anvendelse.

Derudover foretages der konsekvensændringer bl.a. som følge af ændring af anden lovgivning på området, og præcisering af gældende ret.

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende nettilslutningsbekendtgørelse.

**Baggrund og indhold**

Det fremsendte udkast til ny nettilslutningsbekendtgørelse skal læses i sammenhæng med lovforslaget om modernisering af elforsyningsloven. Lovforslaget er tillige sendt i høring den 5. juli 2021.

*Ny bestemmelse i § 4 og kodificering af dispensationspraksis*

For nettilslutningsaftaler indgået efter den 31. december 2021 indebærer den nye § 4, at net- og transmissionsvirksomheder er forpligtede til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau. Det indebærer, at reglerne for anvisning af tilslutningspunkt bliver tilpasset, således at der tages højde for anlæg, der skal tilsluttes på højere spændingsniveauer end 50-60 kV. Dette for at

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700  
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

imødekomme den stigende tendens til, at der bliver etableret større VE-anlæg, der skal tilsluttes på højere spændingsniveauer.

Energistyrelsen har i løbet af foråret 2021 modtaget ansøgninger om dispensation fra reglen i den nugældende § 4. Der er tale om sager, hvor opstiller og netvirksomhed har været enige om at anmode Energistyrelsen om dispensation til at anvende anvisningsreglen i § 3 i nettilslutningsbekendtgørelsen frem for reglen i § 4. I disse sager har Energistyrelsen meddelt dispensation fra reglen i § 4 under den betingelse, at der i stedet anvises et tilslutningspunkt efter § 3. På denne baggrund kodificerer Energistyrelsen nu praksis med denne type dispensationer i § 4, stk. 3, i udkastet til bekendtgørelsen. Det er således allerede muligt at søge om dispensation på nuværende tidspunkt ud fra det forvaltningsretlige princip om, at en myndighed kan dispensere fra egne regler, men for nettilslutningsaftaler der indgås fra 1. januar 2022 vil det formelt skulle ske med hjemmel i bekendtgørelsens bestemmelser herom.

#### *Konsekvensrettelser og præciseringer*

Idet ovennævnte lovforslag om modernisering af elforsyningsloven – som en del af udfasningen af PSO-ordningen – medfører, at udligningsordningen afskaffes, justeres bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed. Som følge heraf, justeres bl.a. bekendtgørelsens bestemmelser om kollektive opsamlingsnet.

Det er desuden præciseret, at § 3, stk. 3, tillige finder anvendelse for transmissionsvirksomheden. Der tilsigtes ingen ændring af gældende ret.

#### **Høringsfrist**

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelsen kan fremsendes pr. e-mail til [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk) med kopi til [kten@ens.dk](mailto:kten@ens.dk):

**Senest fredag den 27. august 2021**

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Kirstine Tambour Kristensen på [kten@ens.dk](mailto:kten@ens.dk) / 3392 7436 eller specialkonsulent Emil Axelsen på [eax@ens.dk](mailto:eax@ens.dk) / 3392 7701.

Med venlig hilsen

Kirstine Tambour Kristensen