

Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg samt elproduktion fra anlæg på land¹⁾

I medfør af § 2, stk. 4, § 2 a, § 10, stk. 6 og 8, § 11, stk. 3 og 5, § 26, stk. 3, § 27 d, § 67, § 84, stk. 9, § 88, stk. 1, § 90 og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, som ændret ved lov nr. x af x. x 202x, og § 3, stk. 2, og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Etablering af nye elproduktionsanlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Undtaget fra kravet om tilladelse efter stk. 1 er følgende anlæg:

- 1) Elproduktionsanlæg med en effekt på under 5 MW.
- 2) ~~Vindkraftanlæg, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligehold og service af vindmøller og senere ændringer heri.~~
- 2) Andre anlæg, der producerer elektricitet baseret på vedvarende energi, og har en effekt på under 10 MW.
- 3) Andre anlæg, der producerer elektricitet baseret på vedvarende energi, og har en effekt på mellem 10 og 25 MW, som er meddelt i overensstemmelse med kapitel 2. Dette gælder dog ikke ansøgninger vedrørende brændselsbaserede elproduktionsanlæg, som har en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW, der ikke planlægges at blive indrettet til højeffektive kraftvarmeanlæg og som ikke er omfattet af § 17, nr. 1-4 og § 31, nr. 1-4.
- 4) Kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder, som er godkendt efter lov om varmeforsyning.

Stk. 3. ~~Etablering af e~~Elproduktionsanlæg, der udnytter energi fra vand eller vind på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, er ikke omfattet af ~~kravet i stk. 1~~reglerne i denne bekendtgørelse. § 4 gælder dog for alle elproduktionsanlæg bortset fra vindmøller.

Stk. 4. Tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse fritager ikke ansøgeren fra at opnå tilladelser, som måtte være nødvendige efter anden lovgivning.

§ 3. Elproduktion fra anlæg med en eleffekt på over 25 MW må i henhold til lov om elforsyning kun udøves af virksomheder, der har opnået bevilling. Bevilling gives til virksomheder, der opfylder bestemmelserne i §§ 10 og 12 i lov om elforsyning.

§ 2. Virksomheder, der driver elproduktion fra solcelleanlæg, vindmølle-anlæg, bølgekraftsanlæg og solfangeranlæg er undtaget fra bevillingskravet i elforsyningslovens § 10.

§ 3. Elproduktion fra anlæg over 25 MW kan kun udøves af virksomheder, der har opnået forudgående tilladelse fra Energistyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder med elproduktionsbevilling efter elforsyningslovens § 10 er undtaget fra regler om tilladelse til elproduktion efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Virksomheder med tilladelse efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi er undtaget fra regler om tilladelse til elproduktion efter denne bekendtgørelsen.

§ 4. Reglerne i kapitel 4 finder ikke anvendelse på elproduktionsanlæg omfattet af regler udstedt i medfør af § 30 i lov om fremme af vedvarende energi.

§ 5. Ansøgere, som dokumenterer at opfylde de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser og procedurer for modtagelse af en tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, har krav på at modtage denne, ~~se dog tillige § 3.~~

§ 6. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

- 1) Benyttelsestid: Den årlige drifttid omregnet til ækvivalente fuldlasttimer.
- 2) CH₄: Luftarten metan.
- 3) C_m: Forholdet mellem el- og varmeproduktionen på et kraftvarmeværk. Hvis anlægget er af udtagstypen, angiver C_m forholdet mellem el- og varmeproduktionen i et veldefineret modtrykspunkt, hvor anlægget ikke har nogen kondensproduktion.
- 4) CO₂: Luftarten kuldioxid.
- 5) C_e: Tabet i elproduktionen på et kraftvarmeværk af udtagstypen ved en forøgelse af varmeproduktionen med én enhed ved 100 % output.
- 6) Indfyret brændsel: Nedre brændværdi af den samlede brændselsmængde, der indfyres i elproduktionsanlægget angivet i GJ (giga-joule).
- 7) Netto-elproduktion: Produktionsanlæggets elproduktion i MWh (Megawattimer) fraregnet egetforbruget.
- 8) N₂O: Luftarten lattergas.
- 9) Skrotning: En fysisk nedrivning eller fjernelse af et anlæg eller væsentlige dele heraf, som umuliggør fortsat drift af anlægget.
- 10) Væsentlig ændring: En ændring, der i væsentligt omfang påvirker anlæggets miljøforhold, tekniske forhold ~~nævnt i § 6~~, anlæggets levetid eller forsyningssikkerheden. Dette er der i hvert fald tale om, hvis ændringens omkostninger overstiger 50 pct. af investeringsomkostningerne for en ny lignende enhed eller såfremt anlægget skrottes.
- ~~11) Energieffektivitetsdirektiv: Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU Tidende 2013, nr. L 141, side 28.~~
- 12) Kraftvarmeanlæg: Et anlæg til samtidig produktion af termisk energi og elektrisk eller mekanisk energi i en og samme proces.

13) Højeffektiv kraftvarmeproduktion: Kraftvarmeproduktion, der opfylder kriterierne i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetsdirektivets](#) bilag II.

Kapitel 2

Meddelelse om etablering og væsentlig ændring

§ 7. Anlæg omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, 1. pkt., skal inden etablering og væsentlig ændring give meddelelse til Energistyrelsen og Energinet.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Ejer af anlægget.
- 2) Placering af anlægget.
- 3) Anlæggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
- 4) Forventet idriftsættelsestidspunkt.
- 5) Anlægstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (paneler, invertere m.v.) og disses måde at virke sammen på.
- 6) De væsentligste energistrømme belyst ved anlægsdiagram.
- 9) Reguleringsegenskaber (mulig lastændring i pct. pr. minut).
- 10) Beskrivelse af mulighederne for at yde spændings- og frekvensregulering fra anlægget.
- 11) Beskrivelse af muligheden for at starte med spændingsløst net.
- 12) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringsskapacitet i kWh.
- 13) Det påtænkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 3

Tilladelse til etablering og elproduktion

§ 8. Ansøgning om tilladelse til etablering efter § 9 og tilladelse til elproduktion efter § 11 kan indgives samtidigt.

Tilladelse til etablering af solceller, vindmøller og andre brændselsfrie elproduktionsanlæg

§ 9. Energistyrelsen meddeler tilladelse til etablering af nye solcelleanlæg, vindmølle-anlæg og andre brændselsfrie elproduktionsanlæg. Tilladelse hertil kan kun meddeles, såfremt øvrig lovgivning, herunder lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europaparlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet eller regler udstedt i medfør heraf eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, overholdes.

§ 10. Ansøgning om tilladelse efter § 9 skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlægget ~~eller af den påtænkte ændring heraf~~ og skal give oplysning om følgende forhold, jf. dog stk. 2:

- 1) Ejer af anlægget.
- 2) Placering og størrelse af anlægget angivet i hektar.
- 3) Anlæggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
- 34) Forventet idriftsættelsestidspunkt.

45) Anlægstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (paneler, invertere m.v.) og disses måde at virke sammen på.

~~5) De væsentligste dampdata.~~

6) De væsentligste energistrømme belyst ved anlægsdiagram.

7) Anlæggets elvirkningsgrad for el.

~~8) C_m for kraftvarmeanlæg og C_v for udtagsanlæg.~~

~~9) Brændselssammensætning og brændselsfleksibilitet.~~

~~10) Emissioner af CO_2 , CH_4 , N_2O samt eventuelle støvpartikler og tungmetaller for det samlede anlæg. Emissionerne angives ved fuldlast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede brændsel.~~

~~11) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlæg, deNOx anlæg, røgvasker, filtre m.v.).~~

~~12) Beskrivelse af udstyr til måling af emissioner samt måleprogram.~~

~~13) Mængder og sammensætning af restprodukter (aske, slæge, afsvovlingsprodukt m.v.).~~

~~14) Omfanget af forventede investeringer.~~

~~15) Reguleringssegenskaber (mulig lastændring i pct. pr. minut).~~

~~16) Lastegenskaber (minimumslast, herunder ændret brændselssammensætning og virkningsgrad ved delast).~~

~~17) Beskrivelse af mulighederne for at yde spændings- og frekvensregulering fra anlægget.~~

~~18) Udetid ved ombygninger.~~

~~19) Beskrivelse af muligheden for at starte med spændingsløst net.~~

12) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringsskapacitet i kWh

20) Det påtænkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

~~21) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage varmeeffekten i det påtænkte varmetilslutningspunkt.~~

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansøgningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.

1, nævnte oplysninger eller at oplysningerne først skal indberettes til Energistyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt. En foreløbig ansøgning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de i stk. 3-47 nævnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere være bilagt en udtalelse fra ~~den systemansvarlige virksomhed~~ Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opstå ved elproduktionsanlæggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medføre.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlæg eller en kapacitetsforøgelse på et eksisterende elproduktionsanlæg, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil såsom løsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.

4) ~~Den systemansvarlige virksomheds~~ Energinets eventuelle øvrige bemærkninger til ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere vedlægges eventuel foreliggende vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).

Tilladelse til elproduktion

§ 11. Energistyrelsen meddeler tilladelse til elproduktion fra anlæg over 25 MW på land. Tilladelse til elproduktion er betinget af, at virksomheden har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet.

§ 12. Vurderingen af den finansielle kapacitet beror på, om virksomheden har den økonomiske styrke til at finansiere elproduktionsvirksomhedens aktiviteter, og om virksomheden har midlerne til at rydde op efter endt produktion.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af den finansielle kapacitet skal ansøgeren som minimum fremsende følgende:

- 1) En beskrivelse af, hvem der ejer virksomheden. Hvis ansøgeren indgår i en koncernstruktur, bør koncernstrukturen beskrives og illustreres i et koncerndiagram.
- 2) Årsrapporten for det seneste regnskabsår, hvis muligt.
- 3) 10-års-budget med finansielle nøgletal for virksomheden. De finansielle nøgletal er brutto rentebærende gæld/EBITDA, EBIT/brutto renteomkostninger, egenkapital divideret med aktiver angivet i procent. Nøgletallene skal fremsendes for de seneste to regnskabsår samt et 10-års-budget fra det år, hvor tilladelsen udstedes.
- 4) Årsrapport fra moderselskabet, såfremt dette vurderes relevant, herunder hvis der afgives moderselskabserklæring.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte vilkår i medfør af § 12, nr. 2, i lov om elforsyning.

§ 13. Vurderingen af den tekniske kapacitet beror på, om elproduktionsvirksomheden har dokumenteret at have den nødvendige tekniske viden og de nødvendige ressourcer til at kunne drive virksomheden.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af den tekniske kapacitet skal ansøgeren som minimum fremsende følgende:

- 1) Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.
- 2) Dokumentation for adgang til personale med tilstrækkelig erfaring og ekspertise til at servicere anlægget.

Tilladelse til etablering af brændselsbaserede kraft- og kraftvarmeanlæg

§ 14. Energistyrelsen meddeler tilladelse til etablering af nye kraftanlæg og kraftvarmeanlæg. Tilladelse hertil kan kun meddeles, såfremt øvrig lovgivning, herunder lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europaparlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet eller regler udstedt i medfør heraf eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, overholdes.

§ 15. Ansøgning om tilladelse efter § 14 skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlægget og skal give oplysning om følgende forhold, jf. dog stk. 2:

- 1) Ejer af anlægget.
- 2) Placering og størrelse af anlægget angivet i hektar.
- 3) Anlæggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
- 4) Forventet idriftsættelsestidspunkt.

54) Anlægstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbine m.v.) og disses måde at virke sammen på.

56) De væsentligste dampdata.

67) De væsentligste energistrømme belyst ved anlægsdiagram.

78) Anlæggets Virkningsgrad for el og varme. ~~Ved ændring af eksisterende anlæg beskrives desuden virkningsgradsforbedringen som følge af ændringen.~~

89) C_m for kraftvarmeanlæg og C_v for udtagsanlæg.

910) Brændselssammensætning og brændselsfleksibilitet.

110) Emissioner af CO_2 , CH_4 , N_2O samt eventuelle støvpartikler og tungmetaller for det samlede anlæg. Emissionerne angives ved fuldlast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede brændsel.

124) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlæg, deNOx-anlæg, røgvasker, filtre m.v.).

132) Beskrivelse af udstyr til måling af emissioner samt måleprogram.

134) Mængder og sammensætning af restprodukter (aske, slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

154) Omfanget af forventede investeringer.

165) Reguleringsegenskaber (mulig lastændring i pct. pr. minut).

176) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder ændret brændselssammensætning og virkningsgrad ved dellast).

178) Beskrivelse af mulighederne for at yde spændings- og frekvensregulering fra anlægget.

~~18) Udetid ved ombygninger.~~

19) Beskrivelse af muligheden for at starte med spændingsløst net.

20) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringsskapacitet i kWh.

201) Det påtænkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

224) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage varmeeffekten i det påtænkte varmetilslutningspunkt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansøgningen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, nævnte oplysninger eller at oplysningerne først skal indberettes til Energistyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt. En foreløbig ansøgning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de i stk. 3-7 nævnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere være bilagt en udtalelse fra den systemansvarlige virksomhed i Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opstå ved elproduktionsanlæggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medføre.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlæg ~~eller en kapacitetsforøgelse på et eksisterende elproduktionsanlæg~~, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil såsom løsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.

4) Energinet ~~Den systemansvarlige virksomheds~~ eventuelle øvrige bemærkninger til ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere vedlægges eventuel foreliggende vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).

Stk. 5. Ansøgninger vedrørende etablering af kraftvarmeanlæg skal vedlægges materiale fra den berørte fjernvarmevirksomhed, som redegør for forhold vedrørende afsætningen af anlægget

varmeproduktion. ~~Tilsvarende gælder for ansøgninger, der indebærer en væsentlig ændring af varmekapaciteten på anlægget.~~

Stk. 6. Ved ansøgninger vedrørende elproduktionsanlæg, som helt eller delvist anvender affald som brændsel, drager Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Ansøgninger vedrørende elproduktionsanlæg, der ikke planlægges til at blive indrettet til højeffektive kraftvarmeanlæg, og som har en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW, skal vedlægges en cost-benefit-analyse foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetsdirektivet](#), jf. dog § 178. Analysen skal indebære en vurdering af omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvarme fra elproduktionen således, at anlægget indrettes til højeffektiv kraftvarmeproduktion, og ved at koble anlægget til et fjernvarme- eller fjernkølingsnet (referencen) i forhold til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal være defineret således, at de dækker samme varmebehov.

§ 16. Ved ansøgning om tilladelse til etablering af nye anlæg med en installeret elkapacitet på 300 MW eller derover, skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i § 158, stk. 1, tillige oplyses om følgende forhold:

- 1) Om der er lagringslokalitet til rådighed, der muliggør oplagring af CO₂ fra elproduktionsanlægget.
- 2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at anlægge transportnet fra elproduktionsanlægget til lagerlokaliteten.
- 3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at eftermontere udstyr til CO₂-opsamling fra elproduktionsanlægget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen på baggrund af oplysninger, som er nævnt i stk. 1 og øvrige tilgængelige oplysninger, herunder vedrørende beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed finder, at betingelserne for at kunne etablere udstyr til opsamling og komprimering af CO₂ fra det ansøgte anlæg er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse til etablering af anlægget, at der afsættes tilstrækkelig plads hertil på eller ved anlægget.

§ 17. Undtaget fra kravet om at vedlægge en cost-benefit-analyse, jf. § 158, stk. 7, er:

- 1) Projekter for anlæg, hvor vurderingen efter den nationale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetsdirektivet](#), er, at forholdene ikke egner sig til forsyning med fjernvarme eller fjernkøling.
- 2) Projekter for anlæg, hvor udnyttelse af overskudsvarme vil kræve etablering af en transmissionsledning til fjernvarme- eller fjernkølingsnettet på mere end 5 km.
- 3) Projekter for spids- og reservelastanlæg til elproduktion uden varmeudnyttelse, der planlægges at være i drift mindre end 1500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårsperiode.
- 4) Projekter for anlæg, der skal placeres tæt på en lagringslokalitet, der er godkendt i medfør af [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 2009/31/EF](#) og muliggør oplagring af CO₂ fra elproduktionsanlægget.

§ 18. Tilladelse efter § 147 er betinget af, at anlægget opfylder kravene i § 1219-2215, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af kravene i §§ 1219-2144 ikke er opfyldt, såfremt det dokumenteres, at ændringerne samlet set medfører reduktion af drivhusgasudledningen i alle

driftssituationer. Ved vægtning af drivhusgasser tillægges CO₂ vægten 1, metan vægten 25 og lattergas vægten 298.

Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § ~~2245~~ ikke er opfyldt, hvis

- 1) reglerne i kapitel 4 i lov om varmforsyning er til hinder for at overskudsvarme fra anlægget udnyttes eller
- 2) reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg er til hinder for godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra anlægget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsætninger for anlægget eller for forsyning herfra udstedt i medfør af lov om varmforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene i §§ ~~1219-2245~~ skal dokumenteres ud fra anlæggets samlede miljøvirkning, dvs. samlede udledning af CO₂, N₂O, og CH₄. Emissionerne opgøres på årsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af brændselsforbrug – og dermed emissioner som nævnt i § ~~1942~~ til elproduktionen på et kraftvarmeværk fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en virkningsgrad på 200 pct. Emissionerne fordeles mellem el og varme i samme forhold som brændselsforbruget.

§ 19. CO₂-udledningen fra anlægget må højst udgøre 500 kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af CO₂-udledningen anvendes CO₂-faktorerne i bilag 1.

Stk. 3. Hvis en ansøger kan dokumentere et andet CO₂-indhold i et anvendt brændsel, end angivet i bilag 1, kan Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i beregningen.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af CO₂ er reguleret ved et samlet loft for CO₂ eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

§ 20. CH₄-udledningen fra el siden må højst udgøre 0,1 kg pr. indfyret GJ brændsel.

Stk. 2. CH₄-udledningen fastlægges med udgangspunkt i oplysninger fra anlægsleverandøren, foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af CH₄ er reguleret ved et samlet loft for CH₄ eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for anlæg omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid fra gasmotorer og gasturbiner.

§ 21. N₂O-udledningen fra el siden må højst udgøre 0,004 kg pr. indfyret GJ brændsel.

Stk. 2. N₂O-udledningen fastlægges med udgangspunkt i oplysninger fra anlægsleverandøren, foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af N₂O er reguleret ved et samlet loft for N₂O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

§ 22. Et projekt for et elproduktionsanlæg, der ikke planlægges til at blive indrettet til højeffektive kraftvarmeanlæg, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til referencen, jf. § ~~815~~, stk. 7.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for projekter, der efter § ~~1740~~ er undtaget fra kravet om at vedlægge en cost-benefit-analyse.

Kapitel 4

Tilslutning af elproduktionsanlæg

§ 23. Net- og transmissionsvirksomheder har pligt til at give enhver producent af energi, der anmoder om nettilslutning, alle nødvendige oplysninger herunder

- 1) et detaljeret skøn, som omfatter alle udgifter over, hvad tilslutningen vil koste,
- 2) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgningen om nettilslutning og
- 3) en rimelig vejledende tidsplan for nettilslutningen.

§ 24. Hvis det sted på det kollektive elforsyningsnet, som netvirksomheden anviser som tilslutningspunkt ifm. anmodninger omfattet af § 23, ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau, er netvirksomheden forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg, der anvender affald eller producerer VE-elektricitet. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Afstanden til den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau måles som afstanden mellem det punkt i anlægget og det punkt i den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau, som ligger nærmest. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Netvirksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Stk. 2. Tilsluttes decentrale kraft-varme-anlæg eller elproduktionsanlæg, der anvender affald eller producerer VE-elektricitet, på transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

Kapitel 5

Tilladelse til væsentlige ændringer, herunder skrotning

Tilladelse til væsentlige ændringer af solcelleanlæg, vindmøller og andre brændselsfrie elproduktionsanlæg

§ 25. Energistyrelsen^{NS} meddeler tilladelse til væsentlige ændringer i bestående solcelleanlæg, vindmølle-anlæg og andre brændselsfrie elproduktionsanlæg. Tilladelse hertil kan kun meddeles, såfremt øvrig lovgivning, herunder lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europaparlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet eller regler udstedt i medfør heraf eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, overholdes.

§ 26. Ansøgning om tilladelse efter § 25¹⁷ skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlægget og skal give oplysning om følgende forhold, jf. dog stk. 2:

- 1) Ejer af anlægget.
- 2) Placering og størrelse af anlægget angivet i hektar.
- 3) Anlæggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
- 3) Forventet idrættelsestidspunkt for ombygning.
- 4) Anlægstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbinepaneler, invertere m.v.) og disses måde at virke sammen på.

~~5) De væsentligste dampdata.~~

6) De væsentligste energistrømme belyst ved anlægsdiagram.

7) ~~Anlæggets el~~ Virkningsgrad ~~for el.~~ Ved ændring af eksisterende anlæg beskrives desuden ændringen for virkningsgraden.

8) C_m for kraftvarmeanlæg og C_v for udtagsanlæg.

9) Brændselssammensætning og brændselsfleksibilitet.

10) Emissioner af CO_2 , CH_4 , N_2O samt eventuelle støvpartikler og tungmetaller for det samlede anlæg. Emissionerne angives ved fulldast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede brændsel.

11) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlæg, deNOx anlæg, røgvasker, filtre m.v.).

12) Beskrivelse af udstyr til måling af emissioner samt måleprogram.

13) Mængder og sammensætning af restprodukter (aske, slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

14) Omfanget af forventede investeringer.

15) Reguleringsgenskaber (mulig lastændring i pct. pr. minut).

~~16) Lastegenskaber (minimumslast, herunder ændret brændselssammensætning og virkningsgrad ved delast).~~

17) Beskrivelse af mulighederne for at yde spændings- og frekvensregulering fra anlægget.

18) Udetid ved ombygninger.

19) Beskrivelse af muligheden for at starte med spændingsløst net.

20) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringsskapacitet i kWh.

20) Det påtænkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

~~21) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aflage varmeeffekten i det påtænkte varmetilslutningspunkt.~~

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansøgningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.

1, nævnte oplysninger eller at oplysningerne først skal indberettes til Energistyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt. En foreløbig ansøgning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de i stk. 3-47 nævnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere være bilagt en udtalelse fra ~~den systemansvarlige virksomhed~~ Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opstå ved elproduktionsanlæggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medføre.

3) Hvor der er tale om ~~etablering af elproduktionsanlæg eller~~ en kapacitetsforøgelse på et eksisterende elproduktionsanlæg, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil såsom løsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.

4) ~~Energinet~~ Den systemansvarlige virksomheds eventuelle øvrige bemærkninger til ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere vedlægges eventuel foreliggende vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).

§ 27. Tilladelse til skrotning af anlæg over 25 MW kan kun meddeles såfremt Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ikke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag på en anmodning om skrotning efter stk. 1 kan forlange, at Energistyrelsen fastsætter det tidspunkt, hvorpå anlægget kan skrottes.

Stk. 3. Såfremt der efter stk. 2, fastsættes et tidspunkt for skrotning af et anlæg, skal det sikres, at anlæggets ejer får dækket de nødvendige udgifter til anlæggets fortsatte opretholdelse i perioden indtil anlægget skal skrottes. Dette kan ske ved, at Energistyrelsen anmoder den systemansvarlige virksomhed om at sikre den tilstrækkelige produktionskapacitet gennem en aftale med anlæggets ejer om vilkår og omfang af fremtidige ydelser fra anlægget og den systemansvarlige virksomheds betaling herfor.

Stk. 4. Et elproduktionsanlæg, hvis ejer har modtaget betaling efter stk. 3, skal skrottes på det tidspunkt, som er angivet i Energistirelsens afgørelse efter stk. 2.

Stk. 5. Spørgsmålet om størrelsen af den betaling, som anlæggets ejer har krav på at modtage efter stk. 3, kan indbringes for [Energitilsynet](#)/[Forsyningstilsynet](#).

~~Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 3 gælder dog ikke, såfremt klima-, energi- og bygningsministeren efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 50, stk. 3, har besluttet, at elproduktionsvirksomheden af hensyn til forsyningssikkerheden skal opretholde en nærmere fastsat produktionskapacitet, og denne ikke vil kunne opretholdes, såfremt anlægget skrottes.~~

Stk. 6. Energistyrelsen kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkårene kan vedrøre:

- 1) Tidspunktet for skrotningens gennemførelse.
- 2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anlæg m.m.
- 3) Krav om oprensning af [anlægskraftværk](#)sgrund med henblik på fornyet anvendelse heraf.

Tilladelse til væsentlige ændringer af brændselsbaserede kraft- og kraftvarmeanlæg

§ 28. ~~Energistyrelsen~~^{NS} meddeler tilladelse til væsentlige ændringer i bestående kraftanlæg og kraftvarmeanlæg. Tilladelse hertil kan kun meddeles, såfremt øvrig lovgivning, herunder lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europaparlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet eller regler udstedt i medfør heraf eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, overholdes.

§ 29. Ansøgning om tilladelse efter § ~~28~~¹⁹ skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlægget og skal give oplysning om følgende forhold, jf. dog stk. 2:

- 1) Ejer af anlægget.
- 2) Placering og størrelse af anlægget angivet i hektar.
- ~~3) Anlæggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.~~
- 3) Forventet ~~idriftsættelse~~stidspunkt for ombygning.
- 4) Anlægstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbine m.v.) og disses måde at virke sammen på.
- 5) De væsentligste dampdata.
- 6) De væsentligste energistrømme belyst ved anlægsdiagram.
- 7) Anlæggets V_v virkningsgrad for el og varme i forhold til primær energi relativt til leveret aktiv effekt til det kollektive elforsyningsnet. Ved ændring af eksisterende anlæg beskrives desuden virkningsgradsforbedringen som følge af ændringen. Ved ændring af eksisterende anlæg beskrives desuden ændringen af virkningsgraderne.
- 8) C_m for kraftvarmeanlæg og C_v for udtagsanlæg.
- 9) Brændselssammensætning og brændselsfleksibilitet.

- 10) Emissioner af CO₂, CH₄, N₂O samt eventuelle støvpartikler og tungmetaller for det samlede anlæg. Emissionerne angives ved fuldlast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede brændsel.
- 11) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlæg, deNOx-anlæg, røgvasker, filtre m.v.).
- 12) Beskrivelse af udstyr til måling af emissioner samt måleprogram.
- 13) Mængder og sammensætning af restprodukter (aske, slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).
- 14) Omfanget af forventede investeringer.
- 15) Reguleringsegenskaber (mulig lastændring i pct. pr. minut).
- 16) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder ændret brændselssammensætning og virkningsgrad ved dellast).
- 17) Beskrivelse af mulighederne for at yde spændings- og frekvensregulering fra anlægget.
- 18) Udetid ved ombygninger.

- 19) Beskrivelse af muligheden for at starte med spændingsløst net.

20) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringsskapacitet i kWh.

- 20) Det påtænkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

- 21) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage varmeeffekten i det påtænkte varmetilslutningspunkt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansøgningen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, nævnte oplysninger eller at oplysningerne først skal indberettes til Energistyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt. En foreløbig ansøgning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de i stk. 3-7 nævnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere være bilagt en udtalelse fra ~~den systemansvarlige virksomhed~~ Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:

- 1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opstå ved elproduktionsanlæggets tilslutning hertil.
- 2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medføre.
- 3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlæg eller en kapacitetsforøgelse på et eksisterende elproduktionsanlæg, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil såsom løsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.
- 4) ~~Energinet~~ Den systemansvarlige virksomheds eventuelle øvrige bemærkninger til ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere vedlægges eventuel foreliggende vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).

Stk. 5. Ansøgninger der indebærer en væsentlig ændring af varmekapaciteten på kraftvarmeanlægget vedrørende etablering af kraftvarmeanlæg skal vedlægges materiale fra den berørte fjernvarmevirksomhed, som redegør for forhold vedrørende afsætningen af anlægget varmeproduktion. ~~Tilsvarende gælder for ansøgninger, der indebærer en væsentlig ændring af varmekapaciteten på anlægget.~~

Stk. 6. Ved ansøgninger vedrørende elproduktionsanlæg, som helt eller delvist anvender affald som brændsel, drager Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Ansøgninger vedrørende elproduktionsanlæg, der ikke planlægges til at blive indrettet til højeffektive kraftvarmeanlæg, og som har en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW, skal vedlægges en cost-benefit-analyse foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetsdirektivet, jf. dog § 318. Analysen skal indebære

en vurdering af omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvarme fra elproduktionen således, at anlægget indrettes til højeffektiv kraftvarmeproduktion, og ved at koble anlægget til et fjernvarme- eller fjernkølingsnet (referencen) i forhold til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal være defineret således, at de dækker samme varmebehov.

§ 30. Ved ansøgning om ~~tilladelse til etablering af nye væsentlige ændringer af~~ anlæg med en installeret elkapacitet på 300 MW eller derover, skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i § 296, stk. 1, tillige oplyses om følgende forhold:

- 1) Om der er lagringslokalitet til rådighed, der muliggør oplagring af CO₂ fra elproduktionsanlægget.
- 2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at anlægge transportnet fra elproduktionsanlægget til lagerlokaliteten.
- 3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at eftermontere udstyr til CO₂-opsamling fra elproduktionsanlægget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen på baggrund af oplysninger, som er nævnt i stk. 1 og øvrige tilgængelige oplysninger, herunder vedrørende beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed finder, at betingelserne for at kunne etablere udstyr til opsamling og komprimering af CO₂ fra det ansøgte anlæg er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse til etablering af anlægget, at der afsættes tilstrækkelig plads hertil på eller ved anlægget.

§ 31. Undtaget fra kravet om at vedlægge en cost-benefit-analyse, jf. § 296, stk. 7, er:

- 1) Projekter for anlæg, hvor vurderingen efter den nationale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetsdirektivet](#), er, at forholdene ikke egner sig til forsyning med fjernvarme eller fjernkøling.
- 2) Projekter for anlæg, hvor udnyttelse af overskudsvarme vil kræve etablering af en transmissionsledning til fjernvarme- eller fjernkølingsnettet på mere end 5 km.
- 3) Projekter for spids-og reservelastanlæg til elproduktion uden varmeudnyttelse, der planlægges at være i drift mindre end 1500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårsperiode.
- 4) Projekter for anlæg, der skal placeres tæt på en lagringslokalitet, der er godkendt i medfør af [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 2009/31/EF](#) og muliggør oplagring af CO₂ fra elproduktionsanlægget.

§ 32. Tilladelse efter § ~~2819~~ er betinget af, at anlægget opfylder kravene i § ~~3312-3615~~, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af kravene i §§ ~~1233-3514~~ ikke er opfyldt, såfremt det dokumenteres, at ændringerne samlet set medfører reduktion af drivhusgasudledningen i alle driftssituationer. Ved vægtning af drivhusgasser tillægges CO₂ vægten 1, metan vægten 25 og lattergas vægten 298.

Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § ~~3615~~ ikke er opfyldt, hvis

- 1) reglerne i kapitel 4 i lov om varmforsyning er til hinder for at overskudsvarme fra anlægget udnyttes eller
- 2) reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg er til hinder for godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra anlægget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsætninger for anlægget eller for forsyning herfra udstedt i medfør af lov om varmforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene i §§ ~~4233-3615~~ skal dokumenteres ud fra anlæggets samlede miljøvirkning, dvs. samlede udledning af CO₂, N₂O, og CH₄. Emissionerne opgøres på årsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af brændselsforbrug – og dermed emissioner som nævnt i § ~~3342~~ til elproduktionen på et kraftvarmeværk fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en virkningsgrad på 200 pct. Emissionerne fordeles mellem el og varme i samme forhold som brændselsforbruget.

§ 33. CO₂-udledningen fra anlægget må højst udgøre 500 kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af CO₂-udledningen anvendes CO₂-faktorerne i bilag 1.

Stk. 3. Hvis en ansøger kan dokumentere et andet CO₂-indhold i et anvendt brændsel, end angivet i bilag 1, kan Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i beregningen.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af CO₂ er reguleret ved et samlet loft for CO₂ eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

§ 34. CH₄-udledningen fra el siden må højst udgøre 0,1 kg pr. indfyret GJ brændsel.

Stk. 2. CH₄-udledningen fastlægges med udgangspunkt i oplysninger fra anlægsleverandøren, foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af CH₄ er reguleret ved et samlet loft for CH₄ eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for anlæg omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid fra gasmotorer og gasturbiner.

§ 35. N₂O-udledningen fra el siden må højst udgøre 0,004 kg pr. indfyret GJ brændsel.

Stk. 2. N₂O-udledningen fastlægges med udgangspunkt i oplysninger fra anlægsleverandøren, foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for anlæg, hvis udledning af N₂O er reguleret ved et samlet loft for N₂O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

§ 36. Et projekt for et elproduktionsanlæg, der ikke planlægges til at blive indrettet til højeffektive kraftvarmeanlæg, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til referencen, jf. § ~~629~~, stk. 7.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for projekter, der efter § ~~318~~ er undtaget fra kravet om at vedlægge en cost-benefit-analyse.

§ 37. Tilladelse til skrotning af anlæg over 25 MW kan kun meddeles såfremt Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ikke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag på en anmodning om skrotning efter stk. 1, kan forlange, at Energistyrelsen fastsætter det tidspunkt, hvorpå anlægget kan skrottes.

Stk. 3. Såfremt der efter stk. 2, fastsættes et tidspunkt for skrotning af et anlæg, skal det sikres, at anlæggets ejer får dækket de nødvendige udgifter til anlæggets fortsatte opretholdelse i perioden indtil anlægget skal skrottes. Dette kan ske ved, at Energistyrelsen anmoder den systemansvarlige virksomhed om at sikre den tilstrækkelige produktionskapacitet gennem en aftale med anlæggets ejer om vilkår og omfang af fremtidige ydelser fra anlægget og den systemansvarlige virksomheds betaling herfor.

Stk. 4. Et elproduktionsanlæg, hvis ejer har modtaget betaling efter stk. 3, skal skrottes på det tidspunkt, som er angivet i Energistyrelsens afgørelse efter stk. 2.

Stk. 5. Spørgsmålet om størrelsen af den betaling, som anlæggets ejer har krav på at modtage efter stk. 3, kan indbringes for [Energitilsynet](#)[Forsyningstilsynet](#).

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 3 gælder dog ikke, såfremt klima-, energi- og bygningsministeren efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 50, stk. 3, har besluttet, at elproduktionsvirksomheden af hensyn til forsyningssikkerheden skal opretholde en nærmere fastsat produktionskapacitet, og denne ikke vil kunne opretholdes, såfremt anlægget skrottes.

Stk. 7. Energistyrelsen kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkårene kan vedrøre:

- 1) Tidspunktet for skrotningens gennemførelse.
- 2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anlæg m.m.
- 3) Krav om oprensning af [anlægskraftværk](#)sgrund med henblik på fornyet anvendelse heraf.

Kapitel 6

Centrale kraft- og kraftvarmeanlæg

§ 38. Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på eller som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg beliggende uden for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- eller kraftvarmeanlæg.

Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktionsanlæg er beliggende:

- 1) Amagerværket.
- 2) Asnæsværket.
- 3) Avedøreværket.
- 4) H. C. Ørstedsværket.
- 5) Kyndbyværket.
- 6) Svanemølleværket.
- 7) Stigsnæsværket.
- 8) Rønneværket.
- 9) Enstedværket.
- 10) Esbjergværket.
- 11) Fynsværket.
- 12) Herningværket.
- 13) Randersværket.
- 14) Skærbækværket.
- 15) Studstrupværket.
- 16) Nordjyllandsværket.

Stk. 3. Øvrige kraftværkspladser, hvortil der efter den 1. juni 2003 gives godkendelse efter elforsyningsloven til opførelse af elproduktionsanlæg med en kapacitet på over 100 MW.

Stk. 4. Energistyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et anlæg er et centralt eller et decentralt anlæg efter reglerne i denne bestemmelse.

Kapitel 7

Dispensation og vilkår for tilladelser

§ 39. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i §§ ~~918-2142~~ og §§ 32-35, hvis

- 1) elproduktionsanlægget leverer særlige ydelser for elsystemet med begrænsede, negative miljømæssige virkninger, f.eks. spidslastproduktion med en benyttelsestid under 500 timer årligt,
- 2) Energistyrelsen skønner, at anlægget må betegnes som et demonstrationsanlæg eller
- 3) hensynet til forsyningssikkerheden nødvendiggør dette.

Stk. 2. Dispensationerne kan gøres tidsbegrænsede.

§ 40. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i §§ ~~22 og 36-43~~, hvis det af retlige, ejendomsretlige eller finansielle grunde er strengt nødvendigt.

Stk. 2. Energistyrelsen underretter Kommissionen om afgørelser om dispensation fra §§ ~~22 og 36-43~~.

§ 41. I en tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg kan Energistyrelsen stille følgende vilkår:

- 1) At krav stillet af ~~de systemansvarlige virksomheder~~ Energinet som forudsætning for nettilslutning overholdes.
- 2) At tilslutningen til det kollektive elforsyningsnet tilrettelægges således, at denne ikke medfører omkostninger for de øvrige brugere af det kollektive elforsyningsnet.
- 3) At ejeren, inden byggearbejder påbegyndes, fremsender yderligere oplysninger af relevans for godkendelsen.
- 4) At ejeren giver Energistyrelsen, ~~den systemansvarlige virksomhed~~ Energinet og netvirksomhedenselskabet alle relevante oplysninger om anlæggets indretning og drift.
- 5) At ejeren indsender statistiske oplysninger til brug for Energistirelsens udarbejdelse af energistatistik.
- 6) At ejeren løbende indsender målinger, foretaget eller verificeret af en uafhængig instans, som dokumenterer opfyldelse af emissionskrav m.v.
- 7) At projektet er i overensstemmelse med anden lovgivning.
- 8) At nødvendige tilladelser efter anden lovgivning kan opnås.
- 9) At ejeren forpligter sig til at overholde relevante gældende og kommende regler i lovgivningen, herunder administrativt fastsatte regler samt regler fastsat af EU-Kommissionen.
- 10) At anlægsarbejdet afsluttes inden en nærmere angiven frist.
- 11) At vilkår stillet efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 12 overholdes.
- 12) At ansøger fremsendes dokumentation for samlet reduktion af drivhusgasudledningen, såfremt § ~~189~~, stk. 2 og § 32, stk. 2, anvendes.

Kapitel 8

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 42. Energistirelsens afgørelser efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima-, energi- og bygningsministeren, men kan indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at indhente tilladelse efter bestemmelsen i §§ 1 og 3,

~~2) undlader at foretage anmeldelse som angivet i § 1, stk. 3,~~

~~32) overskrider de udledningsgrænser som er angivet i §§ 9-12 18-21 og 32-35 eller ikke opfylder betingelsen i §§ 22 og 36 13,~~

~~43) undlader at skrotte anlæg som angivet i §§ 27, stk. 4-14 og 37, stk. 4,~~

~~54) tilsidesætter vilkår i en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse,~~

~~65) angiver urigtige oplysninger i en ansøgning om tilladelse efter denne bekendtgørelse eller~~

~~76) undlader at indsende underretning om ændrede forudsætninger af væsentlig betydning for meddelelse af tilladelse eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.~~

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2244 af 29. december 2020 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg, som er modtaget før den 1. januar 2022, behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 2244 af 29. december 2020 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2006 om nettilslutning af elproduktionsanlæg med miljøvenlige brændsler ophæves.

§ 45. Bevillinger til elproduktion fra anlæg, som er undtaget fra bevillingspligten i medfør af § 2, opretholdes i overensstemmelse med deres indhold og varighed.

Stk. 2. Vil en virksomhed med bevilling, som er omfattet af stk. 1, fortsætte driften, skal virksomheden inden bevillingens udløb have tilladelse efter § 11 til elproduktion fra anlægget.

Stk. 3. Bevillinger, som er omfattet af stk. 1, ophæves ved meddelelse af tilladelse til elproduktion efter § 11.

Energistyrelsen, den x. december 2021

Martin Hansen

/ Lars Nielsen

Bilag 1

CO₂-udledningsfaktorer angivet i forhold til nedre brændværdi

Brændsel	CO ₂ , kg/GJ
Kul	94,7
Raffinaderigas	57,6
LPG	63,1
LVN	65,0
Motorbenzin	73,0
Flyvebenzin	73,0
Petroleum	71,9
JP1	72,0
Gas-/dieselolie	74,0
Fuelolie	78,0
Orimulsion	80,0
Petroleumskoks	92,0
Spildolie	78,0
Naturgas	57,0
Koks	108,0
Brunkulsbriketter	94,6
Halm	0,0
Skovflis	0,0
Brænde	0,0
Træpiller	0,0
Træaffald	0,0
Biogas	0,0
Fiskeolie	0,0
Affald	37,0

Officielle noter

¹¹ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 201809/200128/EFU af 2311. april-december 201809 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, ~~og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF~~ EU-Tidende 201809, nr. L 140328, side 1682, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/944/EU af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU, EU-Tidende 2009, nr. L 158, side 125, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28 og Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2001/80/EF om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, EF-Tidende 2009, nr. L 309, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-Tidende nr. L 140, side 114.