

Høringsbrev

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

T +45 70 12 12 88
E at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

Høring over forslag til ændrede regler for arbejde med mindre køleanlæg og varmepumper

28. juni 2022
J.nr. 20225000066

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr og udkast til bekendtgørelse om ændring af arbejdsmiljøfaglige uddannelser i høring.

Det foreslås at ændre reglerne for arbejde med mindre køleanlæg og varmepumper, så der i højere grad tages højde for, at der er forskel på naturlige og fluorholdige kølemidler. Naturlige kølemidler er klimavenlige, men farlige, mens fluorholdige kølemidler er ufarlige, men mere klimabelastende.

Der foreslås følgende ændringer:

- Serviceintervallet for eftersyn af anlæg med op til 5 kg kølemiddelfyldning foreslås ændret fra et til to år.
- Grænsen for, hvornår der kræves eftersyn af anlæg, foreslås hævet fra 1 kg til 3 kg. Dvs. at det kun er anlæg med en kølemiddelfyldning på over 3 kg, hvor der er krav om eftersyn.
- Kravene til, hvornår der kræves certifikat for arbejde med anlæg, foreslås ændret, så kravene følger den stigende risiko ved anvendelsen.
 - For arbejde med anlæg med naturlige kølemidler foreslås kravet skærpet, så der er krav om certifikat fra 1 kg.
 - For arbejde med anlæg med fluorholdige kølemidler foreslås kravet lempet, så grænsen går ved 3 kg.
 - For hermetisk lukkede anlæg foreslås kravet lempet, så arbejde, der ikke indebærer brud på kølekredsen ikke kræver certifikat.
- For visse arbejdsopgaver på visse typer af anlæg foreslås kravene ændret, så de fremover vil kunne foretages af andre end kølefirmaer med ISO 9001 certificering (sagkyndige virksomheder).

Der foretages samtidig enkelte sproglige præciseringer og opdateringer i bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ændringerne samlet set vil have begrænsede positive erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Udkast til ændring af bekendtgørelserne er vedhæftet dette brev. Der vedlægges også liste over høringsparter.

Udkastene behandles også i Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.

Arbejdstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til ændringerne **senest den 1. september 2022**. Bemærkningerne bedes sendt til anka@at.dk.

De høringssvar, som Arbejdstilsynet modtager i forbindelse med høringen, vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Venlig hilsen

Anders Kallfoed