



Sagsnr.
2022-627

Doknr.

Dato
06-02-2023

Høringsnotat om forslag til landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg

1. Indledning

Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) har med bidrag fra bygherren Energinet udarbejdet et forslag til landsplandirektiv for den nordlige strækning af højspændingsforbindelsen fra Endrup til Idomlund samt en miljøvurdering af landsplandirektivet. Med landsplandirektivet reserveres arealer til den 97 km lange højspændingsforbindelse, herunder areal til udvidelse af Stovstrup højspændingsstation i Ringkøbing-Skjern Kommune. 11 km af forbindelsen kabellægges, mens 86 km er luftledninger.

Forslag til landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg blev parallelt med miljøkonsekvensvurdering af højspændingsforbindelsen (Miljøstyrelsen) sendt i offentlig høring fra den 30. juni til den 15. september 2022 hos en bred kreds af myndigheder, organisationer og berørte lodsejere m.fl.

Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 19 høringssvar. 4 af de 5 berørte kommuner har afgivet høringssvar, hvoraf 3 kommuner havde bemærkninger til forslaget. Herudover havde 1 virksomhed, 1 interesseorganisation og 9 borgere/lodsejere bemærkninger til forslaget, mens der i 5 høringssvar ikke var bemærkninger (ib).

De væsentligste bemærkninger til de enkelte emner i forslaget til landsplandirektiv og miljøvurdering gennemgås og kommenteres (*i kursiv*) i afsnit 2 og 3.

Efter høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for, hvordan miljøhensyn er indarbejdet i det endelige landsplandirektiv, og hvordan udtalelser, der er indkommet i høringsfasen, er taget i betragtning.

2. Generelle bemærkning

Arealreservationen til en ny 400 kV højspændingsledning berører mange borgere enten direkte af selve anlægget (lodsejere) eller af arealreservationen (parter). 5 kommuner er ligeledes berørt af den nye højspændingsledning. Høringen afspejler dette forhold, hvilket betyder, at langt de fleste høringssvar er af mere eller mindre lokal karakter. Dertil kommer, at en række af høringssvarene retter sig mod det konkrete anlæg, der ikke reguleres gennem landsplandirektivet, der udelukkende reserverer arealer til den kommende højspændingsforbindelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender nødvendigheden af, at den kommende 400 kV forbindelse vil styrke den samlede el-infrastruktur og understøtte kommunens og den danske stats nødvendige energisatsning. Volsgaard Agro A/S er som udgangspunkt positive over for den nye forbindelse.

Kommentar:

Bemærkningerne tages til efterretning.

2.1 Arealreservation og masteplacering

6 borgere har ønsket, at linjeføringen for højspændingsforbindelsen og hermed arealreservationen ændres, eller at enkelte master flyttes enten mod øst eller vest eller i længderetningen af forbindelsen. Det drejer sig om mast nr. 11-20, 96 – 100, 162, 166-170, 209 og 227-229. Ønskerne om ændringer bundet alle i de visuelle gener, som følger af en højspændingsforbindelse i det åbne land og flere af ønskerne bundet i hensyn til landbrugsdriften på konkrete ejendomme. Borger 9 ønsker en dialog med forsvaret om muligheden for at placere højspændingsforbindelsen inden for Jyske Dragonregiments øvelsesterræn. Brevet er stilet til forsvarsministeren.

Kommentar:

Forslaget reserverer et areal på 2 x 200 m omkring den kommende højspændingsforbindelse og er et resultat af en afvejning af mange hensyn herunder natur-, kultur- og landskabelige interesser samt hensynet til lodsejere, der be-

røres af forslaget. Forslaget indeholder en arealreservation til højspændingsforbindelsen med tilhørende tekniske anlæg, men har ingen indflydelse på den konkrete placering af master.

Bygherre oplyser, at de mange hensyn, der er taget ved placering af højspændingsforbindelsen, betyder, at der i de fleste tilfælde ikke er mulighed for væsentlige ændringer. Der er dog fortsat mulighed for mindre justeringer af eksempelvis masteplaceringer i det omfang det teknisk og miljømæssigt lader sig gøre. Justeringer af masteplaceringer kan primært lade sig gøre i anlæggets længderetning og kun i enkelte tilfælde ved en justering af selve linjeføringen og vil ske i forbindelse med bygherres lodsejerforhandlinger forud for etablering af højspændingsforbindelsen.

Høringsbrevet, der er stilet til forsvarsministeren, udtrykker hverken konkrete forslag eller specifikke spørgsmål til forslaget og behandles derfor ikke yderligere.

2.2 Kabelægning af 400 kV højspændingsforbindelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at kommunens landskaber tilføres et markant teknisk anlæg og ønsker, at en større del af forbindelsen ved Videbæk by kabellægges, idet området i kommunenplan 2021-2033 er udlagt som boligudviklingsområder. Esbjerg Kommune har i processen frem til den offentlige høring givet udtryk for, at kommunen har ønsket projektet kabellagt for at minimere påvirkningen på naboer, natur og landskaber. Kommunen konstaterer dog, at inden for rammerne af, hvad der er teknisk muligt, er forbindelsen kabellagt de mest sårbare områder i kommunen. Feriehusudlejernes Brancheforening ønsker, at hele højspændingsforbindelsen kabellægges, fordi forbindelsen vil være med til at forringe det visuelle indtryk af den danske natur. Borger 6 peger ligeledes på, at forbindelsen bør kabellægges.

Kommentar:

Bygherre oplyser, at efter første offentlighedsfase blev det undersøgt, hvor stor en andel af den 170 km lange strækning, der kunne kabellægges. Konklusionen var, og er stadig, at der kun kan kabellægges 26 km samlet set. Rapporten kan hentes fra projektets hjemmeside: [Hvorfor luftledninger og ikke kabler \(energinet.dk\)](#). Strækningerne med kabellægning er valgt på baggrund af, hvor det i størst muligt omfang gavner borgere og oplevelsen af natur. Det er ikke muligt at kabellægge yderligere strækninger uden at reducere kabellægningen andre steder. Linjeføringen i Ringkøbing-Skjern Kommune blev flere steder tilpasset tidligt i forløbet for at reducere påvirkningen af borgerne, blandt andet ved at øge afstanden til byområder.

2.3 Kompensation

Volsgaard Agro A/S har landbrugsejendomme med griseproduktion og er bekymret for højspændingsforbindelsens eventuelle påvirkning af griseproduktionen, og virksomheden forventer erstatning for eventuel tabt produktion, hvis det viser sig, at der er en påvirkning. Borger 1 ønsker, at mast 16 og 17 bevarer den nuværende foreslåede placering for at sikre, at borgeren bliver omfattet af et overtagelsestilbud. Borger 8, der er nabo til den nye Stovstrup højspændingsstation, undrer sig over, at de kan få erstatning for nærhed til højspændingsforbindelsen, men ikke for nærhed til ny stor højspændingsstation.

Kommentar:

Spørgsmålet om eventuel erstatning for tabt fortjeneste som følge af højspændingsforbindelsen vil skulle afgøres i forbindelse med ekspropriationsprocessen, som først kan igangsættes, når landsplandirektivet er udstedt. Bygherre oplyser, at man er opmærksom på bemærkning om en eventuel påvirkning af virksomheden.

Bygherre oplyser, at der ikke er planer om at flytte mast 16 og 17.

Bygherre oplyser, at ejendommen ved Stovstrup er omfattet af den erstatningsordning, som gælder for ejendomme beliggende ud til selve forbindelsen, dvs. at der gives kompensation i forhold til de nærmeste strømførende anlæg på selve stationen, når den er fuldt udbygget, efter samme princip som erstatningen beregnes ved nærhed til luftledningerne.

2.4 Natur og landskab/visuelle gener

Holstebro Kommune har gjort opmærksom på, at kommunen er betænkelig i forhold til eventuelle konsekvenser for Gryde Å imellem mast 253 og 254.

Jf. afsnit 2.1 har en række borgere og lodsejere peget på, at højspændingsforbindelsen vil betyde visuelle gener i lokalområderne.

Borger 3 ønsker beplantning omkring Karlsgårde station af hensyn til de rekreative interesser i området og specielt stien omkring stationen, der er en del af Kyst til Kyststien.

Kommentar:

Bygherre oplyser, at der er taget kontakt til kommunen for at komme

kommunens betænkeligheder i møde i forbindelse med etablering af anlægget. Bygherre oplyser desuden, at det desværre ikke er muligt at foretage yderligere beplantning inden for det eksisterende hegn, da der ligger kabler og anlæg i jorden inden for hegnet, og at der ikke er plads uden for hegnet.

2.5 Støj og magnetfelter

Borger 8 bliver nabo til Stovstrup højspændingsstation og er bekymret for støjgener forbundet med den nye station, da de allerede oplever støjgener fra den eksisterende Stovstrup station. Borger 7 mener, at beregningsmetoden, der er brugt i projektet til magnetfelter, ikke er nutidig, og at nyeste teknologi bør anvendes.

Kommentar:

Bygherre oplyser, at der er foretaget støjberegninger i driftssituationen ved ejendommen. Den maksimale beregnede støj er 29 dB, som er 11 dB lavere end laveste grænseværdi for nat (40 dB). Energinet vil gerne drøfte behovet for egentlige støjmålinger, når højspændingsstationen er etableret.

Bygherre oplyser, at den nyeste viden inden for magnetfelter er benyttet i vurderingerne af eventuel påvirkning af opgivelserne.

3. Hvem er hørt

Forslag til landsplandirektiv er sendt i høring hos berørte kommuner og lodsejere samt øvrige med interesse i fysisk planlægning, som har anmodet om at stå på Bolig- og Planstyrelsens høringsliste.

4. Høringssvar er modtaget fra

Esbjerg Kommune
Holstebro Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Varde Kommune (ib)

Byggeskadefonden (ib)
Danske Kloakmestre (ib)
Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ib)
Feriehusudlejernes Brancheforening
Metroselskabet (ib)

Volsgaard Agro A/S

Borger 1, Chalotte Petersen og Claus T. Hansen

Borger 2, Claus Ilkjær

Borger 3, Hanne Kiholm Ludvigsen

Borger 4, Inger og Poul Pedersen

Borger 5, Jørgen Kaasgaard

Borger 6, Kristina Brink og Kristian Jeppesen

Borger 7, Lene og Dennis Hansen

Borger 8, Majbritt Lindved og Kim V. Pedersen

Borger 9, Peter Rask

Bolig- og Planstyrelsens fagområder vedrørende plan, fritidsboliger og landdistriktsudvikling er med kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til Plan- og Landdistriktsstyrelsen under Kirkeministeriet.