

Til høringsparter

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vedlagte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser, som hermed sendes i offentlig høring:

- Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

Høringsfrist

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til ændringsforslaget sker ved benyttelse af vedlagte skabelon.

Bemærkningerne skal sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk senest **søndag den 4. maj 2025**.

Formål

Formålet med ændringen af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser er primært at smidiggøre sagsbehandlingen for de virksomheder, som ønsker at opsætte større tanke med de mest almindelige typer anvendte gasser. Smidiggørelsen opnås ved at hæve grænsen for, hvornår en gastank skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter for gasser, og dermed hæve grænsen for hvornår en godkendelse til en gastank skal ske med vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Ændringer

Beredskabsstyrelsen har foreslået at hæve grænsen for, hvornår en gastank skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter for gasser, og dermed hæve grænsen for hvornår en godkendelse fra det kommunale redningsberedskab skal ske med vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen (ændringsnummer 1 – 3 og 10 – 12).

I ændringsnummer 1, 2, 10 og 11 er det i et afsnit i hver af de enkelte punkter nævnt, at grænsen ikke er hævet for brandfarlig kølet fordråbet gas. Det skyldes, at Beredskabsstyrelsen fortsat vil følge dette specifikke område for dels at følge udviklingen, dels at få en større indsigt i det nødvendige sikkerhedsniveau bl.a. til brug i det større revisionsarbejde af regelsættet for gasser.

Dato: 8. april 2025
Enhed: BFO
Sagsbeh.: MKR/REB
Sagsnr.: 2025/000935
Dok.nr.: 636060
Bilag: 3

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf.: +45 7285 2000
Fax: +45 7285 2005
E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

EAN: 5798000201705
CVR: 52 99 03 19

Derudover ændres afstandskrav i ændringsnummer 4 – 7 samt 13 - 16 således, at der også fremgår afstandskrav for de større gastanke, som grænsen hæves for.

I ændringsnummer 8, 9, 17 og 18 tilføjes det, at de pågældende bestemmelser kun finder anvendelse for tanke med maks. 10.000 gasoplagshenheder af brandfarlige kølede fordråbede gasser (dvs. den nugældende grænse fastholdes).

Bemærkninger til ændringerne

Beredskabsstyrelsen er pt. i gang med en større gennemgribende ændring af regelsættet for gasser (dvs. bekendtgørelse, tekniske forskrifter og vejledning). Denne ændringsbekendtgørelse skal ses som et del-element i dette arbejde. Årsagen til at ændringen foretages nu – og ikke som en del af det større arbejde med gasreglerne – er, at ændringen skal komme virksomhederne til gode hurtigst muligt.

Som en del af det større arbejde med gasreglerne afholdt Beredskabsstyrelsen i november 2024 en workshop, hvor bl.a. forslaget om at hæve grænsen for tanke blev præsenteret. Forslaget blev positivt modtaget af deltagerne.

Årsagen til at Beredskabsstyrelsen alene hæver grænsen for lagerafsnit med tanke og ikke lagerafsnit med beholdere med gas er, at størstedelen af de virksomheder, som ønsker et lagerafsnit med gas i beholdere, ønsker gasoplag, der er mindre end den nuværende grænse. Der er således ikke et egentlig behov for at udvide grænsen for lagerafsnit med beholdere. Dette er bekræftet dels via de sager, som Beredskabsstyrelsen i dag har fastsat vilkår til, dels af flere brancheorganisationer på workshoppen i november 2024.

Afledt af at den ovennævnte grænse hæves, ændres nogle af de eksisterende bestemmelser i de tekniske forskrifter om afstande, således at det er tydeligere, hvilke krav der fastsættes til de større tanke.

Som bistand til ændringerne vil Beredskabsstyrelsen opdatere vejledningen til de tekniske forskrifter for gasser.

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)

Beredskabsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen har positive økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet og borgere.

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT)

Høringen omfatter også eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. Danske Regioner og KL anmodes om bemærkninger hertil.

Det bemærkes, at Beredskabsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. Det skyldes, at antallet af brandtekniske ansøgninger, som de foreslå-

ede ændringer har betydning for, ligger på 22 i gennemsnit over de sidste 5 år (2020 – 2024). Dermed forventes ændringerne alene at ville påvirke det enkelte redningsberedskab i mindre grad.

Agil erhvervsrettet regulering

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante her.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til ændringsforslaget m.v. sker ved benyttelse af vedlagte skabelon.

Bemærkninger skal sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk senest **søndag den 4. maj 2025**.

Eventuelle skriftlige spørgsmål til udkastet kan rettes til brs-ktp-bfo@brs.dk, mens telefoniske spørgsmål kan rettes til Ronni Bech (tlf. 7285 2233) eller Malene Kristiansen (tlf. 7285 2238).

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen (www.hoerings-portalen.dk).

Med venlig hilsen

Ane-Kirstine Birnbaum

Kontorchef
CH/Brandforebyggelse
Beredskabsstyrelsen

Vedlagt er:

- Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
- Skabelon til brug for høringssvar
- Liste over høringsparterne