



Renseanlæg

For en række vandforekomster (søer og kystvande) skal gennemføres foranstaltninger over for renseanlæg med henblik på opfyldelse af miljømål som fastsat i bilag 1 til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Renseanlæggene i tabel 9 skal udbygges fra et nuværende renseniveau til renseniveau MBNDKF (M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk og F: efterfiltrering). Foranstaltningerne gennemføres med henblik på, at renseanlæggene skal rense total-fosfor i udledninger ned til 0,22 mg/l. I tabel 9 er angivet specifikke renseanlæg med nuværende renseniveau, krav til renseniveau og de vandforekomster, for hvilke disse foranstaltninger skal gennemføres. Renseanlæggene i tabel 10 skal udbygges fra et nuværende renseniveau til renseniveau MBNDKFk (M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk, F: efterfiltrering og k: kontaktfiltrering) eller MBNDKFe (M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk, F: efterfiltrering og e: efterdenitrifikation) eller MBNDKFke (M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk, F: efterfiltrering, k: kontaktfiltrering og e: efterdenitrifikation). Foranstaltningerne gennemføres med henblik på, at renseanlæg med krav om kontaktfiltrering (k) skal rense total-fosfor i udledninger ned til 0,1 mg/l, og at renseanlæg med krav om efterdenitrifikation (e) skal rense total-kvælstof i udledningen ned til 3,5 mg/l. I tabel 10 er angivet specifikke renseanlæg med nuværende renseniveau, krav til renseniveau og de vandforekomster, for hvilke disse foranstaltninger skal gennemføres. Renseanlæggene er identificeret med navn og kommune, og vandforekomsterne er identificeret ved nummer og afgrænsende koordinater for søer. Ved indtastning af vandforekomstens nummer i MiljøGIS, hvortil der er adgang fra Miljøstyrelsens hjemmeside, er det muligt at se beliggenheden på et kort.

De nødvendige foranstaltninger over for de renseanlæg i oplande til vandforekomsterne angivet i tabel 9 og tabel 10 skal være gennemført senest 22. december 2027.

Tilsynsmyndigheden skal efter regler fastsat i miljøbeskyttelsesloven sikre, at foranstaltningerne over for renseanlæggene gennemføres af vandforsyningsselskaberne i overensstemmelse med kommunernes nærmere angivelser i spildevandsplanerne.

Tabel 9. Søer for hvilke der skal gennemføres foranstaltninger over for renseanlæg.

Vandområde nr.	Afgrænsende koordinater	Renseanlæg navn	Kommune	Nuværende renseniveau	Krav til renseniveau
429	x1: 479371.32, y1: 6245303.16	Aulum	HERNING	MBNK	MBNDKF
429	x1: 479371.32, y1: 6245303.16	Hodsager	HERNING	MBN	MBNDKF
582	x1: 570015.96, y1: 6222667.46	Skovby Renseanlæg	SKANDERBORG	MBNDK	MBNDKF
429	x1: 479371.32, y1: 6245303.16	Ikast	IKAST-BRANDE	MBNDK	MBNDKF

Anvendt koordinatsystem: EPSG:25832



Tabel 10. Kystvande for hvilke der skal gennemføres foranstaltninger over for renseanlæg.

<u>Vandområde nr.</u>	<u>Renseanlæg (navn)</u>	<u>Kommune</u>	<u>Nuværende renseniveau</u>	<u>Krav til renseniveau</u>
<u>120</u>	<u>GRAM</u>	<u>Haderslev</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>120</u>	<u>RØDDING</u>	<u>Vejen</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>120</u>	<u>VAMDRUP RENSEANLÆG</u>	<u>Kolding</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>120</u>	<u>Vejen</u>	<u>Vejen</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>121</u>	<u>Grindsted</u>	<u>Billund</u>	<u>MBNDKL</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>121</u>	<u>Skovlund Renseanlæg</u>	<u>Varde</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>121</u>	<u>Esbjerg vest</u>	<u>Esbjerg</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>131</u>	<u>Herning - HCR</u>	<u>Herning</u>	<u>MBNDKS</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>131</u>	<u>Holstebro</u>	<u>Holstebro</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>131</u>	<u>Ikast</u>	<u>Ikast-Brande</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>132</u>	<u>Videbæk</u>	<u>Ringkøbing- Skjern</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>136</u>	<u>Randers</u>	<u>Randers</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>214</u>	<u>Egebjerg syd Renseanlæg</u>	<u>Svendborg</u>	<u>MBNDKL</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>104</u>	<u>SØNDERBORG CENTRALRENSEANLÆG</u>	<u>Sønderborg</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>102</u>	<u>Stegholt Renseanlæg</u>	<u>Aabenraa</u>	<u>MBNDF</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>128</u>	<u>Horsens</u>	<u>Horsens</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>93</u>	<u>Ejby Mølle Renseanlæg</u>	<u>Odense</u>	<u>MBNDKF</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>93</u>	<u>Nordøst Renseanlæg</u>	<u>Odense</u>	<u>MBNDKF</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>231</u>	<u>KOLDING CENTRALRENS.</u>	<u>Kolding</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>
<u>231</u>	<u>Middelfart Centralrenseanlæg</u>	<u>Middelfart</u>	<u>MBNDK</u>	<u>MBNDKFe</u>

Anvendt koordinatsystem: EPSG:25832