

Aktinformation

Brevdato	
Afsender	Thomas Kielgast Røddik (_Medarbejder, Byggeri)
Modtagere	
Akttitel	Høringssvar - samlet
Identifikationsnummer	3924637
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Thomas Kielgast Røddik
Vedlagte dokumenter	Aktdokument DOKUMENT IKKE MEDTAGET Beredskabsstyrelsens høringssvar - j.nr. 2025-2342 Dansk Kulturliv høringssvar - j.nr. 2025-2342 Københavns Kommune høringssvar - j.nr. 2025-2342 Københavns Kommune høringssvar - j.nr. 2025-2342 - Bilag 1 Skema med tekstnære bemærkninger vedr. ændring af BR18 m.v. pr. 1. jan. 2026 DIF / DUF / DGI høringssvar - j.nr. 2025-2342 Dansk Live høringssvar - j.nr. 2025-2342 Kommunernes Landsforening (KL) høringssvar - j.nr. 2025-2342 Frederiksberg Kommune høringssvar - j.nr. 2025-2342 Gribskov Kommune høringssvar - j.nr. 2025-2342 Gribskov Kommune høringssvar - j.nr. 2025-2342 - Bilag 1 - Tekstnære bemærkninger Danske Beredskaber høringssvar - j.nr. 2025-2342 Sammenslutningen af By- og Markedsfester høringssvar - j.nr. 2025-2342 Ændringsbekendtgørelse m. begrundelser rhe rev1 SMVDanmark høringssvar - j.nr. 2025-2342 DABYFO høringssvar - j.nr. 2025-2342 Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) høringssvar - j.nr. 2025-2342 Sikkerhedsbranchen høringssvar - j.nr. 2025-2342
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	10. dec 2025

Bekendtg relse om  ndring af bekendtg relse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtg�relsest�kst	Begrundelse for �ndringen	Bem�rkninger
<p>� 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt h�st 70 d�gn inden for samme kalender�r. Overnatningen skal foreg� i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger f�r f�rste overnatningsd�gn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger f�r.</p> <p>Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de pr�-accepterede l�sninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p>Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, n�r et af f�lgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. � � 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation f�r, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal v�re modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger f�r f�rste overnatningsd�gn.</p> <p>Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelses�ndring, hvortil der skal s�ges byggetilladelse, jf. � 10.</p>	<p>� 6 g affattes s�ledes:</p> <p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indf�res en lempelse, s� gr�nsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, h�ves fra 50 d�gn til 70 d�gn inden for samme kalender�r.</p> <p>Det vil efter lempelsen v�re muligt at overnatte 70 sammenh�ngende d�gn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de pr�-accepterede l�sninger, skal arrang�ren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kr�ver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>�nskes der overnatning i mere end 70 d�gn inden for samme kalender�r, anses bygningens prim�re anvendelse for at v�re �ndret, hvortil overnatningen kr�ver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er sk�rpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opst�r brand, er en person, der sover, l�ngere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er v�gen. Personerne har desuden som</p>	

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p>Beredskabsstyrelsen skal fremsætte en generel bemærkning vedrørende den foreslåede forhøjelse af personantallet fra 150 til 500 personer.</p> <p>Grænseværdien på 150 personer har været en fast anvendt værdi inden for brandforebyggelse siden 1970'erne. "Mange mennesker" er i beredskabslovgivningen traditionelt fortolket som flere end 150 personer. Grænsen er udtryk for et grundprincip, som benyttes til at fastlægge, hvornår der er behov for en skærpelse af brandsikkerhedsniveauet, herunder irt. placering af flugtveje og sammenhængen med personantallet.</p> <p>Flugtvejsforholdene skal sikre, at alle personer – publikum, frivillige eller andet personale, som er tilknyttet arrangementet, har uhindret mulighed for at komme til et sikkert område. Dette gælder både for personer, som opholder sig indendørs i telte, og for personer, der opholder sig udendørs i afspærrede områder.</p> <p>Et fællestræk ved publikum på midlertidige udendørs arrangementer er, at de ofte ikke er stedkendte, at der ofte vil være en større mængde af personer på et afgrænset område, at publikum kan være påvirket af alkohol eller lignende, og at der kan være kørestolsbrugere eller andre ikke-selvhjulpne personer til stede på et arrangement.</p> <p>Brandlovgivningen bliver således særligt relevant, hvor mange mennesker samles, da det er i disse situationer, hvor der opstår en forøget risiko ift. brandsikkerheden.</p> <p>Ændringen i personantallet vil derudover få direkte betydning for varetagelsen af opgaven med brandsyn på</p>

	<p>midlertidige udendørs arrangementer, hvor det kommunale redningsberedskab påser bygningsreglementets driftsmæssige krav til midlertidige udendørs arrangementer.</p> <p>Da de driftsmæssige krav i bygningsreglementet ikke længere vil være gældende for midlertidige udendørs arrangementer til højst 500 personer, vil der fremadrettet ikke være grundlag for at gå brandsyn på denne kategori af arrangementer.</p> <p>Formålet med brandsynet er at medvirke til, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted eller formindskes mest muligt, og at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.</p> <p>Beredskabsstyrelsen skal således påpege, at der ved at undtage midlertidige udendørs arrangementer til højst 500 personer fra brandkravene i bygningsreglementet, og dermed fra brandsyn, kan foreligge en forøget risiko for skade på personer, ejendom og miljø samt en forøget risiko for, at der ikke kan sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.</p> <p>Beredskabsstyrelsen skal herudover bemærke, at en lempelse af de eksisterende brandkrav til midlertidige udendørs arrangementer på højst 500 personer kan få den afledte konsekvens, at Beredskabsstyrelsen vil skulle ændre i reguleringen på området.</p> <p>Beredskabsstyrelsen vil således skulle gennemgå de gældende regler på området, herunder regler for F-gas i på midlertidige udendørs arrangementer i de tekniske forskrifter for gasser med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere regulering, idet sikkerhedsniveauet på de midlertidige udendørs arrangementer sænkes og kravene til indretning af telte, salgsområder m.v. ophæves.</p>	
	<p>Ny § 6 j affattes således:</p>	
§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige	Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable	

<p>udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terrænet med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terrænet til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtaletårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt. 6) Truss-systemer. 	<p>konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p> <p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p>	
<p>Ny § 6 k affattes således:</p>		
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse. 2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2. 3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes. 4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte. 	<p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	

<p><i>Stk. 2.</i> Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>		
<p>§ 6 I. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m². 2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning. 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning <p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstændige konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 	<p>Ny § 6 I affattes således</p> <p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	

<p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m. 		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.</p>	<p>§ 283 affattes således:</p> <p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>	

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p>a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,</p> <p>c) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,</p> <p>d) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og</p> <p>e) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtrøjer til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	

§ 19 affattes således:		
§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.	Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.	
Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.		

Til: Thomas Kielgast Røddik (tkro@sbst.dk)
Cc: byggeri@sbst.dk (byggeri@sbst.dk), marianne@danskscenekunst.dk (marianne@danskscenekunst.dk)
Fra: Jakob Sørensen (jakob@dansk Kulturliv.dk)
Titel: Høring: Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner
Sendt: 22-10-2025 22:48

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til rette vedkommende

I forbindelse med Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner, fremsender vi hermed generelle bemærkninger

Om Dansk Kulturliv

Dansk Kulturliv er fælles interesseorganisation for kulturlivets brancheorganisationer og mere end 1100 danske kulturinstitutioner. Dansk Kulturliv arbejder for at skabe de bedste rammer om danskernes møde med kultur og kunst.

Medlemmerne af Dansk Kulturliv er:

- Dansk Scenekunst
- Danske Museer
- Dansk Live
- Kulturhusene i Danmark
- Danske Koncert- og Kulturhuse
- Danmarks Biblioteksforening
- Danske Ensembler- Orkestre- og Operainstitutioner

Dansk Kulturliv er generelt positive overfor, at der tages skridt for at lempe bureaukratiet overfor forenings- og kulturliv. Derfor hilser vi tiltagene velkomne. Vi har ingen specifikke bemærkninger til det fremsendte forslag, men foreslår at der i tillæg til den pågældende ændring kigges på mulighederne for genanvendelse af bygninger til kulturelle formål og tilladelser - også i forbindelse med midlertidige indendørs events, som en del af det samlede arbejde med at lette bureaukratiske byrder på bygnings- og brandområdet.

Flere kulturinstitutioner og -virksomheder med ofte små administrationer puster nyt liv i gamle bygninger ved at omdanne dem til levende samlingssteder for kunst og fællesskab. Når tidligere industribygninger og forladte strukturer får nyt formål, bevares en vigtig del af vores fælles historie og identitet. Det skaber ikke blot bæredygtige løsninger, men også unikke rammer, hvor kultur kan udfolde sig i mødet mellem fortidens arkitektur og nutidens kreative energi. Flere kulturarrangementer i disse omgivelser er midlertidige og kræver med de nuværende regler lejlighedstilladelser under bygningsreglementet.

I bygningsreglementet er hertil indført en skærpelse, som gør, at alle ændringer af et lokales oprindelige formål, uanset hvor lille denne må virke, kræver en godkendelse af en certificeret, privat brandrådgiver. Det er en tung udgift at påføre kulturaktører, der i forvejen kan have en sparsom økonomi. Det er ikke længere muligt for en kommune at foretage disse godkendelser og dispensationer, som det var tidligere, hvilket har medført en stor meromkostning for kulturaktører i genanvendte bygninger. Man kan således ikke bruge

lokaler i den rå stand, de forestår i, heller ikke selvom både aktører og kommuner gerne ville. Hertil er der behov for forenkling af regler i forbindelse med midlertidige indendørsevents.

Dansk Kulturliv foreslår:

- indførelse af minimumskrav for godkendelse af certificeret brandrådgiver
- et særskilt afsnit i bygningsreglementet gældende for aktører i genanvendte bygninger med forenklede regler samt brugbare vejledninger
- lette mulighederne for at bruge mobile ABA-anlæg (automatiske brand anlæg) i genanvendte bygninger
- lempelse af forudgående deadline på fire uger før midlertidige arrangementers start på byggesager
- forenklet lovgivning, der tager højde for midlertidige arrangementer i genanvendte bygninger
- forenklede regler for pladsfordelingsplaner, scenografi og andre konstruktioner på scenen, truss-systemer og generelt håndtering af personer ved store midlertidige indendørs events (+2000 personer).

Venlig hilsen

Jakob Sørensen
Sekretariatsleder


**DANSK
KULTURLIV**

Tlf 20700351

Mail: Jakob@dansk Kulturliv.dk

**Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen**



Til Social- og Boligstyrelsen

Høringssvar vedr. ændring af BR18 og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har modtaget høring vedr. ændring af BR18 og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner udsendt den 22. september 2025 af Social- og Boligstyrelsen.

Københavns Kommune har gennemgået høringsmaterialet og har udover generelle bemærkninger indsat de mere tekstnære bemærkninger i det skema, der er udsendt fra styrelsen i forbindelse med høringen (bilag 1).

Københavns Kommune har desuden bemærkninger til det vejledningsudkast om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, som styrelsen har udsendt sammen med høringen.

Generelle bemærkninger

Københavns Kommune bemærker indledningsvis, at der med den gældende lovgivning allerede er indført en række lempelser for midlertidige arrangementer, og at der med de nu foreslåede lempelser vil blive yderligere lempet på brandsikkerheden.

Københavns Kommune bemærker i relation til brandsikkerheden, at der ikke er redegjort for redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder indsatsveje ved midlertidige udendørsarrangementer for op til 500 personer, og at Københavns Kommune ønsker en præcisering heraf.

Københavns Kommune bemærker desuden, at det er kommunens erfaring, at langt de fleste arrangementsplaner, som kommunen modtager skal korrigeres for at reglerne overholdes. Det er derfor fortsat meget vigtigt med dialog med arrangørerne. Dialog med arrangørerne er med til at holde sagsbehandlingstiden nede og undgå at arrangementer i yderste konsekvens skal lukkes i forbindelse med tilsyn, hvis reglerne og sikkerheden dermed ikke er overholdt.

Bemærkninger til udkastet til vejledning om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer

Bestemmelserne i BR18 om transportable konstruktioner er komplekse, og er blevet lempet af flere omgange, hvorfor Københavns Kommune gerne vil kvittere for at styrelsen har udarbejdet et udkast til vejledning om de nye lempelser.

Københavns Kommune bemærker indledningsvis til illustrationerne på s. 6 i vejledningen, at det for arrangører kan være misvisende, at der står "ingen regler", idet der kan være anden lovgivning, herunder planlov,

21-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 20305

Dokumentnummer i F2
220451

Sagsnummer eDoc
2025-0302910

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

naturbeskyttelseslov mv. som arrangementet kan være omfattet af, selvom arrangementet er undtaget fra regler i bygningsreglementet. Det bør derfor præciseres, hvilke regler arrangementet er undtaget fra el. det bør fremgå at arrangementet kan være omfattet af anden lovgivning.

Københavns Kommune bemærker til flowdiagrammet på s. 7 i vejledningen, at det synes umiddelbart misvisende, at det fremgår af diagrammet, at hvis der er tale om et arrangement til højst 150 personer, så skal det ikke meddeles kommunen, idet dette ikke gælder, hvis arrangementet er placeret på offentligt areal, herunder vej. I disse tilfælde skal der ansøges om tilladelse til at placere arrangementet på offentligt areal.

Til vejledningens afsnit 2 om regler for midlertidige arrangementer bemærker Københavns Kommune, at den manglende omtale af slukningsudstyr kan give arrangørerne indtryk af, at der ikke er krav om slukningsudstyr. Københavns Kommune ønsker det derfor præciseret i vejledningen, i hvilket omfang bilag 12 til BR18 kap. 5 om brand vedr. præaccepterede løsninger til brandtekniske løsninger skal overholdes.

Københavns Kommune ønsker, at vejledningens afsnit 2.1 om afstandskrav præciseres, så det fremgår tydeligt, at der er krav om at redningsveje og redningsarealer for omkringliggende bebyggelse skal opretholdes.

Afslutningsvis bemærker Københavns Kommune til vejledningens afsnit 3.3.1 om regler til brandsikkerhed i telte, at det bør præciseres, om der er krav til panikbelysning, krav om max 80 m fra slukningskøretøj til arrangementsområdet, krav om tilkørselsveje, herunder bredde samt underlagets bæreevne, samt krav om angivelse af tilkørselsveje for redningsberedskabet.

Venlig hilsen

Lena Kongsbach
Vicedirektør



Notat

Bilag 1 Høringsskema med teksthøringssvar

Resume

Vedlagt høringsbrevet er nedenstående skema, som er et tre-kolonne dokument. I venstre kolonne ses Social- og Boligstyrelsens udkast til bekendtgørelsen. I midterste kolonne ses styrelsens uddybende beskrivelse af de enkelte bestemmelser. I højre kolonne har Teknik- og Miljøforvaltningen givet bemærkninger til udkastet.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

21-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 20305

Dokumentnummer i F2
220451

Sagsnummer eDoc
2025-0302910

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger
§ 6 g affattes således:		
<p>§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 50 70 døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i</p>	<p>Som led i regeringens udspil til gavn for forningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgn til 70 døgn inden for samme kalenderår.</p> <p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som</p>	

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13 2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

<p>Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p>Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p>Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>	<p>anvist i de præ-accepterede løsnings-ger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgn inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.</p>	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved	Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige	<i>Med den nye vejledning om midlertidige uden-dørs arrangementer til</i>

<p>midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer</p>	<p>udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften ind sættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p><i>højst 500 personer er det vanskeligt at sondre mellem hvornår den eksisterende vejledning i bilag 11 til BR18, kap. 5 om brand vedr. udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner og den nye vejledning skal anvendes. Københavns Kommune ønsker derfor en præcisering af dette, herunder at det præciseres, at der er tale om tre forskellige regelsæt:</i></p> <p><i>1)Arrangementer for mindre en 150 personer</i></p> <p><i>2)Arrangementer for 150-500 personer</i></p> <p><i>3)Arrangementer for over 500 personer el. situationer, hvor den nye vejledning for midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer ikke overholdes</i></p>
<p>Ny § 6 j affattes således:</p>		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stædeholdere, frivillige og gæster.</p>	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle</p>	<p><i>I den situation, hvor en transportabel konstruktion ikke er omfattet af undtagelsen i § 6 j, stk. 3 – ønskes der en præcisering af om konstruktionen i stedet er omfattet af bilag 11 til BR18, kap. 5 om brand vedr. udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner.</i></p> <p><i>Det fremgår desuden ikke tydeligt – om der for en transportabel konstruktion, som ikke er omfattet af § 6 j, stk. 3 – skal</i></p>

<p><i>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 5) Tårne, storskærme, mobilantennner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt. 6) Truss-systemer. 	<p>bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige uden-dørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p> <p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p>	<p><i>indsendes en arrangementsplan - hvor det fremgår at regler for brand er overholdt</i></p> <p><i>Hvis det ikke fremgår tydeligt for arrangørerne og kommunerne, hvilke regler, der skal anvendes - kan det betyde en længere sagsbehandlingstid.</i></p>
<p>Ny § 6 k affattes således:</p>		
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p>	<p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have</p>	<p><i>Københavns Kommune ønsker, at det præciseres, hvordan redningsarealer for omkringliggende bebyggelse er påtænkt, idet det ikke fremgår af høringsmaterialet</i></p>

<p>1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.</p> <p>2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.</p> <p>3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.</p> <p>4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.</p> <p><i>Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</i></p>	<p>modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	<p><i>Det ønskes desuden præciseret, hvordan arrangementer på vej skal håndteres? - herunder om arrangementer på vej er omfattet af den nye vejledning</i></p>
<p>Ny § 6 l affattes således</p>		
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning</p> <p><i>Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige</i></p>	<p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, hvis de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	<p><i>Københavns Kommune undrer sig over, at åbne scener på højst 1,0 m over terræn skal certificeres for at være omfattet af undtagelsen i § 6 l, stk. 2, nr. 2)</i></p> <p><i>Dette skyldes, at det for scener, der ikke er omfattet af de nye lempede regler for midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder, at de først skal være certificerede i medfør af BR18 § 6 b, stk. 2, nr. 4, når de er mere en 1,0 m i højden.</i></p> <p><i>Reglerne er altså skrappe for transportable konstruktioner omfattet af lempelserne for midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer end for øvrige</i></p>

<p>udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantennener, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstændige konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. <p>Stk. 3. Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med</p>		<p>transportable konstruktioner.</p> <p><i>Desuden undrer bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, hvorefter der er krav om certificering for alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1 over terræn, idet den tilsvarende regel for øvrige transportable konstruktioner også her er lempeligere, idet som det fremgår af BR18 § 6 b, stk. 2, 4), at alle overdækninger over scener er omfattet af krav om certificering, uanset scenens højde, hvis overdækningen er mere en 50 m²</i></p> <p><i>Københavns Kommune ønsker en præcisering af ovenstående – er der tale om en fejl? – hvis ikke ønskes en forklaring på reglernes udformning.</i></p>
---	--	--

<p>midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m. 		
§ 283 affattes således:		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger her- til skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p>Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger her- til er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.</p>	<p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og</p>	

	<p>klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>	
--	--	--

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
§ 13 affattes således:		
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste</p>	

<p>konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p>a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant, c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</p> <p><u>ce</u>) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,</p> <p><u>df</u>) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og</p> <p><u>eg</u>) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges</p>	<p>pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	
--	--	--

<p>under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.</p> <p>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</p>		
§ 19 affattes således:		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 og §</p>	<p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	

<p>13, stk. 3, nr. 1 og 2, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>		
--	--	--



22. oktober 2025

J.nr. 2025 – 2342

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

DIF, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd og DGI takker for muligheden for at afgive høringssvar og ønsker at udtrykke vores opbakning til de foreslåede ændringer af bygningsreglementet og certificeringsordningen for transportable konstruktioner. Vi hilser initiativerne meget velkomment som et konkret og vigtigt skridt i regeringens arbejde for at reducere unødigt bureaukrati og lette rammevilkårene for foreningslivet i Danmark.

Vi ser meget positivt på forslaget om, at transportable konstruktioner, forsamlingsstelte og midlertidige salgs- og campingområder med op til 500 personer undtages fra de omfattende brandkrav i bygningsreglementet. Denne lempelse af de administrative byrder vil have stor værdi for frivillige foreninger, der hvert år laver arrangementer og aktiviteter.

Vi bakker også varmt op om forslaget om at hæve grænsen for midlertidig overnatning fra 50 til 70 døgn årligt. Dette er et væsentligt fremskridt for frivillige foreninger, som arrangerer større stævner, lejre og arrangementer med behov for overnatning i lokaler, der ikke er bygget til formålet. Lempelsen vil gøre det lettere at gennemføre nationale og lokale arrangementer, der styrker fællesskab og frivillighed.

Vi vil rose, at social- og boligstyrelsen har udarbejdet en lettilgængelig vejledning for frivillige. Vi står til rådighed for at bibringe eksempler, der kan eksemplificere vejledningen. DIF, DUF og DGI ser frem til et fortsat tæt samarbejde om initiativerne i bølge 2 og om videreformidling af reglerne til foreningsfrivillige.

Med venlig hilsen

DIF, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og DGI

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelsestext	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 50-70 døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning.</p> <p>Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>	<p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgn til 70 døgn inden for samme kalenderår.</p> <p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de præ-accepterede løsninger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgn inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som</p>	

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	
Ny § 6 j affattes således:		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i</p>	<p>§ 6j stk. 2 – formuleringen ”kan være til stede” kan give udfordringer i tolkningen. En præcisering vil være gavnlig så det ikke ender i en situation, hvor et arrangement hvor der vil være 300 personer, men hvor der kan være 600 ud fra områdets kapacitet bliver omfattet af de generelle regler for arrangementer.</p> <p>Forslag til formulering: <i>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der vil være til stede ved arrangementet samtidigt.</i></p> <p>Det er også sådan det er formuleret i begrundelsen. Der bør derfor være opmærksomhed på, at de to ord giver forskellige udfald i praksis.</p> <p>Konsekvensen for arrangøren er større i tilfælde hvor lovteksten kan tolkes på flere måder, da der ikke er en sagsbehandling på forhånd.</p>

5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.	særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.	
6) Truss-systemer.	Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, studeholdere, frivillige og gæster.	
Ny § 6 k affattes således:		
§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:	Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.	
1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.		
2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.		
3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.		
4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.		
Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.		
Ny § 6 l affattes således		
§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:	Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af tempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.	
1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².		
2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.		
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning		
	Det bemærkes at kravene om adgangsforhold som pålægges i § 6 l stk. 3 giver udfordringer, da de stiller krav til niveaufri adgang. Gulve i telte vil i mange tilfælde ikke overholde kravet om dørtrin på maksimalt 2,5 cm i bygningsreglementets §51 stk. 2. Derudover er de øvrige krav i §§51-54 ikke tiltænkt transportable konstruktioner med bygninger med yderdøre. Det bemærkes derfor, at det kan overvejes hvorvidt paragrafferne er relevante for udendørsarrangementer og hvad der vil opnås med det.	

<p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtaletårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. <p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 		<p>Derudover ser vi gerne at man hæver arealkravet i stk. 3 nr. 3 på telte fra 50 m2 til 54 m2, da det passer med standardfag i rammetelte på 6x9m.</p>
--	--	---

7)	Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.	
§ 283 affattes således:		
§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4. Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295 8 .	<p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>	

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
§ 13 affattes således:		
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p>a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	<p>Det bemærkes, at der blandt arrangørerne er efterspørgsel på mere gennemsigtige inspektionsrapporter i forbindelse med vejrforhold.</p> <p>Det er forventningen i festivalbranchen, at vejrlig bliver en stigende udfordring de kommende år. Vi har de seneste år set ekstremt vejr på flere festivaler, som giver sikkerhedsmæssige udfordringer og i enkelte tilfælde evakueringer.</p> <p>Konkret efterspørges der, at det fremgår tydeligt af certifikatet, at det er DMIs varsler om middelvind der tages udgangspunkt i og at det fremgår klart, hvis der er</p>

<p>relevant, e) <u>målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terrænet i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>— d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</u></p> <p><u>ce)</u> hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, <u>df)</u> særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og <u>eg)</u> hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p><u>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</u></p> <p><u>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terrænet i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</u></p>		<p>en vindmåler på konstruktionen. Derudover kan det overvejes lave en standard for hvordan tabellen så de bliver lettere at læse og forstå for brugeren særligt i forhold til terrænkategorier. Da det i sidste ende er brugeren (arrangøren), som skal koordinere sikkerhedstiltag i forbindelse med vejrlig under et arrangement, er det vigtigt, at tabellerne er selvforklarende og læsbare hos brugeren.</p>
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 <u>og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	<p>§ 19 affattes således:</p> <p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	



NOTAT

KL H ringssvar til udkast til  ndring af bygningsreglementet 2018 og  ndring af bekendtg relse om certificeringsordning af transportable konstruktioner

KL takker for muligheden for at kommentere p  h ringen med relevans for foreningslivet og ans gninger om arrangementer.

KL sender hermed h ringssvar p  udkast til  ndringerne.

Det har ikke v ret muligt for KL at foretage en politisk behandling af h ringssvaret inden for h ringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterf lgende politiske behandling af h ringssvaret.

KL bakker op om hensynet bag initiativet, som er, at det skal v re lettere for foreninger mv. at afholde blandt andet kr mmermarkeder og mindre musikarrangementer.

Det er afg rende for at f  dette form l indfriet, at alle vejledninger udf res p  en m de, der kan forst s af alle typer af ans gere. Det kan fx v re i pixi-format med billeder, som styrelsen ogs  har lagt op til. Det er vigtigt for sprog og kommunikationen i det hele taget, at der tages h jde for, at ans gere ikke er byggefaglige, og at alle begreber ensrettes i videst muligt omfang, s  kommuner, beredskaber, certificerede og ans gere bruger samme begreber.

KL noterer sig, at kommunerne inden 4 uger f r arrangementet skal modtage oplysninger om arrangementet. Det er n dvendigt at f  pr ciseret, om kommunerne alene skal modtage informationerne, eller om de er forpligtigede til at videregive informationerne til beredskabsmyndigheden. Det er desuden uklart, hvad konsekvenserne er for ans ger, hvis de ikke informerer i tilstr kkelig tid. Kravet om meddelelse g lder ikke, s fremt der er ans gt om byggetilladelse til afholdelse af arrangementet, da de n dvendige oplysninger fremg r heri. KL l gger v gt p , at det er n dvendigt med en tilf jelse til denne undtagelse, som giver kommunerne tilstr kkelig med tid inden arrangementet til at behandle ans gningen. Det m  g lde p  den m de, at hvis en tilladelse falder 4 uger inden arrangementet, skal arrangementen ikke meddele, da byggesagen indeholder oplysningerne.

KL anbefaler, at forhold til anden lovgivning unders ges n rmere, og at det vurderes, om bestemmelserne kan pr ciseres, s  der ikke er risiko for utilsigtet erhvervsm ssig overnatning i forbindelse med lempelserne.

Der skal af hensyn til beredskabernes mulighed for redning v re krav til indbyrdes afstand mellem telte og konstruktioner, udgang til reelle redningsarealer og afstand til eksisterende konstruktioner af hensyn til brandsmitte.

Dato: 21. oktober 2025

Sags ID: SAG-2025-03923
Dok. ID: 3628997

E-mail: LCBJ@kl.dk
Direkte: 3370 3652

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 K benhavn S

www.kl.dk
Side 1 af 2



Det er vores opfattelse, at der fortsat er mange uklarheder i forslaget, som kan tolkes forskelligt. Det er fx antallet af personer og ansvaret for sikkerheden på pladsen. For detaljerede bemærkninger om disse emner, henviser vi til høringssvarene fra hhv. Dabyfo og Danske Beredskaber.

Med venlig hilsen

Lærke Cecilie Bjerre, specialkonsulent, Kontor for Klima og Tværkommunalt Samarbejde, KL

Dato: 21. oktober 2025

Sags ID: SAG-2025-03923
Dok. ID: 3628997

E-mail: LCBJ@kl.dk
Direkte: 3370 3652

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Vi er glade for at få mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med de foreslåede ændringer til bygningsreglementet vedrørende midlertidige overnatninger og udendørs arrangementer. Det er vigtigt, at kommunerne bliver inddraget i processen, da vi har indsigt i de lokale forhold og praktiske udfordringer, som reglerne skal fungere under i hverdagen.

Generelle bemærkninger:

Vi stiller os generelt spørgende over for, om det sikkerhedsniveau, der lægges til grund for de foreslåede lempelser, er tilstrækkeligt. Det gælder især i en bymæssig kontekst som Frederiksberg, hvor pladsforhold, adgangsveje og bygningstæthed stiller særlige krav til planlægning og risikovurdering.

Det er positivt, at der samtidig med ændringerne i bygningsreglementet udarbejdes en tilhørende vejledning, som kan understøtte både arrangører og myndigheder i forståelsen og anvendelsen af de nye regler. En vejledning er vigtig for at sikre ensartet praksis og korrekt fortolkning, og det er afgørende, at den tager højde for både åbne arealer og tætbebyggede bymiljøer.

Selvom lempelserne har til formål at gøre det lettere at afholde arrangementer, er der fortsat mange forhold, som arrangører skal være opmærksomme på. Med de foreslåede ændringer får kommunen i mindre grad mulighed for at gennemgå og vurdere arrangementernes konkrete forhold inden afholdelse. Det kan i sidste ende have sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis der ikke er tilstrækkelig indsigt i lokale forhold, særligt adgangsforhold, brandredningsarealer og bygningstæthed i det omkringliggende byggeri.

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 70 døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>	<p>§ 6 g affattes således:</p> <p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgn til 70 døgn inden for samme kalenderår.</p> <p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de præ-accepterede løsninger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgn inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.</p>	<p>Vi ser med bekymring på den foreslåede væsentlige udvidelse af muligheden for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt til overnatningsformål, fra 50 til 70 døgn årligt.</p> <p>Når bygninger anvendes til overnatning uden at være godkendt til det, risikerer man at kompromittere både brandsikkerhed, evakueringsforhold og bygningens oprindelige anvendelse.</p> <p>Lempelsen kan medføre utilisggede konsekvenser, særligt i tætbebyggede byområder som Frederiksberg, og kan få karakter af hoteldrift, eksempelvis ved gentagne eller systematiske udlejninger, som reelt fungerer som kommerciel overnatning. Det kan skabe gråzoner, som er vanskelige at føre tilsyn med og regulere.</p> <p>Vi anbefaler derfor, at der indføres klare og brugbare kriterier for, hvad der definerer en midlertidig overnatning i forbindelse med arrangementer, og at der sikres en tydelig adskillelse fra kommerciel udlejning.</p> <p>Vi oplever desuden, at nogle anmeldelser om midlertidige overnatninger ikke tager højde for de lokale forhold på den skole eller institution, der ønskes benyttet. Der mangler ofte forståelse for, at bygningens sikkerhedsniveau ikke er godkendt til overnatning, og at der netop er tale om særlige lempelser, som muliggør en anvendelse, der afviger fra bygningens faktiske godkendelse.</p>
Ny overskrift indsættes:		

<p>Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer</p>	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p>Der er behov for en tydeligere definition af, hvad der forstås ved et salgsområde i forbindelse med midlertidige udendørs arrangementer, både i de eksisterende og de foreslåede bestemmelser.</p> <p>Det fremgår ikke klart, om der skal være økonomisk transaktion involveret for at området betegnes som salgsområde, eller om det også omfatter områder, hvor der eksempelvis udleveres brochurer, smagsprøver eller lignende.</p> <p>Der er desuden uklarhed omkring salgsområdets fysiske udstrækning. Det bør præciseres, om salgsområdet alene omfatter selve boden eller standen, eller om det også inkluderer det område, hvor personer står i kø, eksempelvis foran madboder. Dette har betydning for både adgangsforhold, brandredning og vurdering af personophold.</p> <p>Vi bemærker også, at der ikke er angivet indbyrdes afstandskrav mellem telte i salgsområder ved arrangementer med op til 500 personer. I tætbyggede områder kan tæt placering af telte udgøre en risiko for brandspredning og vanskeliggøre redningsberedskabets adgang. Vi anbefaler, at der indføres minimumsafstande</p>
<p>Ny § 6 j affattes således:</p>		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt. 6) Truss-systemer. 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p> <p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle</p>	

	<p>personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p>	<p>eller tydelige retningslinjer for placering af telte og boder.</p> <p>Endelig bør det afklares, om der er en øvre grænse for, hvor stort et område et arrangement med op til 500 personer må strække sig over. Det er relevant i forhold til vurdering af overskuelighed, evakuering og myndighedens mulighed for at føre tilsyn</p>
<p>Ny § 6 k affattes således:</p>		
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <p>1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.</p> <p>2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.</p> <p>3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.</p> <p>4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>	<p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	<p>Vi vil gerne udtrykke bekymring for, om brandsikkerheden er tilstrækkelig med de foreslåede lempelser, særligt ved afholdelse af midlertidige udendørs arrangementer i det bebyggede miljø, som f.eks. Frederiksberg.</p> <p>Vejledningen til de foreslåede ændringer tager primært udgangspunkt i arrangementer på store åbne arealer, hvilket ikke afspejler de faktiske forhold i byområder. Her er pladsforholdene ofte begrænsede, og der kan være særlige hensyn, som ikke er tilstrækkeligt adresseret i vejledningen.</p> <p>Kravet om en afstand på 5 meter fra bygninger eller skel er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt i bymæssige omgivelser, hvor der kan være etableret brandveje, brandringsarealer eller andre adgangs- og sikkerhedszoner, som skal holdes fri. Disse forhold kræver lokal viden og vurdering, som man ikke kan forvente, at arrangører, særligt ikke-professionelle, har kendskab til.</p> <p>Forslag til tekst til tekst:</p> <p><i>Opstilles midlertidige konstruktioner i forbindelse med arrangementet, for eksempel boder, telte, foodtrucks og andre lignende genstande på vej, grund eller arealer foran omkringliggende byggeri, skal det sikres, at de brandmæssige forhold for det omkringliggende byggeri, for eksempel brandringsareal til beredskabets stiger, flugtveje væk fra bygning, beredskabets adgang til</i></p>

		<p>bygningen, porte med videre, ikke begrænses eller ændres.</p> <p>Oplysninger om omkringliggende byggeris brandmæssige forhold kan findes hos bygningsejere eller i kommunernes byggesagsarkiv. Overvej støtte heril ved en brandteknisk rådgiver.</p> <p>Hvis opstillingen af den transportable konstruktion påvirker omkringliggende byggeris brandmæssige forhold, skal der søges tilladelse hos kommunen.</p>
	<p>Ny § 6 l affattes således</p> <p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	<p>Vi bemærker, at der i de foreslåede ændringer ikke er beskrevet indbyrdes afstandskrav mellem telte i salgsområder ved arrangementer med op til 500 personer. Mangelnde afstandskrav kan medføre øget risiko for brandspredning og vanskeliggøre adgang for redningsberedskabet, særligt hvis teltene placeres tæt i områder med begrænset plads. Det bør derfor overvejes, om der skal indføres minimumsafstande mellem telte, eller om der i vejledningen skal gives tydelige retningslinjer for placering og adgangsforhold.</p> <p>Vi har også bemærkninger til kravet om, at teltdug skal være af brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand- og røgspredning, jf. § 6, stk. 3, punkt 4. Det fremgår ikke tydeligt, hvilken testmetode der skal anvendes som dokumentation for materialets egnethed. Det bør præciseres, hvilken standard der henvises til, og hvilken klassificering der i givet fald er tilstrækkelig. En entydig angivelse af testmetode og krav vil sikre ensartet vurdering og gøre det lettere for både arrangører og myndigheder at kontrollere overholdelsen.</p> <p>Ved store telte ser vi desuden en sikkerhedsmæssig risiko, hvis teltdugen ikke opfylder tilstrækkelige brandtekniske krav. Vi er bekymrede for, at ikke alle personer når ud af teltet, inden teltdugen eventuelt falder ned, eller der opstår brændende dråber, især i forbindelse med redningsberedskabets indsats. Det kan have</p>
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m². 2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning. 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning <p>Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svingt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantennet, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres 		

<p>eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p>7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teldug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m. 		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.</p>	<p>§ 283 affattes således:</p> <p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p>	<p>alvorlige konsekvenser for evakuering og redning og understreger behovet for klare krav og dokumentation.</p>

	Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.	
--	--	--

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestext	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 13 affattes således:</p>		
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p> a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p> b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,</p> <p> c) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,</p> <p> d) særlige forhold, der skal iagttages ved op sætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og</p> <p> e) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige op sætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde 1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtrøje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	

2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.		
§ 19 affattes således:		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.	

Til: Thomas Kielgast Røddik (tkro@sbst.dk)
Cc: byggeri@sbst.dk (byggeri@sbst.dk)
Fra: Jura (jura@gribskov.dk)
Titel: J.nr. 2025 – 2342 - Offentlig høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) mv.Att
Sendt: 22-10-2025 07:16
Bilag: Ændringsbekendtgørelse m. begrundelser.pdf;

Att.: Thomas Røddik

På vegne af Gribskov Kommune fremsendes hermed høringssvar på den offentlige høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

I vedhæftede fil findes bemærkninger til de enkelte bestemmelser i BR18, og nedenfor findes mere generelle bemærkninger.

Byggetilladelse til scener og konstruktioner

Vores arrangører efterspørger, at hvis en scene, et telt eller en konstruktion kræver byggetilladelse i forbindelse med et event, så kan der gives en flerårig byggetilladelse, hvis der er tale om tilbagevendende event, og scenen/teltet/konstruktionen forudsættes placeret og opsat på samme måde flere år i træk.

Som reglerne er nu, vil en sådan scene/telt/konstruktion skulle ansøges og byggesagsbehandles på ny hvert år. Vi foreslår derfor, at det overvejes at der i BR18 indsættes en mulighed for at give flerårige byggetilladelse til scener/telte/konstruktioner som anvendes i forbindelse med tilbagevendende events.

Samspeilet med Planloven

Lempelsen af reglerne i BR18, gør det lettere for de mindre events, at søge/anmelde deres events efter byggelovgivningen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at Planloven fortsat er gældende, og den sætter yderligere begrænsninger i mulighederne for afholdelse af events.

Hvis der findes en lokalplan for det område et event ønskes afholdt i, skal kommunen vurdere, om et event kan afholdes indenfor den anvendelse som er gældende for området i lokalplanen. Ved vurderingen af om et arrangement kan indeholdes i anvendelsesbestemmelsen, er arrangementets midlertidighed og deltagerantal uden betydning. Afgørende vil være hvor konkret anvendelsesbestemmelsen er udformet. Det betyder i praksis, at hvis eventet er i strid med den anvendelse for området, som lokalplanen foreskriver, vil eventet ikke umiddelbart kunne afholdes, selvom det alene skal anmeldes til kommunen efter byggelovgivningen. Det kan kræve en ændring af plangrundlaget, som kan tage flere år, og som er meget ressourcetungt for kommunerne.

Periodisk tilbagevendende events i landzone, vil ifølge nævnspraksis kræve landzonetilladelse, uanset at varigheden af det enkelte arrangement er under 6 uger. Det er ikke afgørende om der ved periodisk er tale om fx flere periodiske arrangementer på et enkelt år, eller en enkelt årlig tilbagevendende begivenhed – begge dele anses som periodisk. Landzonetilladelse giver en særlig udfordring, da klage over en landzonetilladelse har opsættende virkning. I praksis vil det medføre, at et event som skal have landzonetilladelse, ikke kan afholdes hvis tilladelsen bliver påklaget af en nabo, da udnyttelsen af tilladelsen skal afvente klagesagsbehandlingen.

En tilføjelse til planloven, der definerer at midlertidige arrangementer med under 500 personer ikke er en væsentlig anvendelsesændring, vil derfor sikre afholdelse af mange mindre

arrangementer i hele landet.

Med venlig hilsen

JURA

Ledelsessekretariatet

Center for Strategi og HR



Rådhusvej 3, 3200 Helsingør

Telefon: 7249 6000

www.gribskov.dk

Privatlivspolitik

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder. Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan printe det til dig eller sende det som fysisk brev.

[Databeskyttelse | Gribskov.dk](#)

Modtager du denne information som partsrepræsentant for en anden person, har du pligt til også at videregive informationen til vedkommende.

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder.

Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt.

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Bekendtg relse om  ndring af bekendtg relse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtg�relsestext	Begrundelse for �ndringen	Bem�rkninger
<p>� 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt h�st 50-70 d�gn inden for samme kalender�r. Overnatningen skal foreg� i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger f�r f�rste overnatningsd�gn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger f�r.</p> <p>Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de pr�-accepterede l�sninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p>Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, n�r et af f�lgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. � 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation f�r, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal v�re modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger f�r f�rste overnatningsd�gn.</p> <p>Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelses�ndring, hvortil der skal s�ges byggetilladelse, jf. � 10.</p>	<p>� 6 g affattes s�ledes:</p> <p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indf�res en lempelse, s� gr�nsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, h�ves fra 50 d�gn til 70 d�gn inden for samme kalender�r.</p> <p>Det vil efter lempelsen v�re muligt at overnatte 70 sammenh�ngende d�gn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de pr�-accepterede l�sninger, skal arrang�ren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kr�ver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>�nskes der overnatning i mere end 70 d�gn inden for samme kalender�r, anses bygningens prim�re anvendelse for at v�re �ndret, hvortil overnatningen kr�ver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er sk�rpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opst�r brand, er en person, der sover, l�ngere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er v�gen. Personerne har desuden som</p>	

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p>Indsættelse af §§ 6 j – l kræver at § 6 f i BR18 ændres. § 6 f er formuleret således:</p> <p><i>Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.</i></p> <p><i>Stk. 2. De i stk. 1 nævnte områder kræver ikke byggetilladelse, hvis det sker i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for forsamlingsstelte, midlertidige campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, og kommunalbestyrelsen modtager meddelelse om områderne, jf. stk. 3.</i></p> <p><i>Stk. 3. Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.</i></p> <p><i>Stk. 4. Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vurderes, at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver jf. § 493, stk. 3, nr. 1, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5 i stedet for en certificeret rådgiver.</i></p> <p><i>Dokumentation for overholdelse af kapitel 5 skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, at området tages i brug.</i></p> <p>Det betyder, at midlertidige salgsområder mv. for 150-500 personer både er reguleret i § 6 f og i §§ 6 j – l. Reglerne er dog diskrepante, og kan ikke håndhæves på samme tid.</p>

		<p>Vi forstår tiltaget med de nye bestemmelser i §§ 6 j – l således, at tanken er at de gælder for midlertidige salgsområder mv. på 150 – 500 personer, og at de nugældende regler for midlertidige salgsområder i § 6 f alene skal gælde for mere end 500 personer.</p> <p>Reglerne i § 6 f henviser til Bilag 11 til BR18. Af pkt. 2 i udkastet til ”Bygningsreglementets vejledning om midlertidige udendørs arrangementer til højst 500 personer” fremgår:</p> <p><i>”For midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, herunder salgsområder og lignende fx kræmmermarkeder, sportsarrangementer mv., er der ikke brandmæssige krav til pladsens indretning, håndildslukningsudstyr, brandtekniske installationer mm. Der er dog regler om afstand til omkringliggende bygninger og naboskel jf. afsnit 2.1.</i></p> <p><i>Arrangører kan dog frivilligt vælge at anvende de brandsikkerhedsmæssige løsninger, der fremgår af Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner.”</i></p> <p>Dette bekræfter, at intentionen har været at reglerne i § 6 f, som er beskrevet i bilag 11, er tænkt til alene at gælde ved midlertidige salgsområder mv. for mere end 500 personer, men at arrangører af arrangementer for 150 – 500 personer kan vælge frit at anvende løsningerne beskrevet i Bilag 11.</p> <p>Tilføje af §§ 6 j – l kræver således at § 6 f's ordlyd konsekvensrettes, således at den gælder for midlertidige salgsområder mv. for <i>flere end 500 personer</i>.</p>
	<p>Ny § 6 j affattes således:</p> <p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse</p>	<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p>

<p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt. 6) Truss-systemer. 	<p>med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p> <p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p>	
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse. 2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2. 3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes. 4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte. 	<p>Ny § 6 k affattes således:</p> <p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	

<p><i>Stk. 2.</i> Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>		
<p style="text-align: center;">Ny § 6 l affattes således</p>		
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m². 2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning. 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning <p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstændige konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 	<p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	

<p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m. 		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.</p>	<p>§ 283 affattes således:</p> <p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>	

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p>a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,</p> <p>c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</p> <p>e) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, f) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og g) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	

<p>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</p>		
<p>§ 19 affattes således:</p>		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	<p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	

Hørings svar til ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, j.nr. 2025-2342

Afsender:
Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V
Sekretariatschef Bjarne Nigaard

Generelle bemærkninger

Danske Beredskaber har med nedenstående bemærkninger til de foreslåede ændringer af bygningsreglementet 2018 primært forholdt sig til de angivne ændringer, som vurderes at have direkte eller implicit indsatstaktisk betydning for beredskaberne. Derudover har vi bemærkninger til de angivne lempelser, der efter beredskabernes vurdering og erfaring vil få en betydning for brandsikkerhedsniveauet ved midlertidige arrangementer i en sådan grad, at niveauet efter vores opfattelse ikke matcher berørte bygningsejere og borgernes forventninger hertil.

I forhold til de angivne lempelser for midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, herunder transportable konstruktioner, vil beredskabets indsatsforhold med personredning og slukning være betydeligt vanskeliggjort med de angivne, lempede krav til brandsikkerhed. Særligt vil indsatsforholdene i forhold til transportable konstruktioner ved udendørsarrangementer til højst 500 personer besværliggøres uden krav til hhv. indbyrdes afstand imellem telte, maksimal størrelse af de samlede telte eller specifikke materialekrav til teltdug mv.

Danske Beredskaber bemærker desuden i forhold til indsatsforhold på arrangementsområder ved arrangementer op til 500 personer, at der ikke er nærmere definition af størrelse på arrangementsområdet eller tilhørende krav til indsatsforhold i arrangementsområdet. Der vil derved kunne indrettes arrangementsområder af en størrelse og beskaffenhed, hvor fremføring af beredskabets køretøjer vil være uforsvarlig eller umulig, og hvor tid til personredning i salgsområder og telte forsinkes væsentligt. Eksemplet i vejledningens figur 3 viser med de angivne målestoksforhold en sådan situation, hvor tilkørselsveje til salgsområder og transportable konstruktioner ikke er tilvejebragt.

Ligeledes har Danske Beredskaber en bekymring vedrørende den manglende tydelighed omkring hensynet til eksisterende byggeris brandsikkerhed. Arrangørens evt. manglende kendskab til omkringliggende bygningers brandsikkerhed kan særligt i forhold til arrangementer i byer medføre, at disse bygningers brandmæssige forhold påvirkes væsentligt f.eks. ved svær fremkommelighed, genstande i brandredningsareal, spærrede porte mv.

Danske Beredskaber har noteret sig, at der som led i regeringens foreningsudspil lægges op til yderligere initiativer om at lempe reglerne for brandsikkerhed ved udendørsarrangementer ved en fase 2 hen imod den 1. juli 2026, hvor der blandt andet arbejdes på udvidet bemyndigelse til beredskaberne ift. brandsyn. Der tages med bemærkningerne ved denne høring om ændringer i bygningsreglementet pr. 1. juli 2026 forbehold for dette initiativs indhold, betydning og forventninger til beredskabet. Danske Beredskaber stiller sig gerne tidligt til rådighed ved det videre arbejde med ændring af

bygningsreglementet og tilhørende vejledninger for udendørsarrangementer samt regelsæt for udendørs arrangementer i øvrigt, herunder også med bistand i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser.

Størstedelen af udendørsarrangementer afvikles hen over sommeren, og Danske Beredskaber vil derfor gerne henstille til, at supplerende ændringer i bygge Lovgivningen vedr. udendørsarrangementer implementeres i god tid inden højsæson, således uviset omkring ansøgningsmateriale, tilladelsernes gyldighed og tvivl om arrangementers sikkerhedsniveau kan undgås i videst muligt omfang.

Ovenstående generelle bemærkninger uddybes i det til høringen tilknyttede høringsskema nedenfor (side 5 til 16).

Særligt vedrørende vejledning til arrangører

Der bør i vejledningen tydeligt fremgå hensyn ved udendørs arrangementer med salgsområder og/eller transportable konstruktioner i forhold til eksisterende byggeri. Det er beredskabernes erfaring, at problemstillingen ved arrangementer i byområder på veje og pladser særligt ligger i manglende varetagelse af hensyn til at sikre fremkommelighed til eksisterende byggeris adgangsveje og friholdte brandredningsarealer, herunder også adgang for beredskabet via porte.

I afsnittet 2.1 "Afstandskrav" i vejledningen bør tilføjes følgende eller lignende tekst:


"Opstilles ved arrangementet f.eks. boder, telte, foodtrucks og andre lignende genstande på vej, grund eller arealer foran omkringliggende byggeri, skal det sikres, at dette byggeris brandmæssige forhold, f.eks. brandredning ved beredskabets stiger, flugtveje væk fra bygning, beredskabets adgang til bygningen, porte mv., ikke begrænses eller ændres. Oplysninger om omkringliggende byggeris brandmæssige forhold kan findes hos bygningsejere eller i kommunernes byggesagsarkiv. Overvej støtte hertil ved en brandteknisk rådgiver. Hvis opstillingen af den transportable konstruktion påvirker omkringliggende byggeris brandmæssige forhold, skal der søges tilladelse hos kommunen."

I afsnittet "Hvilke transportable konstruktioner er omfattet af vejledningen?" (afsnit 0.2 eller 3.3) bør tilføjes følgende eller lignende tekst:

"Opstilles transportable konstruktioner ved byggeri skal det sikres, at dette byggeris brandmæssige forhold, f.eks. brandredning ved beredskabets stiger, flugtveje væk fra bygning, beredskabets adgang til bygningen, porte mv., ikke begrænses eller ændres. Oplysninger om omkringliggende byggeris brandmæssige forhold kan findes hos bygningsejere eller i kommunernes byggesagsarkiv. Overvej støtte hertil ved en brandteknisk rådgiver. Hvis opstillingen af den transportable konstruktion påvirker omkringliggende byggeris brandforhold, skal der søges tilladelse hos kommunen."


Vejledningens oversigt over reglerne for arrangementer med op til 500 personer bør tilføjes problematikken ved arrangementer i bymæssig bebyggelse, hvor opstilling af salgsboder og telte ved omkringliggende byggeri vises, se figur 2 nedenfor.

Tilsvarende problematik om påvirkning af omkringliggende byggeris brandmæssige forhold bør fremgå af flowdiagram i vejledningens figur 4 med et særskilt ben i diagrammet, hvor hensynene belyses og tilføjes relevante eksempler på brandmæssige forhold, herunder brandredning, adgang til bygning mv.

Type og størrelse af arrangement	Hvad er reglerne?
<p>Opstilling af mindre transportable konstruktioner (bod, telt o.lign) ved arrangement tæt på omkringliggende byggeri</p> 	<p>Omfattet af vejledningen <i>Regler til placering, se afsnit 0.2 og 2.1</i> <i>Regler for transportable konstruktioner, se afsnit 3.3</i> <i>Byggesagsbehandling til kommunen, se afsnit 2.1 og 3.3</i></p>

Figur 1 Supplement til oversigt over reglerne for arrangementer op til 500 personer vedr. bymæssige forhold

Tilføjelse til vejledningens figur 5 for at belyse acceptabel opstilling i bymæssigt miljø:



Figur 2 Supplement til figur 5 der belyser særlige bymæssige forhold

Det bør præciseres tydeligere i vejledningen, at det er arrangøren, der definerer salgsområdet samt arealet for udendørsarrangementet, og at arrangøren derved har ansvaret for brandsikkerhed i de definerede områder.

Det anbefales, at vejledningens afsnit 3.3.1 ”Regler til brandsikkerhed i telte” tilføjes et punkt omkring maksimal afstand til flugtvejene, og at flugtvejene skal være jævnt fordelt. Se også bemærkning i høringsskema nedenfor.

Derudover bør det af vejledningen fremgå om udendørsarrangementer og arealer omkring transportable konstruktioner må være indhegnet, og i så fald skal beskrives de hensyn, der er til flugtveje, adgang mv. til og fra det indhegnede område. Endelig bør det fremgå om ændringen af bygningsreglementet også omfatter udendørsarrangementer til højst 500 personer i gang- og vejttunneler, på smalle broer, under broer o.lign.

Hensyn til redningsberedskabets indsatsforhold (redning og slukning i forbindelse med redning) ved såvel arrangementer, transportable konstruktioner mv., bør fremgå af vejledningen for at sikre beredskabets mulighed for at komme frem og kunne foretage det evt. nødvendige rednings- og slukningsarbejde. Se generelle bemærkninger og bemærkninger i skemaet neden for.

Det anbefales, at der i vejledningen til foreningslivet (eventuelt i bilag) laves et eksempel på en meddelelse til kommunen og tilhørende materiale.


Endelig bør der i forhold til beredskabslovgivningens krav til brandfarlige oplag (gasser, faste stoffer mv) henvises i vejledningen til, at disse regler fortsat gælder, herunder, at der i reglerne her er et hensyn til mindste risiko for brandspredning og et hensyn om at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger fra Danske Beredskaber
§ 6 f uændret:		
Nuværende §6f. Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.		<p>Det virker uhensigtsmæssigt at beholde den nuværende §6b, stk. 1 og stk. 2, for midlertidige udendørs salgsområder og lignende, med de nye bestemmelser vedr. udendørsarrangement for under 500 personer i §6j-§6l, da der derved er forskellige regler og grænser for ens konstruktioner og telte afhængig af, hvor mange personer der er samlet til et udendørs arrangement, og dermed ikke afhængig af fx hvor mange personer teltene/konstruktionerne anvendes af, eller størrelserne heraf.</p> <p>Bestemmelsen kan omfatte rigtig mange arrangementer, hvor der ses faldgruber, hvilket uddybes nærmere i teksten under de enkelte ændringer og i de generelle bemærkninger ovenfor.</p> <p>Der er i dag ikke en henvisning til kravene i kap 2 om adgangsforhold, selvom flere regler er flyttet herover tidligere. Der ligger bl.a. også en vejledning om tilgængelighed ved transportable konstruktioner. I høringsudkastet kommer der nu en henvisning i §6l stk. 3, som også bør gælde for alle transportable konstruktioner.</p> <p>Forslag til ændring af tekst i §6f:</p> <p>Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5 og adgangsforhold i kap 2 §§ 48 - 62 (krav til tilgængelighed og fremkommelighed)</p>
§ 6 g affattes således:		
§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 50-70 døgns inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.	Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgns til 70 døgns inden for samme kalenderår.	Vedrørende ændring af døgns til midlertidig overnatning fra 50 til 70 er dette en forøgelse på 40 % i bygninger, der ikke er beregnet til overnatning. Derved nærmer antal døgns til midlertidig anvendelse sig mere hotel drift end oprindelig tilladte drift i det pågældende (19 % af året der må være overnatning). Det er ikke hensigtsmæssigt, da driftsansvarlige ofte ikke har givet tilstrækkelig information til dem, der overnatter.

<p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning.</p> <p>Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>	<p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de præ-accepterede løsninger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgn inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse.</p> <p>Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.</p>	
--	--	--

Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	
Ny § 6 j affattes således:		
§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.	Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.	Bestemmelsen omhandler alene salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner. Hvad der ligger i formuleringen "og lignende" bør præciseres i vejledningen. Det er f.eks. ikke tydeligt om ændringen af bygningsreglementet også omfatter udendørsarrangementer til højst 500 personer i gang- og vejttunneler, på smalle broer, under broer o.lign.
Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet	Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser	<p>Tilsvarende bør det præciseres, hvad der ligger i ordet "salgsområde". Det har tidligere været tolket som arealer, hvor der foregår aktiviteter med salg for øje, dvs. også udleveringssteder af varer uden direkte salg, f.eks. telte med goodiebags ved løb.</p> <p>Der er således en række eksempler på modsatte og forskellige tolkninger af, hvad der ved et arrangement er indbefattet af et salgsområde.</p>

<p>arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt. 6) Truss-systemer. 	<p>for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p> <p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementssområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p>	<p>Danske Beredskaber har erfaret, at flere ansøgere tolker, at salgsområdet er inkl. de personer som står i kø. Mens andre tolker, at disken i salgsboden, hvis denne fx ligger i facaden, afgrænser salgsområdet. Sidstnævnte kan medføre, at meget store koncertarrangementer med denne tolkning ikke er omfattet, men alene kræver en meddelelse til kommunen.</p> <p>Det fremgår ikke af bestemmelserne, hvad man i tilfælde af afvigelse fra bestemmelserne i §6k-§6l, f.eks. afstandskravet på 5,0 meter, skal gøre. Da bestemmelserne er særskilt for arrangementer op til 500 personer, bør der tilføjes en særskilt bestemmelse, der enten beskriver hvordan afvigelser som ikke er angivet i §6l behandles, eller henvises til de paragraffer som angiver, at forholdet behandles ved byggetilladelse, inspektionscertifikat el.lign.</p> <p>Bestemmelserne i §6k – 6l er tilsvarende ikke udtømmende i forhold til kap. 5, herunder krav til indbyrdes afstande og indsatsforhold.</p> <p>Vedrørende krav til indbyrdes afstande fremgår det blandt andet ikke tydeligt, om telte på hver maks. 100 m² skal opstilles med en indbyrdes afstand mellem teltene.</p> <p>Uden afstandskrav indbyrdes mellem telte (der dog enkeltvis er maks. 100m²), og med en personbelastning til højst 500 personer, kan det tolkes derhen, at der kan opstilles et større antal telte med tilsammen maks. 500 personer tilsvarende det eksempel, der er vist i figur 3 nedenfor, hvor der mellem teltene kan være delvis lukkede eller åbne sider. Teltene kan derved størrelsesmæssigt sidestilles med et meget stort forsamlingsstel uden krav til overskuelighed, maks. afstand til flugtveje, uden jævnt fordelte flugtveje til det fri, samt uden brandtekniske installationer, driftsrelaterede forhold mv., og alligevel være inden for bygningsreglementets bestemmelser for en personbelastning på maks. 500 personer. Et eksempel kan være et forsamlingsstel med et løppemarked, der kan blive forholdsvis stort, hvis der dimensioneres med 500 personer og arealer til stande.</p>
--	---	---



Figur 3 Mulig teltopstilling til maks. 500 personer

Danske beredskaber kender ikke til den bagvedliggende analyse af hvorvidt ekstra flugtveje, som angivet i tabel 1 i vejledningen, er tilstrækkeligt til at sikre, at personer ikke påvirkes af brand, herunder også om flugtvejene kan betragtes som beredskabets adgangsveje. Danske Beredskaber henstiller til, at analysen rummer de relevante dimensioner, indretning og anvendelser, der kan være for telte med et personantal op til 500 personer. Uden krav til maksimal afstand til flugtvej eller fordeling af flugtveje langs facader, vil der være mulighed for at afvikle arrangementer i meget store telte, hvor flugt ikke er tilendebragt, inden der kan opstå kritiske forhold for personer, og der vil kunne opstå uforsvarlige indsatsforhold for beredskabet i form af lange indtrængningsdybder ved personredning og slukning i forbindelse med personredning.

Ny § 6 k affattes således:

§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger for arrangementsområdet	Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav,	Det er angivet, at der med kravene i §6j til 6l er tale om lempelser, og at midlertidige udendørsarrangementer op til 500 personer alene skal behandles efter disse.
--	---	--

<p>tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <p>1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.</p> <p>2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j. stk. 2.</p> <p>3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.</p> <p>4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>	<p>at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	<p>Dog virker det u hensigtsmæssigt, at der ikke er angivet ændringer i ft. salgsområder over 150 personer, som angivet i §6f, herunder særligt til stk. 3 vedrørende meddelelse til kommunen for salgsområder mellem 150 til 500 personer. Hvilken meddelelse skal sendes, hvis man har et salgsområde for 150-500 personer? En meddelelse jf. §6k eller §6f, stk. 3? Dette bør præciseres.</p> <p>Det anbefales, at der i vejledningen til foreningslivet (eventuelt i bilag) laves et eksempel på en meddelelse til kommunen og tilhørende materiale.</p> <p>Listen over oplysninger til kommunen (beredskabet) bør også indeholde en arrangements-/situationsplan for at sikre hensynet til at beredskabet skal anvende materialet til operativ forberedelse og planlægning, som angivet i vejledningens afsnit 4.</p> <p>Arrangementsplanen for midlertidige udendørsarrangementer skal udarbejdes i et tydeligt og læsbart format, f.eks. i et målestoksforhold på 1:500. Planen bør mindst angive følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Størrelse og placering af forsamlingsstelte(t) og salgsområder (og eventuelle campingområder) • Afstande til naboskel, vej- eller stimidte, bebyggelse, salgsområder, campingområder, • Brandfarlige oplag m.v. herunder af gasser, faste stoffer og brandfarlige væsker efter beredskabslovgivningen • Eventuelle andre særlige risici, herunder BESS-anlæg o.lign. • Redningsberedskabets tilkørselsveje • Redningsberedskabets slangeveje
<p>Ny § 6 l affattes således</p>		
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j. stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p>	<p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges</p>	<p>Danske Beredskaber bemærker, at der i stk. 3 ikke angives krav til håndslukningsudstyr, varslings, flugtvejs- og panikbelysning, driftsrelaterede forhold mv, som er normale tiltag til at sikre et tilpas brand- og personsikkerhedsniveau ved forsamlings af mange mennesker.</p> <p>Danske Beredskaber er betænkelige ved disse lempelser i forhold til sikkerhedsniveauet, og kender ikke til den bagvedliggende analyse.</p>

<p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning</p> <p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m²</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde</p> <p>4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn</p> <p>5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p>	<p>byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	<p>Særligt vedrørende teltdugen fremgår det af vejledningen til midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, at lukkede telte, hvor der ikke er fri adgang for bortventilering af røg, skal udføres med en teltdug eller andet brandmæssigt materiale, der sikrer, at røg hurtigt kan ventileres ud af teltet. Det kan fx ske ved, at dugen brænder væk i tilfælde af brand, så røgen ikke ophobes i teltet. Det bør præciseres yderligere hvilke materialekrav der er til teltdugen, for at sikre de angivne hensyn med bortbrænding for ventilation. Ligeledes bør der henvises til testmetoder for dokumentation af, om teltdugen er et brandmæssigt egnet materiale, hvor metoden bør kunne sidestilles med størrelse og anvendelse af telte op til 500 personer.</p> <p>Derudover bør der være materialekrav til dugen ift. brændende dråber og partikler, således evakuering kan ske forsvarligt og effektivt. Danske Beredskaber kender, som nævnt, ikke til analysen af, hvorvidt ekstra flugtveje, som angivet i tabel 1 i vejledningen, er tilstrækkeligt til at sikre, at personer ikke påvirkes af brand, men henstiller til, at analysen rummer de relevante dimensioner, indretning og anvendelser, der kan være for telte med et personantal op til 500 personer.</p> <p>Uden krav til maksimal afstand til flugtvej eller flugtvej langs facader, vil der være mulighed for at afvikle arrangementer i meget store telte, hvor flugt ikke er tilendebragt inden der kan opstå kritiske forhold for personer og uforsvarlige indsatsforhold for beredskabet, i form af lange indtrængningsdybder ved personredning og slukning i forbindelse med personredning.</p> <p>Se også bemærkninger under §6j vedr. flugtveje og indsatsforhold grundet manglende krav til indbyrdes afstand mellem telte.</p>
---	---	---

<p>6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p>7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 	
--	--

<p>7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.</p>		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-2958.</p>	<p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>	<p>§ 283 affattes således:</p>

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
§ 13 affattes således:		
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p>a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant.</p> <p>c) Målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>d) Øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</p> <p>og</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	<p>Danske Beredskaber henviser til bemærkningerne om konsekvenser ved manglende hensyn ift. redningsberedskabets indsatsforhold.</p> <p>Danske Beredskaber bemærker, at følgende er fjernet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt jf. bemærkninger ovenfor:</p> <p>c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</p> <p>og</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</p>

<p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p><u>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtrøjer til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</u></p>		
<p>§ 19 affattes således:</p>		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og <u>5 og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	<p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	<p>Danske Beredskaber bemærker, at følgende er fjernet i §19, stk. 2: "<u>og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>"</p>

Bekendtg relse om  ndring af bekendtg relse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtg�relsestext	Begrundelse for �ndringen	Bem�rkninger
<p>� 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt h�st 70 d�gn inden for samme kalender�r. Overnatningen skal foreg� i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger f�r f�rste overnatningsd�gn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger f�r.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de pr�-accepterede l�sninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, n�r et af f�lgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. � � 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal v�re modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger f�r f�rste overnatningsd�gn.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelses�ndring, hvortil der skal s�ges byggetilladelse, jf. � 10.</p>	<p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indf�res en lempelse, s� gr�nsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, h�ves fra 50 d�gn til 70 d�gn inden for samme kalender�r.</p> <p>Det vil efter lempelsen v�re muligt at overnatte 70 sammenh�ngende d�gn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de pr�-accepterede l�sninger, skal arrang�ren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kr�ver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>�nskes der overnatning i mere end 70 d�gn inden for samme kalender�r, anses bygningens prim�re anvendelse for at v�re �ndret, hvortil overnatningen kr�ver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er sk�rpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opst�r brand, er en person, der sover, l�ngere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er v�gen. Personerne har desuden som</p>	

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	Det henstilles til at det tydeliggøres at Bilag 11 og teknisk byggesagsbehandling, er anvendelige alternativer, da indholdet af dette afsnit må anses for værende en skærpelse og yderligere en variation, af de i forvejen komplicerede brandkrav.
Ny § 6 j affattes således:		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i</p>	

5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.	særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.	
6) Truss-systemer.	Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.	
Ny § 6 k affattes således:		
§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:	Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.	Der bør indstattes beskrivelse af hvorledes meddelelse til kommunalbestyrelsen skal ske således, at en ensartet praksis anvendes i alle kommuner.
1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.		Afstandskrav til anden bebyggelse bør tilrettes således at de er enslydende med kravene i bilag 11 og derved afspejler hensigten omkring en mere overskuelig afholdelse af planlægning af arrangementer.
2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.		Herudover ses en undren over hvor regeringens øgede risikovillighed kan findes, da ”lempelsen” for arrangementer for op til 500 personer, primært indeholder skærpede krav for arrangementer relateret til brand.
3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.		
4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.	Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.	
Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.		
Ny § 6 l affattes således		
§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:	Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.	Såfremt ambitionen om at forenkle reglerne for særligt mindre arrangementer skal lykkes, vil det være nødvendigt af forholde sig til arrangementernes behov i forbindelse udarbejdelse af lempelse.
1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².		Arrangementer som loppemarkeder, vikingemarkeder osv., som oftest afholdes over flere dage, vil som udgangspunkt altid have overnattende personer i salgsområder, dette er en del af arrangementernes helhed.
2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.		Hvis lempelsen ikke rummer mulighed for dette, må det
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning		

<p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskaade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtaltartårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskaade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskaade. <p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teldug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modsstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 	<p>antages af flere arrangementer enten ikke vil leve op til kraven, hvis de vælger at meddele efter ”lempelsen”, eller at små arrangementer fortsat vil være underlagt store administrative byrder.</p> <p>Der ses skærpede krav til antallet af udgange, dette anses ikke for værende i tråd med regeringens hensigt om øget risikovillighed.</p> <p>Hvis der generelt ønskes en mere overskuelig lovgivning for foreningslivet, vil vi på det kraftigste henstille til at afstandskrav, flugtvejdimensionering samt størrelse og antal af udgange er ensartede for alle midlertidige arrangementer.</p> <p>Det skal dog bemærkes at der i bilag 11 er en udfordring med reglerne, for antal, størrelse og placering af udgange, som skaber problemer under anvendelse.</p> <p>Indretning at forsamlingsstelte med så stort et antal udgange vil medføre behov for større telte, for at kunne indrette til samme personantal som ved anvendelse af Bilag 11, dette vil derfor være en økonomisk byrde for foreningslivet.</p> <p>Overordnet set kan arrangementer med under 500 deltagere, som i dag anvender Bilag 11, ikke tiltræde denne ”lempelse” da der ikke er en sammenhæng mellem tidligere og kommende krav.</p> <p>For at kunne tiltræde dette vil det kræve yderligere arbejde for de frivillige arrangører, med endnu engang at skulle tilpasse deres arrangement til en ændret lovgivning.</p> <p>Dog vil nye arrangementer kunne tiltræde reglerne med fordel.</p> <p>Herved vil intentionen om en forenkling for foreningslivet være mislykket i praksis, da regeringens tiltag vil være uanvendelige som helhed.</p>
---	---

<p>7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.</p>		
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.</p>	<p>§ 283 affattes således:</p> <p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have</p>	

	været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.	
	Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.	

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p> a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p> b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,</p> <p> c) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,</p> <p> d) særlige forhold, der skal iagttages ved op sætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og</p> <p> e) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige op sætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde 1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes</p>		
	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	<p>Der ses udfordringer i certificeringsordningen relateret til indarbejdede afstandskrav, hvor de konflikter med afstandskrav i fx salgsområder og sammenbyggede telte.</p> <p>Afstandskrav bør alene reguleres udenfor certifikat, da afstandskravene ofte medfører unødigt teknisk byggesagsbehandling på en traditionel og certificeret konstruktion.</p> <p>Der opleves udfordringer med certificerede konstruktioner (forsamlingsstelte) relateret til teltets tag- og sidesejl, for at et telt kan certificeres bør det som helhed inkl. tag- og sidesejl overholde kravene i BR18 og bilag 11 til bl.a. brandmodstandsevne.</p> <p>Arrangører skal kunne være sikre på at et certificeret forsamlingsstelt, overholder alle krav og ikke skal dokumenteres yderligere udover en evt. pladsfordelingsplan.</p> <p>Dette vil ligeledes være nødvendigt i forbindelse med fx røgventilation af forsamlingsstelter, relateret til krav om smeltende teltdug.</p> <p>Det henstilles til at certificeringsordningen ændres således at et certificeret forsamlingsstelt skal opfylde kravene til brandmodstandsevne og indeholde en bekræftelse af dette.</p>

forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse, 2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.		
§ 19 affattes således:		
§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.	Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.	

Indsendt af:

Sammenslutningen af By- og Markedsfester

Per Hansen

per@doelle.dk

Tlf.: 41600765

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelsestext	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst <u>50-70</u> døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning.</p> <p>Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>	<p>§ 6 g affattes således:</p> <p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgn til 70 døgn inden for samme kalenderår.</p> <p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de præ-accepterede løsninger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgn inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som</p>	<p>Der henvises i §6 stk. 3 til vejledning i BR18 kapitel 5 Brand. Her anvendes der ikke samme inddeling i bilag 11 for udgange for forsamlingsstelte, som der er anført i den fremsendte vejledning for midlertidige udendørsarrangementer.</p> <p>Eks. ved 500 personer angiver vejledningen brand: 4 udgange, mens vejledning for midlertidige udendørsarrangementer angiver 6 udgange.</p> <p>Dette bør være ens.</p>

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	
Ny § 6 j affattes således:		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i</p>	

5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.	særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.	
6) Truss-systemer.	Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.	
Ny § 6 k affattes således:		
§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:	Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.	De angivelser, der er anført i §6 k stk. 2 stemmer ikke overens med de angivelser, der er anført i vejledning i BR18 kapitel 5 Brand.
1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.		Her anvendes der ikke samme afstande i Bilag 11 pkt.2.3.2: afstanden fra forsamlingsstelte til f.eks. campingområder, salgsområder, bygninger, brandfarlige oplag m.v. svarer mindst til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.		Bilag 11 bør tilrettes.
3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.		
4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.	Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.	
Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.		
Ny § 6 l affattes således		
§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:	Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.	
1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².		
2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.		
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning		

<p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtaltartårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. <p><i>Stk. 3.</i> Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teldug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 	<p>§ 6 l. stk. 2 punkt 2 og punkt 4, som kravet er nu i BR18, er ikke krav om certificering af åbne scener på højst 1,0 m. De skal være over 1,0 m i højden, for det er et krav. Tilsvarende fejl er der i vejledningen om udendørsarrangementer.</p> <p>§ 6 l. stk. 2 punkt 3: Efter ”gulvhøjde” mangler teksten ”med eller uden overdækning”, hvis der skal være overensstemmelse med vejledningen for midlertidige udendørsarrangementer.</p> <p>§ 6 l. stk. 2 punkt 6 og punkt 7: Angivelsen af en min. højde, for hvornår dette er et krav, savnes, ellers giver vendingen ”risiko for væsentlig personskade” ikke mening. Forslag: Højde over 2,5 m. (Højdeangivelse mangler også i BR18).</p> <p>§ 6 l. stk. 3 punkt 4: stemmer ikke overens med BR 18 kap. 5. vejl. Bilag 11 punkt 2.3.3, hvor der kræves branddokumentation efter en bestemt standard for forsamlingsstelte over 150 personer. (BR 18 kap. 5. vejl. Bilag 11 punkt 2.3.3 bør ændres til formuleringen i § 6 l. stk. 3 punkt 4).</p> <p>§ 6 l. stk. 3 punkt 6: stemmer ikke overens med BR 18 kap. 5. vejl. Bilag 11 punkt 2.2.4.1, hvor der angives ekstra udgang for hver påbegyndt 200 personer.</p>
---	---

7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.	§ 6 l. stk. 3 punkt 6: stemmer ikke overens med BR 18 kap. 5. vejl. Bilag 11 punkt 2.2.4.2, hvor der angives, at udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m for mere end 150 personer, og for op til 150 personer er kravet mindst 77 cm.
§ 283 affattes således:	
§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4. Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295 8 .	<p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
Ønske om ændring i § 10:		
§ 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bygningsreglementet, der var gældende på	§ 10. stk. 3 De anført 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, er et for uflexibel og snævert perioden, som hver 5. år giver et massivt og uhensigtsmæssigt stort behov for re-certificeringsinspektioner inden for en kort periode.	§ 10. stk. 3 Forslag: Ændres til ...certificering op til 12 måneder før og 3 måneder efter gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med

<p>tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.</p>	<p>Begrundelsen for 12 måneder er, at man derved kan lave inspektion på cirkustelte på sidste forestilling året før udløb. Begrundelsen for de 3 måneder efter er, at teltudlejere oftest i forbindelse med udlejning i sommerperioden opdager, at certifikatet er udløbet. (Under Corona kunne en inspektion af certificering bliver op til 2 år forsinket)</p>	
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres. 2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang <ol style="list-style-type: none"> a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes, b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant, e) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udføres forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse, d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv., <u>ce)</u> hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, <u>df)</u> særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og <u>eg)</u> hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold. 5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 	<p>§ 13 affattes således:</p> <p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	<p>§ 13. stk. 1 pkt. 6: Det er meget uhensigtsmæssigt, at datoen for næste inspektion skal anføres på inspektionsrapporten. Dette, fordi man ved inspektionen ikke har fastsat tidspunktet for udstedelse af certifikatet for nye konstruktioner, og dermed ikke har certificeringens gyldighedsperiode fastlagt. Forslag: punktets slettes.</p> <p>Datoen for næste inspektion skal være/er anført på inspektionscertifikatet, som skal være synlig ved brug, og dermed give information om gyldighedsperioden for den transportable konstruktion.</p> <p>§ 13. stk. 3 pkt. 1: Der bør tilføjes efter pladsfordelingsplaner ”for mere end 500 personer”.</p>

<p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p><u>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde 1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</u></p>		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 <u>og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	<p>§ 19 affattes således:</p> <p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	

Til: Thomas Kielgast Røddik (tkro@sbst.dk)
Cc: byggeri@sbst.dk (byggeri@sbst.dk)
Fra: Alexander Søndergaard (soendergaard@smvdanmark.dk)
Titel: SV: Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner
Sendt: 07-10-2025 13:23

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

j.nr. 2025 – 2342.

Kære Thomas

Hermed høringssvar fra SMVDanmark:

I forhold til ændringerne af bekendtgørelsen om certificeringsordning for transportable konstruktioner, så er det vores vurdering, at ændringerne ikke kommer til at mindske det bureaukrati og de administrative byrder, som i dag opleves af rigtig mange i eventbranchen som et resultat af de nuværende regler. Der burde i stedet bl.a. være fokus på en revidering af bekendtgørelsen, hvor man arbejder hen imod en mere klar adskillelse imellem henholdsvis producentens og opstillerens ansvar.

Venlig hilsen

Alexander Søndergaard
Underdirektør – politik & analyse

Telefon: 54 34 57 00

SMVdanmark

SMVDanmark | Islands Brygge 26 | 2300 Kbh. S | smvdanmark.dk | T +45 33 93 20 00

SMVDanmark repræsenterer 18.000 medlemsvirksomheder. Vi er den eneste erhvervsorganisation, der udelukkende kæmper for bedre vilkår for de danske SMV'er.

[Få vores nyhedsbrev – klik her](#)

Thomas Kielgast Røddik <tkro@sbst.dk>

Sendt: 23. september 2025 08:59

Emne: Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Du får ikke ofte mails fra tkro@sbst.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Til rette vedkommende

Social- og Boligstyrelsen har påbegyndt en offentlig høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Thomas Røddik (tkro@sbst.dk) og cc. byggeri@sbst.dk senest den 22. oktober 2025, mærket j.nr. 2025 – 2342.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Thomas Røddik på tkro@sbst.dk.

Materialet kan findes på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/70435>

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Thomas Røddik

Fuldmægtig

Kontor for Byggeri

Telefon: +45 20 18 62 44

E-mail: tkro@sbst.dk



<http://www.sbst.dk>

[*Sådan behandler vi dine personoplysninger*](#)

DABYFO høringssvar 22-10-2025

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 50 70 døgns inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.</p> <p>Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p>Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.</p> <p>Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som</p>	<p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indføres en lempelse, så grænsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, hæves fra 50 døgns til 70 døgns inden for samme kalenderår.</p> <p>Det vil efter lempelsen være muligt at overnatte 70 sammenhængende døgns.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de præ-accepterede løsninger, skal arrangøren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kræver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>Ønskes der overnatning i mere end 70 døgns inden for samme kalenderår, anses bygningens primære anvendelse for at være ændret, hvortil overnatningen kræver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er skærpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opstår brand, er en person, der sover, længere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er vågen. Personerne har desuden som udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.</p>	<p>Kommunerne anerkender formålet med at understøtte foreningslivet, men gør samtidig opmærksom på, at kommunerne ikke kan sagsbehandle i forhold til hverken målgruppen eller formålet med overnatningen, da det ikke indgår i bestemmelserne. Bestemmelserne kan derfor anvendes af andre end foreninger f.eks. til overnatning for udenlandske håndværkere og chauffører eller af studerende på universiteter m.v. De vil – med bygningsejeres accept og evt. lejeindtægt – kunne overnatte i op til 70 døgns i først én bygning, derefter en anden bygning osv. Bestemmelserne kan derfor bidrage til udfordringer i forhold til anden lovgivning herunder også CPR- og adresse-lovgivningen m.fl. Kommunerne anbefaler, at forhold til anden lovgivning undersøges nærmere og at det vurderes om bestemmelserne kan præciseres, så de ikke omfatter erhvervsmæssig overnatning /overnatning, som sker i erhvervsmæssig øjemed.</p>

<p>ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.</p>		
<p style="text-align: center;">Ny overskrift indsættes:</p>		
<p>Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer</p>	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelserne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p>Overskrifter og opdeling af bestemmelserne bidrager til at skabe et mere overskueligt bygningsreglement og kan dermed understøtte den praktiske anvendelse.</p> <p>Den foreslåede overskrift kan dog virke misvisende idet bestemmelserne regulerer camping- og salgsområder og lignede samt transportable konstruktioner, og ikke alle typer midlertidige udendørs arrangementer.</p> <p>Det er uklart allerede i dag hvilke typer midlertidige udendørs arrangementer man ønsker at regulere, og med de nye bestemmelser bliver det ikke mindre uklart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er en udendørs koncert eller biograf med mere end 150 personer uden salgsområde, camping og transportable konstruktioner omfattet af bestemmelserne? - Er et Sankt Hans arrangement med 600 deltagere, hvor der hverken er midlertidige camping, salgsområder eller konstruktioner omfattet af bestemmelserne? <p>Det anbefales, at terminologien og strukturen i afsnittet gennemgås, så reglerne fremstår mere konsekvente og logiske i forhold til de eksisterende bestemmelser i § 6f om større udendørsarrangementer. Det vil give bedre sammenhæng, styrke arrangørernes forståelse og lette den kommunale sagsbehandling, hvis det tydeligt fremgår, hvordan bestemmelserne forholder sig til hinanden.</p> <p>Kommunen foreslår, at overskrifterne og rækkefølgen af paragrafferne tilpasses, så de kan læses i naturlig fortløbelse af hinanden – eksempelvis med de mindre arrangementer først og derefter de større. Det vil gøre</p>

		<p>det lettere for både borgere, arrangører og myndigheder at orientere sig i reglerne.</p> <p>På webinarer – som i øvrigt var et godt initiativ – gav Styrelsen udtryk for, at tanken er, at hvis et arrangement ikke kan holdes indenfor de lempede bestemmelser, så gælder de sædvanlige bestemmelser. Det fremgår dog ikke tydeligt i bestemmelseme.</p> <p>Derfor vil man kunne tolke, at midlertidige salgsområder mv. for 150-500 personer både vil være reguleret i § 6 f og i §§ 6 j – l. Reglerne er diskrepante, og kan ikke håndhæves på samme tid. Se også øvrige bemærkninger.</p> <p>Endelig anbefales, at vejledningen til kapitlet udbygges med konkrete eksempler på, hvilke arrangementstyper og konstruktioner der omfattes, herunder hvordan man skal forstå begrebet “og lignende”. Det vil skabe en mere ensartet praksis på tværs af kommunerne og mindske risikoen for forskellige fortolkninger.</p>
Ny § 6 j affattes således:		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.</p>	<p>Der er behov for yderligere præciseringer for at sikre en ensartet fortolkning og sagsbehandling på tværs af kommunerne. Det bør tydeligere fremgå, hvilke konstruktionstyper der omfattes af bestemmelsen, og hvordan de skal håndteres. Der efterlyses en afklaring af, om fx foodtrucks, salgs- og kølecontainere, mobile scener med overdækning samt portaler er omfattet af lempelsen, og om disse i givet fald skal certificeres eller kræver byggetilladelse.</p> <p>Kommunerne anbefaler, at vejledningen suppleres med konkrete eksempler på konstruktioner og arrangementstyper, der falder inden for bestemmelsens anvendelsesområde, og hvornår et arrangement skal anses for ét samlet arrangement eller flere mindre. Dette er særligt relevant i byområder, hvor der kan opstilles flere konstruktioner med fysisk afstand, fx i en gågade. Det bør præciseres, om konstruktioner med</p>

<p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning.</p> <p>4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning</p> <p>5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalerårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.</p> <p>6) Truss-systemer.</p>	<p>Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, studeholdere, frivillige og gæster.</p>	<p>større indbyrdes afstand (fx 5–10 meter) stadig betragtes som en del af samme arrangement.</p> <p>Der bør også ske en afklaring af, om der må etableres campingområder i tilknytning til arrangementet, og hvilke brandmæssige afstandskrav der i så fald gælder.</p> <p>Fastlæggelsen af personantal bør uddybes, især i tilfælde hvor området er offentligt tilgængeligt, og hvor der opholder sig personer, som ikke nødvendigvis deltager aktivt i arrangementet.</p> <p>Kommunerne foreslår, at der udarbejdes supplerende vejledning om ansvarsfordelingen mellem arrangør, kommune og beredskab i forhold til sikkerhed og brandsikring, særligt når der ikke længere kræves pladsfordelingsplaner for denne type arrangementer. Det bør fremgå, hvem der har det formelle ansvar for, at sikkerheden er opretholdt under afviklingen.</p> <p>Kommunerne udtrykker desuden undring over, at der ikke længere skal indsendes en arrangementsplan til orientering, selv om kommunen fortsat skal modtage meddelelse om arrangementet. Der efterlyses en præcisering af kommunernes rolle og ansvar i sagsbehandlingen.</p> <p>Endelig bør § 157 tilrettes, så kravet om pladsfordelingsplan ikke gælder for arrangementer, der er omfattet af lempelserne – medmindre et særskilt reglement indføres på sigt.</p> <p>Det bør endvidere fremgå entydigt af både bestemmelser og vejledningen, at der ikke kan afviges fra lempelserne – enten kan sagen til fulde omfattes af lempelserne, eller også gælder § 6f. Snitfladen mellem lempelserne og den øvrige lovgivning bør beskrives tydeligt.</p> <p>Kommunerne noterer sig, at lempelserne i praksis ikke vil omfatte kræmmermarkeder, da salgsmåderne ofte</p>
---	--	---

		<p>indrettes omkring deres biler og campingvogne, hvor overnatning samtidig sker.</p> <p>Nedenstående spørgsmål underbygger, at der er uklarheder og behov for præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal antal personer i salgsområdet stadig tages i betragtning, eller er det antal personer ved arrangementet der gældende? - Er alle arrangementer mellem 150 og 500 personer omfattet, også selv der kun står en mindre salgsbod eller lignende på området? - Er midlertidige salgsområder og lignende, samt transportable konstruktioner til færre end 150 personer ikke omfattet af bestemmelserne i §§6j-6l? - Er det en forudsætning, at de transportable konstruktioner opfylder stk. 3 - forstået på den måde - at hvis en scene er 1,2 m over terræn, er de lempelige bestemmelser for udendørsarrangementer på max. 500 personer ikke længere gælder og arrangementet skal overholde de nuværende præ-accepterede løsninger for udendørs arrangementer? I bekræftende fald – hvorfor er konstruktionens udformning afgørende, hvis den i øvrigt følger reglerne for certificering/byggetilladelse? Hvorfor denne afgrænsning på scener og tribuner – men ikke teltene? - Kan man opstille et telt til 450 personer og benytte sig af de lempelige regler, hvis det anmeldes som et udendørs arrangement til max. 500?
Ny § 6 k affattes således:		
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <p>1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.</p>	<p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p>	<p>Det fremgår ikke klart, om kommunen alene skal modtage oplysningerne til orientering, eller om der fortsat forventes en vurdering, registrering eller videregivelse til redningsberedskabet. Mange steder er beredskabet organiseret som en selvstændig myndighed, og det kan skabe et unødvendigt forsinkende led, hvis meddelelserne skal sendes</p>

<p>2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j. stk. 2.</p> <p>3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.</p> <p>4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.</p> <p>Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>	<p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	<p>gennem kommunen. Det bør derfor overvejes, om meddelelsen kan sendes direkte til redningsberedskabet eller om kommunen pålægges et eksplicit ansvar for at videreformidle oplysningerne.</p> <p>Der ønskes desuden præcisering af, hvilke konsekvenser det har, hvis meddelelsen ikke gives rettidigt. Det bør fremgå, om arrangøren i så fald falder uden for lempelserne og i stedet skal følge de almindelige regler i § 6f.</p> <p>Stk. 2 om placering og afstandskrav på mindst 5 meter til anden bebyggelse, naboskel, vej- og stimidte vurderes som uhensigtsmæssigt placeret i bestemmelsen og risikerer at blive overset af arrangører. Kommunerne anbefaler, at afstandskravet enten flyttes til § 6l eller fremhæves tydeligere i teksten.</p> <p>Flere kommuner finder desuden kravet for restriktivt i visse situationer. Der foreslås mulighed for lempelser for mindre konstruktioner, f.eks. enkeltstående pavilloner, eller på ubebyggede nabogrunde, hvor risikoen for brandsmitte er begrænset. Samtidig bør der overvejes, om der skal gælde særlige afstandskrav til bygninger med stråtag eller tilsvarende øget brandrisiko.</p> <p>Det anbefales, at bestemmelsen suppleres med et særskilt krav om, at eksisterende brandveje og redningsarealer skal friholdes, samt at disse forhold fremgår tydeligt af vejledningen.</p> <p>Nedenstående spørgsmål underbygger, at der er uklarheder og behov for præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilken meddelelse skal sendes, hvis man har et salgsområde for 150-500 personer. En meddelelse jf. §6k eller §6f, stk. 3?
---	--	---

		<p>- Hvad gør man i tilfælde af afvigelse fra bestemmelserne i §6k-§6l, f.eks. afstandskravet på 5,0 meter? Byggetilladelse eller afslag?</p> <p>- Mener man med bestemmelserne i §6k – 6l at de er udtømmende og der ikke er krav til f.eks. gas, interne afstande mv. som foreskrevet i bilag 11?</p> <p>- Skal arrangements-/situationsplan ikke fremsendes?</p> <p>- Er det tilsigtet at afstanden på de 5 meter konflikter med f.eks. indsatstaktiske traditionelle løsninger generelt i BR18, når sumregel ikke gælder?</p> <p>- Er hensigten at kommunen skal have en meddelelse om alle udendørs arrangementer til mellem 150 og 500 personer, eller kun hvis der er salgsområder eller midlertidige konstruktioner til +150 personer?</p>
<p align="center">Ny § 6 l affattes således</p>		
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning</p> <p><i>Stk. 2.</i> Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</p>	<p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af lempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	<p>Det fremgår ikke tydeligt, hvornår konstruktioner kræver byggetilladelse, og hvornår de skal være certificerede. Særligt forskellen mellem stk. 1 og stk. 2 er uklar. Det bør præciseres, om der i stk. 2 menes scener over én meters højde, samt hvordan containere, foodtrucks og andre mobile enheder skal behandles i forhold til certificeringsordningen.</p> <p>Kommunerne anbefaler, at vejledningen indeholder konkrete eksempler på konstruktionstyper, der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og stk. 2, herunder hvordan vurderingen skal foretages, hvis en konstruktion potentielt kan medføre risiko for væsentlig personskade ved svigt. En tydelig beskrivelse vil kunne sikre en mere ensartet administration på tværs af landet.</p> <p>Der bør desuden skabes sammenhæng mellem § 6l og de øvrige bestemmelser om sikkerhed og afstand. Kommunerne foreslår, at afstandskravet på 5 meter fra § 6k gentages eller henvises til her, da det i praksis ofte</p>

<p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m²</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde</p> <p>4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn</p> <p>5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p>6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p>7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.</p> <p>Stk. 3. Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</p> <p>1) adgangsforhold i §§ 51-54,</p> <p>2) værn i §§ 58-60 og</p> <p>3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.</p> <p>4) Telte, skal udføres med en teldug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud.</p> <p>5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri.</p> <p>6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modsstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang.</p>		<p>er konstruktionerne, der er bestemmende for, om kravet kan overholdes.</p> <p>Der er samtidig behov for en tydeligere afklaring af, hvordan de brand- og sikkerhedsmæssige krav skal forstås i forhold til telte og overdækkede konstruktioner. Det fremstår uklart, om bestemmelsen i stk. 3 indebærer, at der ikke stilles krav til flugtvejsbredder inde i telte, samt om der fortsat skal udarbejdes pladsfordelingsplaner for telte med mere end 150 personer. Ligeledes er det uklart, om der gælder krav om brandslukningsudstyr i telte og øvrige konstruktioner, samt om der gælder afstandskrav mellem de enkelte konstruktioner, eksempelvis mellem flere telte eller mellem telt og scene.</p> <p>Ud fra bestemmelsens ordlyd synes det muligt, at der ved et arrangement med op til 500 personer kan opstilles ét stort telt til samme antal personer uden krav om pladsfordelingsplan, flugtveje eller brandslukningsudstyr. Til sammenligning udløser et arrangement med blot 501 personer – efter de gældende regler – krav om pladsfordelingsplan allerede ved 150 personer i et telt. Kommunerne efterspørger en afklaring af, om denne markante forskel er den tilsigtede lempelse, eller om der bør fastsættes minimumskrav for at opretholde et forsvarligt sikkerhedsniveau.</p> <p>Kommunerne udtrykker desuden bekymring for, at bestemmelsen kan føre til forskellig praksis mellem kommuner, især i vurderingen af, hvornår konstruktioner skal anses for at kunne forvolde væsentlig personskade. Det anbefales, at Social- og Boligstyrelsen udarbejder fælles retningslinjer og eksempler, der kan understøtte en ensartet fortolkning og tydeliggøre ansvaret mellem arrangør, kommune og beredskab.</p> <p>Endelig bør det præciseres, hvordan kommunen skal forholde sig, når certificerede konstruktioner opstilles.</p>
---	--	--

<p>7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.</p>	<p>Hvis certifikatet angiver større afstande eller særlige vilkår, bør det fremgå, at disse fortsat skal overholdes, selv om bygningsreglementet i øvrigt er lempet</p> <p>Nedenstående spørgsmål underbygger, at der er uklarheder og behov for præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det korrekt forstået, at nuværende §6b, stk. 1 og stk. 2 bibeholdes, men vælger at ændre det for udendørsarrangement for under 500 personer? - Er det hensigtsmæssigt, at der laves forskellige regler og grænser for ens konstruktioner og telte afhængig af, hvor mange personer, der samlet er til et udendørs arrangement, og ikke afhængig af fx hvor mange personer teltene/konstruktionerne anvendes af eller størrelserne heraf? (f.eks. de nye regler for tribuner) - Er det rigtigt forstået at et certifikat på en tribune på over 2,5 meter i højden ikke længere er gyldigt og skal have byggetilladelse ved et sådan arrangement? - Er der fortsat krav om pladsfordelingsplan, flugtskybelysning, brandslukningsudstyr, gas, mv. for telte med en personbelastning på mere end 150 personer eller er det alene kravene i §6k - 6l der er gældende? - Er det korrekt forstået, at kravene i bilag 11, kapitel 2 bortfalder denne type arrangementer, hvor det fremover vil være muligt, at opstille et telt til 500 personer, når man kan have et identisk telt med samme personbelastning for et arrangement som ikke hører under §6j, men har samme risiko, eller endda mindre personbelastning, men som så er omfattet af krav iht. bilag 11? - Er det hensigten, at der ikke skal være nødbelysning i telte med op til 500 personer inkl. tribuner og scener,
---	---

		<p>og uden indretningsplan, som anvendes efter mørkets frembrud?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det vurderet konkret på, at hhv. flugtvejs- og panikbelysning, varsling, ordensregler, driftsansvarlig, driftsjournal osv. kan erstattes at flere udgange? - Findes den beskrevne teltlug? Og hvad menes der præcist? Accepteres telteduge, som ikke er drypfri? - Et det korrekt, at der sker skærpselser på krav til byggetilladelse/certificering på de midlertidige konstruktioner? - jf. BR18 §61, stk. 2: <ul style="list-style-type: none"> - nr. 2 Åbne scener, herunder automobilsener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn - nr. 4 Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn - Hvornår er der tale om "et udendørsarrangement" og hvornår er der tale om "opstilling af et stort forsamlingsstelt" med lidt udearealer (Fx et telt til 450 personer med lidt udendørs aktivitet, men max. 500 personer i alt)?
		<p>§ 283 affattes således:</p> <p>Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygnings klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298.</p> <p>Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger.</p> <p>Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023.</p> <p>Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.</p>
<p>§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-298.</p>		<p>Kommunerne anbefaler, at bestemmelsen – når der alligevel sker rettelser – præciseres, så det ikke længere er uklart hvad der menes med sommerhus og lignende ferieboliger.</p> <p>Et sommerhus er efter planloven defineret ved at det ligger i et sommerhusområde udpeget i kommuneplanen. Der er i planloven og anden sommerhuslovgivning begrænsninger i anvendelsen af et sommerhus og tilsyn hermed. Et sommerhus i et sommerhusområde kan således alene anvendes en del af året, og er derfor begrænset i brugen og har derfor et begrænset energiforbrug.</p> <p>Da planlovens definition af sommerhus ikke fremgår af bestemmelsen her, gælder bestemmelsen således også</p>

	<p>for andre typer sommerhuse og andre ferieboliger, som ikke er omfattet af samme begrænsninger, ikke har et begrænset energiforbrug og kan anvendes hele året.</p> <p>Er det hensigten med bestemmelsen, at den også gælder for ”sommerhuse” udenfor sommerhusområder – ofte kaldet fritidshuse i landzone eller for ”sommerhuse” i byzone fx i et ældre udbygget parcelhusområde? Anden lovgivning regulerer ikke dette entydigt, hvorfor det skaber uklarhed i bestemmelsen her.</p> <p>Er det alene ansøgers definition om der er tale om et sommerhus?</p>
--	--

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
<p>§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:</p> <p>1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.</p> <p>2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.</p> <p>3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.</p> <p>4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang</p> <p> a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,</p> <p> b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,e) målfaste pladsfordelingsplaner for telte-til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p>	<p>Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet.</p> <p>Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i>, kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

<p><u>—d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</u></p> <p><u>ce)</u> hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, <u>df)</u> særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og <u>eg)</u> hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige op sætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</p> <p><u>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</u></p>		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 <u>og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, j.f. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.</p>	<p>§ 19 affattes således:</p> <p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>


Bemærkninger til vejledningen:

I afsnit 1 i vejledning til arrangementer i ”Oversigt over reglerne for arrangementer med op til 500 personer” kan der med fordel vises en skitse med et arrangement med en mindre enkeltstående salgsbod, eller tribune til mindre end 150 personer, der viser såfremt et sådant arrangement ikke er omfattet af meddelelsespligt.

Flowdiagrammet i vejledningen bør justeres i øverste celle. Der bør fremgå, "hvis der er salgsområder eller lignende, eller transportable konstruktioner til mere end 150 personer:

Salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer

Flowdiagrammet i vejledningen indikerer at der skal sendes en meddelelse til kommunen, blot der er tale om et arrangement til +150 personer – det er en skærpelse i forhold til nugældende regler, hvor det kun er gældende hvis der er salgsmråder eller transportable konstruktioner til +150 personer. Flowdiagrammet bør tilpasses, alternativt er det en skærpelse af nugældende krav:



I afsnit 3.2 i vejledningen, mangler der evt. overdækninger over åbne tribuner, der må vel gælde det samme som for tribuner, bare med en mulig højde på 2,5 meter?

3.2 Transportable konstruktioner, der skal være certificeret eller kræver byggetilladelse

Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, kræver byggetilladelse eller certificering:

- Mastesøj, parasoller og tælte i én etage placeret i terrænen over 100 m²
- Abne tribuner, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn
- Abne tribuner, herunder automobilscener, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terrænen til gulvhøjde
- **Alle overdækninger over abne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terrænen**
- Abne portaler, med og uden indkledning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- Tåne svejstgarns mobilskiltstænger, skillevæggene og lindearbejde skillevæggene konstruktivt.

Kommentarer til *Bygningsreglementets vejledning om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer*

FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Paragraf/ tekst:	<i>Afsnit 0.2 Afgrænsning af vejledningen</i> (...) <i>Salgsboder kan være</i> (..) <ul style="list-style-type: none">• <i>Foodtrucks, boder og telte, men hvor der ikke er ophold for kunder</i>
Kommentar:	Er det dermed ikke tilladt at opføre salgsboder, som ikke udføres som et telt? Eksempelvis salgsboder udført af træ eller lign. Ifm. eksempelvis julemarkeder?
Forslag til ændring:	Adressere ”faste” konstruktioner i afgrænsningen. Er det tilladt eller ej at udføre konstruktioner, der ikke er et telt?

Paragraf/ tekst:	<i>Afsnit 0.2 Afgrænsning af vejledningen</i> (...) <i>Salgsboder kan være</i> (..) <i>Foodtrucks, boder og telte, men hvor der ikke er ophold for kunder</i>
Kommentar:	Må telte, som sælger mad lave mad, eller kun sælge færdiglavet mad? Må man have ovn, komfur, friture og lign. I salgsboderne, som sælger mad? Skal man i sådanne tilfælde have håndslukningsudstyr, selvom bilaget ikke kræver dette, eller skal

	madboder, hvor der produceres mad behandles efter andet bilag i bygningsreglementet.
Forslag til ændring:	Adressere madboder i bilaget, og begrænsningerne herfor mht. produktion.

Paragraf/ tekst:	<p><i>Afsnit 0.2 Afgrænsning af vejledningen</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Hvilke transportable konstruktioner er omfattet af vejledningen?</i></p> <p>(..)</p> <p><i>Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt</i></p>
Kommentar:	<p>Hvor høje må tårne, mobilantenner, højtalertårne, åbne portaler mv. maksimalt være?</p> <p>Er der krav til evakueringsforhold til sådanne tårne, master og lignende, eller skal disse blot efterleve adgangsveje?</p>
Forslag til ændring:	Adressere højde/dimensioner på tårne, portaler, mobilantenner mv. og evakueringsforholdene fra disse.

Paragraf/ tekst:	<p>Overskrift: <i>Hvordan tæller man antallet af personer til et arrangement?</i></p> <p><i>”For arrangementer, hvor der ikke er en fysisk afgrænsning, som fx hegn mv. eller anden naturlig afgrænsning, medregnes det antal</i></p>
------------------	---

	<i>personer, som forventes at befinde sig i tilknytning til arrangementet”</i>
Kommentar:	Hvad er afstandskrav, hvis der defineres flere forskellige arrangementer i tilknytning til hinanden med deres respektive salgsområder? Hvad er minimumsafstand før nyt arrangementsområde til maks. 500 personer kan indrettes?
Forslag til ændring:	Definerer, hvornår og i hvilket omfang det er tilladt at oprette et nyt arrangementsområde.

Paragraf/ tekst:	Afsnit 0.3 Hvad er ikke omfattet af denne vejledning? <i>”Transportable konstruktioner, som ikke er omfattet af vejledningen, er bl.a. større konstruktioner i fx flere etager, eller lukkede konstruktioner til over 50 personer, der er udført i materialer, som ikke er teltdug”</i>
Kommentar:	Tillader denne sætning dermed, at salgsboder kan opføres som reelle boder, som ikke er telte. Udført i eksempelvis træ, såfremt de blot er maks. 1 etage over terræn?
Forslag til ændring:	Adressere om, hvorvidt man indenfor rammerne af nærværende bilag kan opføre salgsboder, der ikke udføres som telt, men eksempelvis lette konstruktioner af eksempelvis træ.

Paragraf/ tekst:	Overskrift: Oversigt over reglerne for arrangementer med op til 500 personer
------------------	--

	<i>"midlertidige udendørs campingområder og lignende til højst 150 personer"</i>
Kommentar:	Giver campingområder ikke netop lov til overnatning, som dette bilag ikke dækker over?
Forslag til ændring:	

Paragraf/ tekst:	Overskrift: 3 Transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer <i>"De kan også være underlagt krav om byggetilladelse eller certificering"</i>
Kommentar:	Kan man dermed godt opføre konstruktioner, der kræver byggetilladelse i salgsområder til maks. 500 personer, og dermed stadig være omfattet af dette bilag? Hvor går grænsefladen mellem certificeringsordningen og nærværende bilag i så fald?
Forslag til ændring:	

Paragraf/ tekst:	Overskrift: 4.1 Meddelelse om midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer. <i>"Meddelelsen skal indeholde: (...)"</i>
Kommentar:	Der bør tilføjes:

	<ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af salgsområde, herunder anvendelse af opstillede telte og midlertidige konstruktioner. • Dokumentation for, at de midlertidige konstruktioner, der opstilles, overholder dimensionerne
Forslag til ændring:	

Bekendtg relse om  ndring af bekendtg relse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtg�relsest�kst	Begrundelse for �ndringen	Bem�rkninger
<p>� 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt h�jst 50-70 d�gn inden for samme kalender�r. Overnatningen skal foreg� i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger f�r f�rste overnatningsd�gn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger f�r.</p> <p>Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de pr�-accepterede l�sninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.</p> <p>Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, n�r et af f�lgende punkter er opfyldt:</p> <p>1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. � � 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.</p> <p>2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation f�r, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal v�re modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger f�r f�rste overnatningsd�gn.</p> <p>Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henf�res til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelses�ndring, hvortil der skal s�ges byggetilladelse, jf. � 10.</p>	<p>Som led i regeringens udspil til gavn for foreningslivet indf�res en lempelse, s� gr�nsen for midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt og brandsikret til overnatning, h�ves fra 50 d�gn til 70 d�gn inden for samme kalender�r.</p> <p>Det vil efter lempelsen v�re muligt at overnatte 70 sammenh�ngende d�gn.</p> <p>Hvis overnatningen indrettes som anvist i de pr�-accepterede l�sninger, skal arrang�ren blot meddele kommunen, at overnatningen finder sted, og det kr�ver dermed ikke byggetilladelse.</p> <p>�nskes der overnatning i mere end 70 d�gn inden for samme kalender�r, anses bygningens prim�re anvendelse for at v�re �ndret, hvortil overnatningen kr�ver en byggetilladelse. Kravet om byggetilladelse skyldes, at krav til bygningens brandsikkerhed er sk�rpede, hvis bygningen bruges til overnatning, end hvis den bruges til f.eks. sport, kontor eller undervisning. Det skyldes, at hvis der opst�r brand, er en person, der sover, l�ngere tid om at komme ud og i sikkerhed, end en person der er v�gen. Personerne har desuden som</p>	

	udgangspunkt ikke kendskab til bygningens flugtveje.	
Ny overskrift indsættes:		
Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer	<p>Der indsættes en ny overskrift med titlen 'Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' efter overskriften 'Midlertidige indendørsarrangementer'.</p> <p>Overskriften indsættes, så det vil være nemmere, at finde reglerne der gælder for den type af udendørsarrangementer, som er omfattet af regeringens indsats til gavn for foreningslivet.</p> <p>Under overskriften er bestemmelseerne i §§ 6 j- 6 l samlet, så man kun skal kigge ét sted, for at finde de relevante bestemmelser.</p>	<p>Afsnittet beskriver ikke hvordan man skal forholde sig til forsamlingsstelte til mere end 150 personer, hvilket vurderes at kunne være aktuelt for et udendørsarrangement til op til 500 personer.</p> <p>Bør en konsekvens ikke være, at §6f, stk. 1 ændres til: ”Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end <u>500</u> personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.” Ellers vil §6k første linje være beskrevet i §6f, stk. 3 (dobbel).</p> <p>Ligeledes vil man skulle kigge i både 6f og 6j for at finde de relevante bestemmelser</p>
Ny § 6 j affattes således:		
<p>§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der opstilles ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelseerne i §§ 6 k-6 l.</p> <p>Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der kan være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.</p> <p>Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning. 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning 	<p>Bestemmelsen i § 6 j gælder for alle udendørs salgsområder og transportable konstruktioner, der opstilles i forbindelse med midlertidige arrangementer til højst 500 personer.</p> <p>Bestemmelsen omfatter generelle ændringer med henblik på at definere og afgrænse anvendelsesområdet samt de generelle bestemmelser for de midlertidige arrangementer.</p> <p>Definitionen 'midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer' er ikke en del af de gældende bestemmelser for midlertidige arrangementer i bygningsreglementet, og derfor implementeres lempelsen i</p>	<p>Stk. 3 litra 1)</p> <p>Hvad med containere, trailere med boder (foodtrucks), køretøjer med boder (foodtrucks) o.lign. er det ikke at betragte som transportable konstruktioner?</p> <p>Hvad falder toiletvogne ind under? (f.eks. vogne med flere toiletter (mange toiletter i en trailer, 10 eller flere))</p>

5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.	særskilte bestemmelser, som udelukkende gælder for de omfattede arrangementer.	
6) Truss-systemer.	Personantallet beregnes, som det største antal personer der vil være på arrangementsområdet samtidigt. Alle personer, der er tilknyttet arrangementet, skal medregnes i personantallet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.	
Ny § 6 k affattes således:		
<p>§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:</p> <p>1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.</p> <p>2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. 6 j, stk. 2.</p> <p>3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.</p> <p>4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.</p> <p>Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.</p>	<p>Når man skal afholde et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer, så er det et krav, at kommunen skal have modtaget meddelelse om arrangementet. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde.</p> <p>Hensynet bag afstandskravet på 5 meter er, at man skal forhindre brandsmitte til andre bygninger, der ikke er en del af det midlertidige arrangement.</p>	<p>Stk. 1</p> <p>Oplysning om:</p> <p>Hvad med indbyrdes afstand mellem salgsboder, eventuel opdeling i felter på max. 1.000 m²?</p> <p>Størrelsen af de enkelte boder er vel også relevant (>100 m²)</p> <p>Personantal for de enkelte salgsboder, bør også oplyses, ift. telte til mere end 50 personer, mere end 150 personer.</p>
Ny § 6 l affattes således		
<p>§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:</p> <p>1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².</p> <p>2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.</p> <p>3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning</p>	<p>Indføres som led i regeringens indsats til gavn for foreningslivet. Bestemmelsen angiver de transportable konstruktioner, som er omfattet af tempelsen, og om de kan opstilles uden byggetilladelse eller om de skal være certificeret eller der skal søges byggetilladelse, samt hvilke tekniske krav de skal overholde, såfremt de opstilles i forbindelse med et midlertidigt udendørsarrangement til højst 500 personer.</p>	<p>Stk. 1 litra 1)</p> <p>Hvad med containere, trailere med boder, køretøjer med boder o.lign. er det ikke at betragte som en transportabel konstruktion?</p> <p>Hvad falder toiletvogne ind under? (f.eks. vogne med flere toiletter (op til 10 toiletter)</p> <p>Stk. 2</p> <p>Hvad med transportable konstruktioner til mere end 150 personer?</p> <p>Stk. 3 litra 4)</p>

<p><i>Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m² 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. <p><i>Stk. 3. Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adgangsforhold i §§ 51-54, 2) værn i §§ 58-60 og 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 4) Telte, skal udføres med en teldug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud. 5) Telte, der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri. 6) Telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modsstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang. 	<p>Er der krav til materialer for transportable konstruktioner, som ikke er telte, som overdækninger, container o.lign.?</p> <p>Stk. 3 litra 6)</p> <p>Hvad med transportable konstruktioner til mere end 150 personer?</p> <p>Dette er en skærpelse ift. bilag 11 afsnit 2.2.4.1, hvor der for rum til flere end 150 personer skal have mindst tre udgange direkte til terræn i det fri og yderligere en udgang for hver påbegyndt 200 personer.</p> <p>Hvad med antallet af udgange fra eventuelle køkkentelte? (jf. bilag 11: Telte, der anvendes som køkkentelte, hvor der produceres fødevarer, skal have mindst to udgange direkte til terræn i det fri, uanset teltets størrelse og personbelastning.).</p> <p>Skærpelse er, at yderligere udgange efter den nye bestemmelse skal, for hver yderligere påbegyndt 100 personer, have en ekstra udgang mod tidligere for hver 200 personer.</p> <p>Stk. 3:</p> <p>Der er ikke beskrevet særlige tiltag i forbindelse med telte o.lign. til mere end 150 personer, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandtekniske installationer (F&P belysning, brandslukningsmateriel, varslingsanlæg) - Ordensregler - Opvarmning - Oplag m.v. <p>Bør der ikke være samme krav til forsamlingsstelte til mere end 150 personer, eller angive, at forsamlingsstelte til mere 150 personer er omfattet af § 6f.</p> <p>Stk. 3 litra 7)</p> <p>Dette er en skærpelse ift. bilag 11, afsnit 2.2.4.2:</p> <p><i>”For at de personer, der opholder sig i forsamlingssteltet, kan komme hurtigt ud af teltet, skal det sikres, at hver udgang i rum til højst 150 personer har en bredde på mindst 77 cm. I rum til flere end 150 personer skal det sikres, at hver udgang har en bredde på mindst 1,2 m.”</i></p>
---	---

7) Telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.	Tidligere (bilag 11) kunne telte til max. 150 personer kunne udføres med udgange som har en fri åbningsbredde på mindst 77 cm.
§ 283 affattes således:	
§ 283. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4. Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295 8 .	Med implementeringen af national strategi for bæredygtigt byggeri blev der i 2023 indført krav til bygningers klimapåvirkning. Kravene blev implementeret i bygningsreglementets kapitel 11 om energiforbrug og klimapåvirkning i §§ 297-298. Bestemmelsen i § 283 knytter sig til sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger. Henvisningen i § 283 til § 293-§ 298, er en ældre henvisning, som skulle have været konsekvensrettet da klimakravet blev indført i 2023. Derfor konsekvensrettes bestemmelsen nu.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner

Bekendtgørelsestekst	Begrundelse for ændringen	Bemærkninger
§ 13 affattes således:		
§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres. 2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,	Ændringerne sker som konsekvensrettelse til de ændringer, der implementeres i bygningsreglementet. Transportable konstruktioner, som certificeres iht. <i>Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner</i> , kan på ejerens anmodning indeholde målfaste pladsfordelingsplaner og øvrige driftsmæssige brandforhold.	

<p>b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant, e) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</p> <p>d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,</p> <p><u>ce)</u> hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, <u>df)</u> særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og <u>eg)</u> hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsetningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.</p> <p>5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.</p> <p>6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornyes efter reglerne i § 10.</p> <p>Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.</p> <p><u>Stk. 3. Inspektionsrapporten kan på ejerens anmodning indeholde</u></p> <p><u>1) målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,</u></p> <p><u>2) øvrige driftsmæssige brandforhold, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.</u></p>		
<p>§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.</p> <p>Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5 <u>og § 13, stk. 3, nr. 1 og 2</u>, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt</p>	<p>§ 19 affattes således:</p> <p>Konsekvensrettelse som følge af ændringerne i § 13.</p>	

sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.		
---	--	--