

Til høringsparterne

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vedlagte *udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker*, som hermed sendes i offentlig høring.

Høringsfrist

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger indsendes i vedlagte skabelon og sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk **senest fredag den 7. november 2025**.

Baggrund

Beredskabsstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser om fortolkningsspørgsmål i relation til *punkt 4.20.42 i Bilag 1 til bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker* ved brandsyn på salgs- og forbrugstankanlæg undersøgt hensynet bag bestemmelsen nærmere, og har på den baggrund vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at ændre bestemmelsen.

Beredskabsstyrelsens forslag til ændring

Ændringsbekendtgørelsen vedrører *punkt 4.20.42 i Bilag 1: Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker* samt en tilføjelse til overgangsbestemmelsen i bekendtgørelsen som følge heraf.

Den nuværende bestemmelse blev indført i de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker i 2010, og der blev samtidig indført en overgangsbestemmelse, således at bestemmelsen også blev gjort gældende for alle eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg.

Ordensbestemmelsen i punkt 4.20.42 i tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker lyder i dag således:

Inden for en afstand af 3 m fra udleveringsstandere, herunder udleveringsstander for sprinklervæske, og 5 m fra påfyldningspladsen må der ikke placeres anlæg eller brændbare materialer og væsker, som er tankanlægget uvedkommende, f.eks. oplag af sprinklervæske, F-gas, pejsebrænde og lignende. Dog kan der placeres udstyr for oppumpning af dæk samt mindre lukkede affaldsbeholdere, der er udført således, at en brand vil være begrænset til beholderens indre i tilfælde af antændelse af affaldet.

Affaldsbeholderne skal løbende tømmes, således at affald ikke forhindrer, at beholderen er lukket.

Dato: 8. oktober 2025

Enhed: BFO
Sagsbeh.: ISF
Sagsnr.: 2025/003615
Dok.nr.: 705116
Bilag: Ingen

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf.: +45 7285 2000
Fax: +45 7285 2005
E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

EAN: 5798000201705
CVR: 52 99 03 19

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7285 2113
E-mail: brs-isf@brs.fiin.dk

Baggrunden for at indføre bestemmelsen i 2010 var, at funktionerne på et salgs- og forbrugstankanlæg løbende var ændret fra den egentlige funktion (udlevering af brændstof til køretøjer) til også at rumme butikssaktiviteter, herunder oplag af diverse varer i det fri.

Beredskabsstyrelsens foreslår at punkt 4.20.42 i tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker ændres til:

Inden for en afstand af 3 m fra udleveringsstandere, herunder udleveringsstander for sprinklervæske, og 5 m fra påfyldningspladsen må der ikke placeres anlæg eller brændbare materialer og væsker, som er tankanlægget uvedkommende. Dog kan der placeres udstyr for oppumpning af dæk samt mindre affaldsbeholdere.

Affaldsbeholderne skal løbende tømmes.

Beredskabsstyrelsen har vurderet, at der ikke er en større risiko for, at de brandfarlige væsker på et salgs- og forbrugstankanlæg involveres ved en brand i en mindre affaldsbeholder - uagtet hvordan affaldsbeholderne nærmere er udformet. Det skal ses i sammenhæng med branchens incitament for at holde risikoen for brand på et minimum samt at rygning – som må formodes at være den primære årsag til at en brand opstår – er faldende i befolkningen.

Forslaget vil samtidig bevirke, at fokus på et brandsyn på et salgs- og forbrugstankanlæg ikke længere vil være på affaldsbeholdere.

Da ændringen indebærer en lempelse af et eksisterende vilkår, som i sin tid blev indført i 2010 for alle eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg, har Beredskabsstyrelsen ligeledes valgt at indsætte en overgangsbestemmelse for punkt 4.20.42, så bestemmelsen kommer til at gælde for eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg. Dette vil ligeledes smidiggøre fremtidige brandsyn.

Afslutningsvist har Beredskabsstyrelsen undersøgt, om der findes lignende bestemmelser eller vejledning om affaldsbeholdere på salgs- og forbrugstankanlæg i Sverige, og det synes umiddelbart ikke at være tilfældet.

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)

Regelændringen vurderes at lette de administrative byrder for erhvervslivet, idet der stilles færre krav til affaldsbeholdere på salgs- og forbrugstankanlæg fremadrettet.

Agil erhvervsrettet regulering

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at ændringsbekendtgørelsen understøtter principperne i agil erhvervsrettet regulering idet bestemmel-

sen formuleres i mindre detaljegrad, hvilket giver virksomhederne mulighed for at anvende nye metoder til udformning af affaldsbeholdere, så længere formålet med bestemmelsen opfyldes.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2026.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til ændringsforslaget m.v. indsættes i vedlagte skabelon og sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk **senest den 7. november 2025.**

Eventuelle skriftlige spørgsmål til udkastet kan rettes til brs-ktp-bfo@brs.dk, mens telefoniske spørgsmål kan rettes til Malene Kristiansen (tlf. 7285 2238).

Høringsmaterialet kan også tilgås på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).

Med venlig hilsen

Ane-Kirstine Birnbaum

Kontorchef
CH/Brandforebyggelse
Beredskabsstyrelsen