

Til høringsparterne

Høringsbrev

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vedlagte udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af oplag af litiumionbatterier samt BESS (Battery Energy Storage System) med litiumionbatterier, som hermed sendes i offentlig høring.

Høringsfrist

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk **senest torsdag den 27. november 2025.**

Baggrund

Den grønne omstilling og behovet for forsyningssikkerhed betyder, at der fremover vil blive etableret flere oplag af litiumionbatterier og BESS-anlæg i Danmark.

Litiumionbatterier har en række særlige brandmæssige udfordringer, f.eks. risiko for spontan selvantændelse, kemiske reaktioner med udledning af brændbare gasser, eksplosion, høj varmeintensitet, elektrisk spænding m.m. Det er derfor relevant, at de kommunale redningsberedskaber kan tage højde for tilstedeværelsen af oplag af litiumionbatterier og BESS med litiumionbatterier i forbindelse med planlægning og indsats, herunder indsatspersonellets sikkerhed under indsats.

Beredskabsstyrelsen har på baggrund af et ønske fra de kommunale redningsberedskaber udarbejdet vedlagte udkast til bekendtgørelse. Beredskabsstyrelsen har med udkastet lagt vægt på at balancere redningsberedskabernes behov for at kende til oplagene/anlæggene overfor hensynet til ikke at bebyrde erhvervsliv og borgere unødigt.

Kort om udkastet til bekendtgørelse

Udkastet til bekendtgørelse vil gøre det pligtigt, at oplag med litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier, der etableres (eller ændres) efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, skal anmeldes til de kommunale redningsberedskaber 4 uger før etablering. Hvis det kommunale redningsberedskab ikke reagerer inden 4 uger fra modtagelse af anmeldelsen, kan etableringen af oplaget af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier ske.

Bekendtgørelsen gælder kun permanente BESS-anlæg, dvs. BESS, der skal stå længere end 6 uger på samme sted.

Dato: 7. november 2025

Enhed: BFO
Sagsnr.: 2025/006882
Dok.nr.: 728844
Bilag: Ingen

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf.: +45 7285 2000
E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

EAN: 5798000201705
CVR: 52 99 03 19

Bekendtgørelsen skelner fsva. grænseværdierne ved oplag af batterier mellem udtjente og ikke udtjente litiumionbatterier. Grænsen for, hvornår oplaget skal anmeldes, er således lavere for udtjente litiumionbatterier, da der er højere brandrisiko ved skadede og defekte litiumionbatterier.

Bekendtgørelsen skelner fsva. BESS mellem BESS i bygning og BESS i det fri, idet der er færre brandmæssige udfordringer i sidstnævnte. Grænsen for, hvornår der skal ske anmeldelse til det kommunale redningsberedskab, er sat ved over 100 kWh i bygning eller over 500 kWh i det fri, herunder i container eller under halvtag. Grænseværdierne er lavere for BESS end oplag, da der er særlige faremomenter ved bl.a. funktionen og nettilslutninger.

Grænseværdierne er fastlagt ud fra, hvornår et oplag med litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier har en størrelse, som vil kunne give særlige indsatsmæssige udfordringer for redningsberedskaberne. Grænseværdierne er endvidere fastlagt ud fra et hensyn til at bebyrde virksomheder og borgere mindst muligt.

Bekendtgørelsen undtager BESS i forbindelse med én- og tofamiliehuse. Boligforeninger, sygehuse mv., som opstiller BESS med litiumionbatterier større end de fastsatte grænser, vil være omfattet.

Bekendtgørelsen stiller ikke formkrav til anmeldelsen. En anmeldelse kan således f.eks. ske via e-mail til det kommunale redningsberedskab. Bekendtgørelsen giver redningsberedskabet mulighed for at anmode om yderligere information, hvis der er behov herfor.

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)

Beredskabsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet og borgere.

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT)

Høringen omfatter også eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. Danske Regioner og KL anmodes om bemærkninger hertil. Det bemærkes, at Beredskabsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.

Agil erhvervsrettet regulering

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante i forhold til bekendtgørelsen.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2026.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk **senest den 27. november 2025.**

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til brs-ktp-bfo@brs.dk.

Høringsmaterialet kan tilgås på Høringsportalen (www.hoerings-portalen.dk).

Med venlig hilsen

Ane-Kirstine Birnbaum

Kontorchef
Brandforebyggelse
Beredskabsstyrelsen