

## Overblik over krav til ladepunkter

### Ordforklaring

**Ladepunkt:** En parkeringsplads, hvor en elbil kan lades op. Det er typisk en ladestander eller en ladeboks med et udtag/fast kabel, som kan levere strøm til køretøjet.

**Forberedt kabelføring:** De nødvendige foranstaltninger, der gør det muligt senere at etablere ladepunkter ved parkeringspladserne, herunder elkabler og kabelføringsinfrastruktur, og om nødvendigt også måler-/kommunikationsforberedelse. Formålet er, at ladepunkter kan etableres senere uden større indgreb.

**Kabelføringsinfrastruktur:** Den fysiske infrastruktur til at føre elkabler frem til parkeringspladserne, typisk tomrør og evt. kabelbakker, som gør det muligt at trække elkabler til ladepunkter senere.

**Større renovering:** Renovering af en bygning, der indebærer, at over 25 pct. af bygningens klimaskærm renoveres.

Anvendelsesområde		29. maj 2026
Nye bygninger og bygninger, der gennemgår større renovering, hvor parkeringsanlægget enten er inde i bygningen eller fysisk støder op til den, og hvor de større renoveringer omfatter parkeringsanlægget.	Ikke beboelsesbygninger, der har flere end 5 parkeringspladser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindst ét ladepunkt for hver femte parkeringsplads</li> <li>- Kontorbygninger; mindst ét ladepunkt for hver anden parkeringsplads</li> <li>- Forberedt kabelføring for mindst 50% af parkeringspladserne. Kabelføringsinfrastruktur for de resterende parkeringspladser</li> </ul>
	Beboelsesbygninger > 3 parkeringspladser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forberedt kabelføring for mindst 50% af parkeringspladserne, kabelføringsinfrastruktur for de resterende parkeringspladser.</li> </ul>
Nye bygninger	Beboelsesbygninger > 3 parkeringspladser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overstående krav samt mindst ét ladepunkt.</li> </ul>
		1. januar 2027
Bestående bygninger	Ikke beboelsesbygninger > 20 parkeringspladser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindst ét ladepunkt for hver 10. parkeringsplads til biler eller kabelføringsinfrastruktur for mindst 50% af alle parkeringspladser til biler</li> </ul>
		1. januar 2033
Bestående bygninger	Ikke beboelsesbygninger > 20 parkeringspladser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygninger, der ejes eller bruges af offentlige organer: Forberedelse med kabelføring for mindst 50% af parkeringspladserne til biler</li> </ul>